

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование Сельский дом культуры

Тип объекта Дома культуры

Место нахождения (адрес) Новокубанский р-н п. Прогресс Красноармейская 2

Форма собственности объекта Муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2343018744

Телефон:

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта

Комментарий:

Плановая дата обследования: 10.2020

Фактическая дата обследования: 16.10.2020

Организация: МКУК "Ковалевский КДЦ"

Должность лица: Директор

ФИО: Чепелев А.П.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Вход на территорию				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,5 см.	Соответствует	п. 5.1.5 СП 59.13330.2016
Путь к входу в здание				
Указатели направления движения	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.3 СП 59.13330.2016
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Вход				
Входная площадка				
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	Не требуется	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Поверхность покрытия входной площадки твердая, не-скользящая	К, О, С	наличие	Наличие	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Дверь входная наружная				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Не требуется	п. 6.2.1 СП 59.13330.2016
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП

полотен дверей					59.13330.2016
Зона оказания услуги					.
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.					
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К		не менее 5%	Соответствует	п. 8.1.3 СП 59.13330.2016
Размещение технологического и иного оборудования:(при расположении сбоку)	К		не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)	К		не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К		не более 0,8 – 0,85 м	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К		не менее 1,0 м.	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
В аудиториях, зрительных и лекционных залах на 50 чел. и более, оборудованных фиксированными сидячими местами, оборудование мест для инвалидов	К, О, С, Г		не менее 5 %	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
В аудиториях, зрительных и лекционных залах на 50 чел. и более, оборудованных фиксированными сидячими местами, оборудование мест для инвалидов-колясочников	К		не менее 0,75 % (но не менее одно-го места)	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Обслуживание в кабинете					
Ширина проема двери	К		не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016

Высота порога	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Санитарно-гигиеническое помещение				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	5 % (но не менее 1)	Не соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2016
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	Не соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2016
Размер кабины (ширина х глубина)	К	не менее 1,65 / 2,2 м	Не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Не соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Отсутствие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Система тревожной сигнализации,	К	наличие	Отсутствие	п. 6.3.6 СП

обеспечивающая связь с персоналом				59.13330.2016
Средства информации				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2016
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублированием рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2016
Речевые информаторы	С	наличие	Не требуется	п. 6.5.6 СП 59.13330.2016

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	#
Вход	-	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-	#	+	#
Зона оказания услуги	-	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-	-
Средства информации	+	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Объект доступен	Степень доступности объекта X*	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
		X	X	X	X

Средства информации	персоналом
---------------------	------------

«16» октября 2020 г.
Дата составления Паспорта

Ведущий специалист-эксперт УСЗН в Новокубанском районе
Должность лица, составившего Паспорт


подпись

Кузнецова М.А.
Ф.И.О.