

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование Сельский дом культуры

Тип объекта Дома культуры

Место нахождения (адрес) Новокубанский р-н п. Восход Гагарина 27

Форма собственности объекта Частная
(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Аренда
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2343018744

Телефон: +7(86195)2-78-80

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

Комментарий:

Плановая дата обследования: 10.2020

Фактическая дата обследования: 16.10.2020

Организация: МКУК "Ковалевский КДЦ"

Должность лица: Директор

ФИО: Чепелев А.П.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Путь к входу в здание				
Указатели направления движения	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.3 СП 59.13330.2016
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Не соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Вход				
Лестница на входе наружная				
Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более	О, С	наличие	Не требуется	п. 6.1.2 СП 59.13330.2016
Поручни на высоте 90 см	О, С	90 см.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Не соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Не соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе				
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Не соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Не соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	Наличие	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	Соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Не соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Входная площадка				
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Не соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Поверхность покрытия входной площадки твердая, не-скользящая	К, О, С	наличие	Наличие	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Дверь входная наружная				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016

Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Тамбур (глубина x ширина)				
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 2,45 x 1,6 м	Соответствует	п. 6.1.7 СП 59.13330.2016
Дверь входная внутренняя				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2016
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Не требуется	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	Не требуется	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	Не требуется	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016

Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)	Классификация	Требования	Средства контроля	Ссылка на нормативный документ
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	Наличие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2016
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Поручни на высоте	О, С	90 см.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	Не требуется	п. 6.1.2 СП 59.13330.2016
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	Не соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	Отсутствие	п. 6.2.12 СП 59.13330.2016
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней сту-пенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.12, 6.2.8 СП 59.13330.2016
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги)				
Высота одного подъема	К, О	не более 0,45 м	Отсутствие	п. 6.2.9 СП 59.13330.2016
Уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	Отсутствие	п. 6.2.9 СП 59.13330.2016
Уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	Отсутствие	п. 6.2.9 СП 59.13330.2016
Горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	Отсутствие	п. 6.2.9 СП 59.13330.2016

Поручни вдоль обеих сторон пандуса	К, О	наличие	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием)	К, О, С	не менее 30 см.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	Отсутствие	п. 5.1.14, 6.2.13 СП 59.13330.2016
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2016
Зона оказания услуги				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Места для инвалидов в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К	не менее 5%	Наличие	п. 8.1.3 СП 59.13330.2016
Размещение технологического и иного	К	не выше 1,4 м и	Не требуется	п. 8.1.7 СП

оборудования:(при расположении сбоку)		не ниже 0,3 м от пола		59.13330.2016
Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 – 0,85 м	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
В аудиториях, зрительных и лекционных залах на 50 чел. и более, оборудованных фиксированными сидячими местами, оборудование мест для инвалидов	К, О, С, Г	не менее 5 %	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
В аудиториях, зрительных и лекционных залах на 50 чел. и более, оборудованных фиксированными сидячими местами, оборудование мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 0,75 % (но не менее одно-го места)	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Обслуживание в кабинете				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Не соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,5 м	Не соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016

Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Средства информации				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2016
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2016
Речевые информаторы	С	наличие	Не требуется	п. 6.5.6 СП 59.13330.2016

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	-	#	#	#
Вход	-	-	-	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-	-	-	#
Зона оказания услуги	-	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#
Средства информации	+	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов
-----------------------------	---

Объект доступен	X*	K	O	C	Г
Объект недоступен		X	X	X	X

* На объекте приняты и согласованы с ВОИ меры по обеспечению минимальных потребностей инвалидов

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Обустроить продольным уклоном пути движения ко входу не более 5%
	Лестницу на входе наружную: - обустроить поручнями на высоте 90 см.
	Лестницу на входе наружную: -обустроить ступени высотой 12 – 15 см.
	Лестницу на входе наружную: - обустроить ступени шириной 35 - 40 см.
	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с длиной одного марша пандуса не более 9,0 м.
Вход	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с уклоном марша пандуса 1/20 (5%)
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.;
	Обустроить входную площадку размером не менее 2,2 x 2,2 м.
	Обустроить входную дверь (наружную) с шириной проема одной створки в свету не менее 0,9 м.
	Обустроить входную дверь (внутреннюю) с шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м.
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Обустроить проем в стене(ах) шириной не менее 0,9 м.
	Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша лестницы на высоте 0,9 м. (отсутствует поручень)

	Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги обустроить поручнями на высоте 90 см.
	Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать завершающими поручнями длиной марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. с не травмирующим завершением
	На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршу) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил
	разместить предупреждающие тактильные полосы перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша
	Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать с высотой одного подъема (марша) пандуса не более 0,45 м
	Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать с уклоном марша пандуса не более 1/20 (5%)
	Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, при перепаде высот пола на путях движения 0,2 м. и менее оборудовать с уклоном марша пандуса не более 1/10 (10%)
	В верхнем и нижнем окончании пандуса, дублирующего внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, обустроить горизонтальные площадки не менее 1,5 х 1,5 м.
	Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, обустроить поручнями вдоль обеих сторон марша пандуса
	Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, обустроить поручнями на высоте 0,7 м.
	Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, обустроить поручнями на высоте 0,9 м.
	Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, обустроить поручнями на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.
	Поручни пандуса, дублирующего внутреннюю лестницу в зону оказания услуги,

	оборудовать завершающими горизонтальными завершениями длинное марша пандуса на 0,3 м.
	Оборудовать подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги
	Обустроить входную дверь в зону оказания услуги с шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м.
	Устранить порог входной двери в зону оказания услуги, превышающий 1,4 см.
	Обеспечить проем двери шириной не менее 0,9 м.
	Обеспечить высоту порога не более 1,4 см.
	Обеспечить высоту рабочей поверхности не более 0,85 м.
	Установить стол с высотой проема стола(ов) для ног не менее 0,75 x 0,5 м
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

«16» октября 2020 г.
Дата составления Паспорта

Ведущий специалист-эксперт УСЗН в Новокубанском районе
Должность лица, составившего Паспорт

Кузнецова М.А.
Ф.И.О.


Подпись