

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование Сельский дом культуры

Место нахождения (адрес) Новокубанский р-н п. Прогресс Красноармейская 2

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор; наименование тор. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Вход на территорию				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки 20 см и более	К	наличие	Соответствует	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
Путь к входу в здание				

¹ Требования СП СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Указатели направления движения	К		наличие	Не требуется	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
Ширина пути движения	К		не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Продольный уклон пути движения	К		не более 50 ‰	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Вход					
Дверь входная наружная					
Ширина проема одной створки двери в свету	К		не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К		не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С		наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)	С		наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К		не менее 1,8 м.	Не требуется	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К		не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К		не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К		не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С		не более 10 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на	С		не более 30 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП

пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)					59.13330.2020
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)					
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 0,9 – 1,0 м	С		наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей на уровне 1,3 – 1,4 м	С		наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Ширина проема одной створки двери в свету	К		не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К		не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м и на уровне 1,3 – 1,4 м)	С		наличие	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Зона оказания услуги					
Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях					
Места для инвалидов в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К, О, С, Г		не менее 5 %, но не менее одного места	Наличие	п. 8.1.4 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования: (при расположении сбоку)	К		не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)	К		не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К		не более 0,8 – 0,85 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020

Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Обслуживание в кабинете				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Средства информации				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	О, С, Г, К	наличие	Наличие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Не требуется	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	#	#	#
Вход	-	#	#	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-	#	+	#
Зона оказания услуги	-	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#
Средства информации	+	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X*	X	X	X	X
Объект недоступен					

*На объекте приняты и согласованы с ВОИ меры по обеспечению минимальных потребностей инвалидов

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	На входной площадке предусмотреть ширину проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Ширину проема одной створки в свету двери входной внутренней (в зону оказания услуги), предусмотреть не менее 0,9 м Высоту порога двери входной внутренней (в зону оказания услуги),

	предусмотреть не более 1,4 см
Зона оказания услуги	Обеспечить проем двери шириной не менее 0,9 м.
Санитарно-гигиеническое помещение	Обеспечить высоту порога не более 1,4 см.
Средства информации	

«24» апреля 2024 г.

Дата составления Паспорта

Заместитель начальника отдела

Должность лица, составившего Паспорт



Кузнецова М.А.

Ф.И.О.