

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах

Северная ул., 5, ст. Выселки, 353100


тел/ 8 (86157) 73-7-34, факс 73-7-57

E-mail: viselki@kubanrpn.ru

ОКПО 75893168, ОГРН 1052303653269,

ИНН/КПП 2308105360/230801001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))



Предписание

об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 193 станция Динская « 20 » июля 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Завгородним Сергеем Сергеевичем

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования Динской район «Детский сад общеразвивающего вида № 14», ИНН 2330022359 ОГРН 1022303616411, 353210, Краснодарский край, р-н Динской, ст-ца Новотитаровская, ул. Ленина, д. 194
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- ст. 11, ст. 17, ч.1 ст.28 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:
- п. 2.13 печка для выпекания хлеба, как источник локального выделения тепла, не оборудована локальной вытяжной системой;
- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
- п. 2.5.3 потолки и стены склада для хранения сыпучей пищевой продукции и продовольственного сырья имеют дефекты и повреждения, не имеют отделки, допускающей влажную уборку и дезинфекцию;
- п. 2.2.4 покрытие дорожек и подходов в хозяйственной зоне частично отсутствует и имеет дефекты
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания»:

- глава V, табл. 5.25 искусственное освещение в группах 2 и 3 составляет 243-461 ЛК, 375-420 ЛК, соответственно при норме 400 ЛК, что не соответствует требованиям

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Исполнить требования ст. 11, ст. 17, ч.1 ст. 28, ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

2. Исполнить требования главы V, табл. 5.25 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

3. Исполнить требования п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

4. Исполнить требования п. 2.2.4, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Срок до «05» августа 2024 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Детский сад общеразвивающего вида № 14», 353210, Краснодарский край, р-н Динской, ст-ца Новотитаровская, ул. Ленина, д. 194

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах по адресу: ст. Выселки, ул. Северная, 5, тел. 8 (86157) 73-7-34, факс 73-7-57 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «05» августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)

С. Завгородний

(подпись)

Завгородний С.С.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «20» 04 2023г.

Бердюкова И.В.

(подпись)

Бердюкова И.В.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: