



**Администрация Закрытого административно-территориального
образования город Заозерск
Муниципальное учреждение культуры ЗАТО город Заозерск
«Центр культуры и библиотечного обслуживания
имени Героя России вице-адмирала М.В.Моцака»
(ЦКБО)**

184310, г. Заозерск Мурманской области, улица Ленинского Комсомола, дом 16, тел. (815 56) 3 39 09

П Р И К А З

06.06.2022

№ 141 од

**Об организации световой маскировки
на территории муниципального учреждения культуры
ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания
имени Героя России вице-адмирала М.В.Моцака»
при угрозе и ведении военных действий**

Во исполнение Постановления Администрации ЗАТО город Заозерск от 24 мая 2022 года № 406, в соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», сводом правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (утвержден приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр), СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства», в целях организации световой маскировки при угрозе военных действий и ведении военных действий, на основании Устава ЗАТО город Заозерск

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В срок до 01 июля 2022 года разработать календарный план перевода учреждения на режимы световой маскировки. Календарный план согласовать с начальником муниципального казенного учреждения «Центр

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ЗАТО город Заозерск» (далее – МКУ «Центр по ГО и ЧС ЗАТО город Заозерск») Ответственность за разработку Плана перевода учреждения на режимы светомаскировки возложить на Панасенко Л.В., администратора.

2. Ответственность за проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки при угрозе и ведении военных действий возложить на Панасенко Л.В., администратора. Привлечь Диордичук А.Г., заместителя директора по основной деятельности, Травникову Р.А., заместителя директора по МТО, Бархатову О.В., заведующую отделом библиотеки, Кучерявенко М.М., менеджера по культурно-массовому досугу, Дмитриеву А.В., заведующую художественно-оформительской мастерской, Ковальчука А.Л., художника по свету, Белова К.Ю., звукооператора, Яковлева И.В., звукорежиссера.

3. Спланировать создание запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки. Ответственность возложить на Травникову Р.А., заместителя директора по МТО.

4. Приказ довести до сведения сотрудников учреждения.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ЦКБО

Н.А.Лукьянчук

**Календарный план основных мероприятий
световой маскировки и другим видам маскировки
на территории учреждения**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки выполнения	Ответственные исполнители
I. Организационные мероприятия, проводимые заблаговременно			
1	Определение способов световой маскировки объектов	постоянно	руководитель группы организации световой маскировки (далее – руководитель учреждения), администратор
2	Выявление помещения объектов, в которых световая маскировка производится механическим путём	постоянно	администратор, заместитель директора по МТО
3	Определение мощности, типов и мест установки светильников общего и местного маскировочного освещения, и световых знаков	постоянно	заместитель директора по МТО
4	Подготовка дежурного персонала диспетчерского пункта	постоянно	администратор
5	Обучение и тренировка персонала по осуществлению мероприятий частичного затемнения и ложного освещения	постоянно	администратор
II. При введении режима частичного затемнения			
1	Организация дежурства в тёмное время суток на вахте учреждения	Ч» + 16 час.	руководитель учреждения, администратор
2	Установка прямой связи диспетчерского пункта с пунктом управления начальника штаба ГО и с пунктами централизованного управления освещением объектов экономики, в том числе радиосвязи	Ч» + 16 час.	руководитель учреждения
III. При введении режима ложного освещения			
1	Отключение внутреннего освещения помещений учреждения	«Ч» + 3 мин.	руководитель учреждения
2	Отключение внутреннего освещения производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в тёмное время суток или прекращаются работы по сигналу «Воздушная тревога»	«Ч» + 3 мин.	руководитель учреждения
3	Установка маскировочного освещения в местах проведения неотложных производственных работ, а также на опасных участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям	«Ч» + 3 мин.	заместитель директора по МТО

4	Установка специальных световых знаков для обозначения входов, выходов людей в укрытия, путей эвакуации служб ГО, мест размещения средств пожаротушения	«Ч» + 3 мин.	заместитель директора по МТО
5	Осуществление контроля за качеством световой маскировки	«Ч» +10 мин.	заместитель директора по МТО
6	Контроль за выполнением световой маскировки	До поступления сигнала «Отбой воздушной тревоги»	руководитель учреждения

Инструкция
руководителю структурного подразделения (ответственному должностному лицу)
учреждения по светомаскировке

Системой ГО предусматривается два режима светомаскировки:

1. **Режим частичного затемнения**, который вводится особым постановлением Правительства РФ при угрозе нападения противника и должен быть выполнен в срок не более **16 часов**.

2. **Режим ложного освещения**, который вводится по сигналу «**Воздушная тревога**», должен быть выполнен в течение **3 минут**.

Режим частичного затемнения предусматривает в первую очередь механический способ маскировки, который заключается в закрытии световых проемов светомаскировочными материалами.

В соответствии с этим в каждом кабинете, отделе, клубе, кружке, зале должны быть изготовлены шторы из светомаскировочного материала (плотной черной ткани).

Кроме этого при режиме частичного затемнения предусмотрен и светотехнический способ светомаскировки, который предусматривает ограничение внутреннего освещения. В этом случае сокращается освещение на **50 %** путем отключения половины светильников, что обеспечивает продолжение производственной деятельности.

Светомаскировка по режиму ложного освещения предусматривает отключение всего электроосвещения в учреждении.

Планом перевода объекта на режим светомаскировки с полным затемнением предусматривается централизованное отключение освещения всех помещений учреждения от фидерных и групповых щитов освещения (согласно схемы электроснабжения).

По сигналу «**Воздушная тревога**» необходимо:

1. В каждом кабинете, отделе, клубе, кружке, зале **немедленно** прекратить все работы.

2. Безаварийно отключить орг. технику, электроприборы и т.п., энергетические сети (воду, электроэнергию).

3. Приступить силами подразделений к светомаскировке.

4. По окончании светомаскировки доложить по телефону в штаб ГО (тел. 3-14-77).

Специалист, уполномоченный на решение задач гражданской обороны

_____ «___» _____ 20__ года