

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование:

БДОУ МО Динской район «Детский сад № 50»

Место нахождения (адрес): с.Первореченское, ул. Октябрьская, 32; т. 3-42-71, эл.адрес: bdou50@mail.ru

Форма собственности объекта:

муниципальная

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: БДОУ МО Динской район «Детский сад № 50» — оперативное управление, заведующая Ромашенко Ольга Георгиевна

Количество этажей здания 1 этаж расположения объекта 1.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4
Лестница на входе на территорию:			отсутствует	Не требуется
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	-	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-	п. 4.1.12

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	-	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	-	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	-	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию: ³	К	наличие	отсутствует	Не требуется
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 4.1.15
Поручни пандуса:			-	
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	-	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	-	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-	п. 4.1.15
Автостоянка			отсутствует	Не требуется
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	-	п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5%	-	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	-	п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:			-	
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие	-	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие	-	п. 4.2.1; рис. Д.6

³ При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Съезд/заезд с тротуара на парковку:			-	
- ширина	К	не менее 1,0 м.	-	рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%	-	п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	-	п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	<u>отсутствуют</u>	п. 4.1.3 <u>требуются</u>
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	Соответствует	п. 4.1.8
Открытая лестница:			Отсутствует	Не требуется
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	-	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	-	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	-	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	-	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	-	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий открытую лестницу: ³	К	наличие	Отсутствует	Не требуется
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончания пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 4.1.15
Поручни пандуса:			-	

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	-	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	-	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-	п. 4.1.15
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	<u>отсутствует</u>	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) <u>требуется</u>
- поручни на высоте	О, С	90 см.	-	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	Наличие	имеется	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие	<u>отсутствует</u>	п. 4.1.14 <u>требуется</u>
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие	-	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.	-	п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.	-	п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- расстоянии между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	Отсутствует	п. 4.1.14; п. 5.2.13 не требуется
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85 м.	соответствует	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	-	п. 5.1.3
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	В наличии	п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 5.1.4 <u>требуется уменьшение</u>
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.5 не требуется
Тамбур (глубина х ширина)	К	не менее 1,5 х 1,5 м.	-	п. 5.1.7; рис. Д. 10
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	-	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	-	п. 5.1.5
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – 1 этаж				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.2.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)			Отсутствует	не требуется
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	-	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	-	п. 5.2.15
Поручни на высоте	О, С	90 см.	-	п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	-	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	-	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз	С	наличие	-	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	-	п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу ³ (в зону оказания услуги):			Отсутствует	не требуется
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.	-	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	-	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	-	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	-	п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.	-	п. 5.2.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
на высоте	О	0,9 м.	-	п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	-	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.	-	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	-	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутренний лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	-	п. 5.2.13
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соответствует	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	отсутствует	п. 5.1.5 не требуется
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:			Отсутствует	не требуется
- габариты кабины (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,7 м.	-	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.	-	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие	-	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие	-	п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	-	п. 5.2.20
2.4. Зона оказания услуги⁴ – этаж 1				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	-	п. 7.1.7

⁴ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 x 0,85 м.	-	п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 x 0,85 м.	-	п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-	п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	-	п. 7.1.9
Предприятия торговли				
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	-	п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	-	п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	-	п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	-	п. 7.4.2
Предприятия питания				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	-	п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	-	п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	Наличие	-	п. 7.4.7
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.				
Часть стойки-барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	-	п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%	-	п. 6.3.1
Входная дверь в номер:			-	
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	-	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.	-	п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):			-	

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.	-	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	-	п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	-	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Обслуживание в кабине:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.	соответствует	п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	соответствует	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	соответствует	п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	соответствует	п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.2.2
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	не соответствует	п. 5.3.2
Знак доступности кабин для инвалидов	К	наличие	отсутствует	п. 5.3.6 требуется
Размер кабин (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	Не соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабин	К	не менее 0,9 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	п. 5.3.3; рис. Д. 11

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Открытые опорные поручни, штанги	К, О	наличие	<u>Отсутствует</u>	п. 5.3.3; рис. Д. 11 <u>Требуется</u>
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	<u>Отсутствует</u>	п. 5.3.6 <u>Требуется</u>
2.6. Средства информации – 1 этаж -				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	<u>Отсутствуют</u>	п. 5.5.1. <u>Требуется</u>
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирующие рельефными знаками	К, С, Г	наличие	<u>Отсутствуют</u>	п. 5.5.8 <u>Требуется</u>
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	<u>Отсутствуют</u>	п. 5.5.4; 5.5.6 <u>Требуется</u>
Речевые информаторы	С	наличие	#	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	#	п. 5.5.3; 5.5.4

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	
Участки и территории	+	+	+	+	+
Вход	-	-	-	-	+
Пути движения	+	+	+	+	+
Зона оказания услуги	+	+	+	+	-
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	+	+	+
Средства информации	-	+	-	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Объект доступен	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов		
		К	О	С
				Г

Объект недоступен	X	X	X	X	X	X
-------------------	---	---	---	---	---	---

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации					
Участки и территории	-					
Вход	Рекомендуем: Установить поручни на наружной входной лестнице с двух сторон, сделать пандус дублирующий наружную входную лестницу, выделить маркировкой ступени наружной входной лестницы, уменьшить высоту порога наружной входной двери					
Пути движения	-					
Зона оказания Услуги	-					
Санитарно-гигиеническое помещение	Рекомендуем: сделать доступные кабинки уборной, установить знак доступности на кабины для инвалидов в соответствии с требованиями СНиПа, установить поручни возле умывальника, унитаза, в душевой кабине					
Средства информации	Рекомендуем: сделать обозначения специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения, информацию о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками, знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте					

« 03 » февраля 2016 г.
Дата составления Паспорта

Старший специалист 2 разряда УСЗН в Динском районе

тел. 6-11-96


подпись

Ж.В.Мозелева