

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес места нахождения юридического лица: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангартская, д. 13 б
тел./факс (8442) 37-26-74 / 36-03-15, info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015
Фактический адрес места осуществления деятельности: 403874, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Камышин, ул.
22 Партезьева, дом 10, помещение 2
Тел./факс: (84457) 9-41-15. E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru



УТВЕРЖДАЮ

Биолог бактериологической лаборатории

Должность лица, утверждающего документ

Н.Н. Родина

подпись

И. О. Фамилия

24.04.2025

дата

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 9441 от 24.04.2025

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода подземного источника систем централизованного питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: МКУ «Благоустройство» Лемешкинского сельского поселения Руднянского муниципального района Волгоградской области; юридический адрес: 403623, Волгоградская область, Руднянский район, с. Лемешкино, пер. Столовый, д. 4, помещение. 1; фактический адрес: 403623, Волгоградская область, Руднянский район, с. Лемешкино, пер. Столовый, д. 4, помещение. 1; ИНН 3453004760
(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)
3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора проб к договору № 150-2025 от 17.03.2025
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)
4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МКУ «Благоустройство» Лемешкинского сельского поселения: 403623, Волгоградская область, Руднянский район, с. Лемешкино, пер. Столовый, д. 4, помещение. 1, д. 5; ИНН 3453004760
5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора МКУ «Благоустройство» Лемешкинского сельского поселения: Волгоградская область, Руднянский район, с. Лемешкино, ул. Коммунальная, д. 23 б (Точка отбора: 1-2. Скважина № 6667)
6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению санитарного надзора Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Камышин, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытание.

7. Дата и время отбора пробы (образца): 17.04.2025 07:30
8. Дата и время доставки пробы (образца): 17.04.2025 09:30
9. Код работы: ПК.Ру.1229.1-2
10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21, ГОСТ 2761-84, фактическое определение
11. НД на метод отбора: отобрано заказчиком
12. Дополнительные сведения: проба отобрана и доставлена заказчиком, наименование пробы, место, дата и время отбора указаны со слов заказчика
Изготовитель: - _____
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))
Дата изготовления: _____ - Номер партии: _____ - Объем партии: _____
(указывается при необходимости)
Тара, упаковка: Стерильная лабораторная посуда, емкость из полимерных материалов
Условия транспортировки: доставлено заказчиком
Условия хранения: - _____
Другие сведения: - _____
Пробы (образцы) отобраны: Директором Глуховским Ю.А.
(должность, Фамилия И.О.)
Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ Загумённая В.А.
(подпись) Фамилия И.О.

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Код работы: ПК.Рв.1229.1-2

Дата поступления в лабораторию: 17.04.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы: 1. Вода подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения



Регистрационный номер пробы в лаборатории: 80

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на методы испытаний
1	3	4	6
индекс БГКП	КОЕ/дм ³	не обнаружено*	ГОСТ 18963-73

*Дополнительно к методике испытания: Индекс БГКП менее 3

Дата выдачи результата испытаний: 21.04.2025

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий бактериологической лабораторией - биолог	Леденцов А.А.	
Фельдшер-лаборант	Воронина Л.Н.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Код работы: ПК.Рв.1229.1-2

Дата поступления в лабораторию: 17.04.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 2. Вола подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 358

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95)±Δ	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Запах	баллы	1	x	2	ГОСТ Р 57164-2016

*СанПиН 1.2.3685-21 таб.3.1

Наименование вещества	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95)±Δ	Величина ПДК* (мг/л)	НД на методы испытаний
Фенолы	мг/дм ³	менее 0,0005	x	0,001	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (из.2010г.)

*СанПиН 1.2.3685-21 таб.3.13

Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95)±Δ	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Сухой остаток (общая минерализация)	мг/дм ³	612,0	±55,1	1000	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023
Жесткость	"Ж"	6,5	±1,0	7	ГОСТ 31954-2012 (п.4 метод А)

*ГОСТ 2761-84

**Ж=1мг-экв/дм³

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95)±Δ	НД на методы испытаний
Цветность	градусы	5 ¹	x	ГОСТ 31868-2012 (п.4 метод А)
Мутность ²	мг/дм ³ (по каолину)	4,6	±0,9	ГОСТ Р 57164-2016

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения ($P=0.95$) $\pm\Delta$	НД на методы испытаний
Перманганатная окисляемость	мгО ₂ /дм ³	менее 0,25	х	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (из.2012г.)

Дополнение к методике:


¹ (Сг-Со) шкале цветности, 25°C

² измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л

Дата выдачи результата испытаний: 23.04.2025

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Лаборант	Котельникова Е.А.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее количество стр. ____ стр. ____

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 136, тел. (844-2) 37-26-74 fax. (844-2) 36-03-15

E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Камышинский филиал ФБУЗ ЦГ и Э

403874, г. Камышин, ул. 22 Партизана, д. 10, помещение 2 тел/факс. 844(57) 9-41-15, тел/факс. 844(57) 9-19-62

E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 9741 ОТ 24.04.2025
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба воды подземного источника системы централизованного питьевого водоснабжения, отобранная из скважины № 6667, расположенной по адресу: Волгоградская область, Руднянский район, с. Лемешкино, ул. Коммунальная, д. 23 б (МКУ «Благоустройство» Лемешкинского сельского поселения):

- по микробиологическим показателям (индекс БГКП) относится к источнику 1-го класса ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

- по органолептическому показателю (цветность), по санитарно-химическому показателю (перманганатная окисляемость) относится к источнику 1-го класса ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

- по органолептическому показателю – мутность (результат испытаний «4,6 мг/дм³ (по коалину)») относится к источнику 3-го класса ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

- по органолептическому показателю (запах), по санитарно-химическим показателям (фенолы, сухой остаток (общая минерализация), жесткость) соответствует требованиям табл. 3.1, табл. 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».



Коваленко А.Ю.

ФИО

Подпись