

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**
(Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу)
Юго- Западный территориальный отдел

Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Почтовый адрес: пр. Юрия Гагарина, д.55, лит. А г. Санкт-Петербург, 196143,
Ул. Оборонная, д. 37, лит. А г. Санкт-Петербург, 191025
Юридический адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОКПО 74851156 ОГРН 1057810212503 ИНН/КПП 7801378679/784001001
Телефон (812) 727-72-20, факс (812) 726-97-67
электронный адрес: to_yug-zapad@78rospotrebnadzor.ru



ПРЕДПИСАНИЕ № Ф 78-03-05- /27-411 -24

г. Санкт-Петербург

« 23. » 09 __ 2024 __ г.

об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде,
имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий,
предусмотренных федеральными законами;
о прекращении нарушений прав потребителей;
о прекращении нарушений обязательных требований и / или
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

Начальник Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу
Санкт-Петербургу – главный государственный санитарный врач по Московскому, Фрунзенскому,
Пушкинскому, Колпинскому, Кировскому, Красносельскому, Петродворцовому районам города
Санкт-Петербурга **Величко Олег Александрович**,
рассмотрев

- материалы дела по акту плановой/ профилактический визит учётный номер №78240041000111745689 от
 материалы административного расследования на основании определения в отношении:
(нужное отметить значком Y).

Наименование юридического лица Государственного бюджетного образовательного учреждения
школа-интернат № 37 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ГБОУ школа- интернат № 37
Фрунзенского района Санкт-Петербурга)

Свидетельство о государственной регистрации ОГРН 1027807997722
ИНН 7816157231

Место нахождения в соответствии с государственной регистрацией: 192238, Санкт-Петербург,
улица Турку, дом 16, литер А .

Фактическое место нахождения; 192238, Санкт-Петербург, улица Турку, дом 16, литер А .

Руководитель юридического лица директор Орлова Ольга Анатольевна

Представитель юридического лица директор Орлова Ольга Анатольевна

УСТАНОВИЛ:

в 10-00 23.09.2024 при проведении анализа профилактического визита учётный номер
№78230041000107445516 от 29.08.2023г., проведенного «05» сентября 2024г. с 10 час.15 мин. до
14 час.05

мин в Государственном бюджетном образовательном учреждении школа-интернат № 37 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ГБОУ школа-интернат № 37 Фрунзенского района Санкт-Петербурга) по адресу: 192238, Санкт-Петербург, улица Турку, дом 16, литер А. в ГБОУ школа-интернат № 37 Фрунзенского района Санкт-Петербурга выявлены нарушения действующих санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, а именно:

-В нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 частично отслаивается краска на стенах и потолках в помещениях пищеблока, рекреаций 1го этажа стены имеют поверхность не допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

-В нарушение требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 напольные покрытия в помещениях пищеблока, рекреаций 1го этажа имеют дефекты и повреждения, что не допускает проведение качественной влажной обработки и дезинфекцию.

-В нарушение требований п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 не оборудована система вентиляции в месте установки пароконвектомата на пищеблоке.

-В нарушение требований п. 3.4.9. СП 2.4.3648-20 в спортивном зале не оборудованы душевые кабины для мальчиков и девочек, что является нарушением ст.11, ч.1 ст. 28 ч.3., ст. 39 Закона « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99.

-Согласно требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

-Согласно требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

-Согласно требований п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 Здания оборудуются системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений.

Место совершения административного правонарушения:

192238, Санкт-Петербург, улица Турку, дом 16, литер А.
проведенной «06» сентября 2023г. с 10 час.15 мин. до 14 час.05

Согласно ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» несоблюдение требований санитарных правил влечет угрозу жизни и здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

Руководствуясь:

п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

п. 2 ст. 50 № ФЗ-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей»

(нужное отметить значком Y, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 294-ФЗ – исключить).

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства, а именно:

СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:

жизни, здоровью людей,

окружающей среде,

имуществу физических и юридических лиц,

государственному или муниципальному имуществу,

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

других мероприятий, предусмотренных федеральными законами

2.1. Провести ремонт напольных покрытий в помещениях пищеблока, рекреаций Iго этажа - согласно требований СП 2.4.3648-20

Срок исполнения - до 25.08. 2025

2.2. Провести косметический ремонт в помещениях пищеблока, рекреаций Iго этажа -согласно требований СП 2.4.3648-20

Срок исполнения -до 25.08. 2025

2.3. Оборудовать систему вентиляции в месте установки пароконвектомата -согласно требований СП 2.4.3648-20

Срок исполнения - до 25.08. 2025

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Представителя юридического лица директора Орлову Ольгу Анатольевну

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в порядке судебного производства в виде штрафа по

- ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ
- ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ
- ч. 16 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в районный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в Санкт-Петербургский городской суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Верховным судом Российской Федерации в соответствии с Гражданским процессуальным законодательством.

Начальник Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу Главный государственный санитарный врач по Московскому, Фрунзенскому, Пушкинскому, Колпинскому, Кировскому, Красносельскому, Петродворцовому районам города Санкт-Петербурга



Величко О.А.

(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание № Ф78-03-05/ 27-411-24 от 28.09 2024 получил «23» 09 2024 г.

Представитель юридического лица директор Орлова Ольга Анатольевна

(подпись)