

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в Калачевском,
Суrowsикинском, Чернышковском, Клетском районах»
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056
Юридический адрес: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д.13 б
тел/факс (8442) 37-26-74, 36-03-15, E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 404503, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Калач-на-Дону,
Промзона, дом 1 тел/факс (8442-72) 3-71-14, E-mail: kalach@fguz-volgograd.ru

ПРОТОКОЛ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ОСВЕЩЕННОСТИ

№ 334 кл от «28» октября 2025 г.

Наименование учреждения (юридический адрес): МКУ ДО ДЮЦ «Танаис» г. Калача-на-Дону Волгоградской области, ИНН 3409009583, 404503, Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, бульвар 300-летия г. Калача-на-Дону, д.3

(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

Основание для проведения испытаний: договор № 189 от 02.10.2025

(предписание, определение, приказ УРПН, договор и т. п.)

Дата и время проведения измерений: 27.10.2025, 09:40 - 10:00

Фактический адрес, наименование объекта, где проводились измерения: МКУ ДО ДЮЦ «Танаис» г. Калача-на-Дону Волгоградской области; 404503, Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 421

Должность, ФИО лица, проводившего измерения: помощник врача по общей гигиене отделения по обеспечению санитарного надзора Царева С.Н.

Должность, ФИО лица, в присутствии которого проводились измерения: директора МКУ ДО ДЮЦ «Танаис» г. Калача-на-Дону Волгоградской области Прохорова А.Н.

НД, по которой проводилась оценка: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Средство измерений и их государственная поверка:

№ п/п	Наименование СИ	Заводской №	Пределы допускаемой погрешности	Диапазон измерений	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства о поверке
1.	Люксметр «ТКА-ЛЮКС»	313902	освещенность ±6%	освещенность: 1....200000 лк	С-БИ/18-12-2024/396606012	до 17.12.2025

Дополнительные сведения:

Напряжение в сети до измерения - _____ Напряжение в сети после измерения - _____

НД на методы испытаний: ГОСТ 24940 – 2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности», МУК 4.3.2812-10 «Инструментальный контроль и оценка освещения»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
(искусственная освещенность)

№ п/п /точ ки по эски зу	Место проведения измерения	При системе общего искусственного освещения	
		Освещенность от светильников общего освещения ± ** (лк)	Допустимая по нормам * (лк)
1	Зал спортивных игр (тир) № 10 по тех.паспорту точка замера 1	250±17,32	200
2	Зал спортивных игр (тир) № 10 по тех.паспорту точка замера 2	252±17,46	200
3	Зал спортивных игр (теннис) № 10 по тех.паспорту точка замера 1	262±18,15	200
4	Зал спортивных игр (теннис) № 10 по тех.паспорту точка замера 2	258±17,87	200

*НД СанПиН 1.2.3685-21

**Расширенная неопределенность при доверительной вероятности - 0,95

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ:

Уровни искусственной освещенности в МКУ ДО ДЮЦ «Танаис» г. Калача-на-Дону Волгоградской области, измеренные 27.10.2025 по адресу: 404503, Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 421 соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Измерения проводил:

Помощник врача по ОГ ООСН

/  /
подпись

Царева С.Н.
Фамилия И.О.

Врач по ОГ ООСН

/  /
подпись

Аносова Н.А.
Фамилия И.О.

