

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«**Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области**»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в Калачевском,
Суровикинском, Чернышковском, Клетском районах»

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056

Юридический адрес: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, д.13 б

тел/факс (8442) 37-26-74, 36-03-15, E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 404503, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Калач-на-Дону,

Промзона, дом 1 тел/факс (8442-72) 3-71-14, E-mail: kalach@fguz-volgograd.ru

ПРОТОКОЛ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА

№ 333 кл от 28.10.2025

Наименование учреждения (адрес (место нахождения) юридического лица): МКУ ДО ДЮЦ «Танаис» г. Калача-на-Дону Волгоградской области, ИНН 3409009583; 404503,

Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, бульвар 300-летия г. Калача-на-Дону, д. 3

Заказчик: МКУ ДО ДЮЦ «Танаис» г. Калача-на-Дону Волгоградской области

Основание для проведения измерений: договор № 189 от 02.10.2025

(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

Дата и время проведения измерений: 27.10.2025 09:40-10:00

Фактический адрес, наименование объекта, где проводились измерения: 404503,

Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 421

МКУ ДО ДЮЦ «Танаис» г. Калача-на-Дону Волгоградской области

Должность, ФИО лица, проводившего измерения: помощник врача по ОГ ООСН Царева С.Н.

Должность, ФИО лица, в присутствии которого проводились измерения: директора МКУ ДО ДЮЦ «Танаис» г. Калача-на-Дону Волгоградской области Прохорова А.Н.

НД, по которой проводилась оценка: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Наименование средств измерений и их государственная поверка:

№ п/п	Наименование СИ	Заводской №	Пределы допускаемой погрешности	Диапазон измерений	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства о поверке
1	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (20)	206205	относительной влажности $\pm 5,0\%$ температуры воздуха $\pm 0,5^\circ\text{C}$	относительная влажность: 10...98% температура воздуха: 0...50°C	С-БИ/18-12-2024/3963710 57	до 17.12.2025

НД на методы испытаний: ГОСТ 30494 – 2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»

Эскиз помещения (территории, рабочего места) или описание расположения точек измерения: _____ Дополнительные сведения: условия испытаний соблюдены

Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха:

а) температура, °C: - б) давление в мм рт.ст.: - в) влажность, %: -


РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
(МИКРОКЛИМАТ)

№ <u>п/п</u> или точки по эскизу	Место проведения измерений	Температура воздуха, °С		Относительная влажность, %		Скорость движения воздуха м/с	
		измеренная ± ^{***}	допустимая по нормам*	измеренная ± ^{***}	допустимая по нормам*	измеренная	допустимая по нормам*
1	Зал спортивных игр (тир) № 10 по тех.паспорту						
	в центре обслуживаемой зоны	h=0,1м 22,7± 0,58 h=1,1м 22,7± 0,58 h=1,7м 22,8±0,58	20-24	46±5,77	40-60	—	—
2	Зал спортивных игр (теннис) № 9 по тех.паспорту						
	в центре обслуживаемой зоны	h=0,1м 22,8± 0,58 h=1,1м 22,8± 0,58 h=1,7м 22,9±0,58	20-24	46±5,77	40-60	-	-

*НД СанПиН 1.2.3685-21

**Расширенная неопределенность при доверительной вероятности – 0,95

Измерения проводил:
помощник врача по ОГ ООСН
должность


подпись

Царева С.Н.
фамилия И.О.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ:

Параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность), измеренные 27.10.2025 в МКУ ДО ДЮЦ «Танаис» г. Калача-на-Дону Волгоградской области, по адресу: 404503, Волгоградская область, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 421 точка №1 – зал спортивных игр (тир), точка №2 – зал спортивных игр (теннис) соответствуют установленным нормативами допустимым значениям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по ОГ ООСН
должность


подпись

Аносова Н.А.
фамилия И.О.

