

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

возможности устройства пандуса для маломобильных групп населения к зданию МДБОУ «Детский сад №3», находящегося в станице Старонижестеблиевской по ул. Степной, 6 «А».

Муниципальным предприятием Красноармейского района «Архитектурно-градостроительный центр» произведено обследование земельного участка и здания МДБОУ «Детский сад №3» на предмет возможности строительства пандуса для маломобильных групп населения.

В результате обследования установлено:

- на боковом фасаде здания на высоте 1,0 м от земли расположена кнопка вызова сотрудника для маломобильных групп населения;
- высота цоколя здания у входов в здание – 0,25 м;
- ширина проемов входных дверей – 1,8 м;
- размеры входных тамбуров — 0,85х2,35 м;
- входные тамбура ведут на лестничные клетки.

Существующая внутренняя планировка здания детского сада входных тамбуров и лестничных клеток не позволяет передвижение маломобильных групп населения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружения для маломобильных групп населения». Устройство пандуса согласно СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» без реконструкции входной части здания нецелесообразно.

Директор МП КР «Архитектурно-градостроительный центр»

Инженер

О.ч.
Н.Д.Остахова

М. Н. Комаревцева

*Согласно вашему проекту
РАБОЧ*



В. С. Герасимов