

Муниципальное дошкольное бюджетное образовательное учреждение
«Детский сад №3»

ПРИКАЗ

от 11.01.2021г.

ст. Старонижестеблиевская

№ 41- од

**«Об организации противопожарной безопасности
МДБОУ «Детский сад №3»»**

На основании Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03), согласно инструкции по противопожарной безопасности, с целью обеспечения пожарной безопасности учреждения, защиты детей от пожара, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Всем работникам обеспечить выполнение правил противопожарной безопасности.
 - Знать, что первоочередной задачей каждого работника в случае возникновения пожара является спасение детей, вызов пожарной команды по телефону 01 и принятие мер по тушению пожара.
2. Создать пожарную дружину в составе:
 - Чигрин Анна Анатольевна (заведующий МДБОУ)
 - Бабинова Татьяна Александровна (завхоз)
 - Шкуренко Людмила Ильинична (медсестра)
 - Карпенко Полина Егоровна (ст. воспитатель)
 - Матюшевская Марина Сергеевна (муз. руководитель)
3. Пожарной дружине детского сада осуществлять контроль за противопожарным режимом в помещениях и на территории учреждения:
 - проводить разъяснительную работу среди персонала и родителей с целью выполнения правил пожарной безопасности,
 - следить за исправностью состояния первичных средств тушения пожара - их укомплектованностью и готовностью к применению;
 - оперативно обеспечить вызов пожарной команды по телефону 01 в случае возникновения пожара и его ликвидацию имеющимися средствами;
 - оповещать сотрудников и администрацию в случае возгорания;
 - обеспечить эвакуацию детей при возникновении пожара согласно плана эвакуации.
4. В случае возникновения пожара (возгорания) ответственность за вызов пожарной команды по телефону 01 и подачу сигнала для сбора местной ДПП возложить на заведующего хозяйством Бабинову Татьяну Александровну, а на случай её отсутствия Карпенко П.Е.

- 5. В ночное время в случае пожара вызов пожарной команды и администрации детского сада возложить на дежурных охранников Натенко В.В., Куценко С.А., Шведова А.Ю.

6. В случае возникновения пожара воспитателям СРОЧНО обеспечить эвакуацию детей из детского сада в спортивный зал ОАО «Ангелинский элеватор». Ответственные воспитатели:

- Данева Н.С
- Троян Н.И.
- Беспалько В.М.
- Антохова Г.Г.
- Сидоренко С.Л.
- Маракулина А.И.

Помощники воспитателей:

- Килинчук Н.Ф.
- Таран Т.П.
- Толкачева Л.В.
- Табункова А.Б.
- Голикова Г.В.
- Леухина Т.В.

Оказывают помощь воспитателям в эвакуации детей своих групп .

Повара оказывают помощь в эвакуации детей:

Коробка Н.В. – вторая младшая группа

Приходько Т.Ю. – вторая младшая группа

Ульяненко И.С. – первая младшая группа

Ст.воспитатель –Карпенко П.Е. – первая младшая группа

Дворники – первая младшая группа

7. Ответственность за оказание первой медицинской помощи детям возложить на медсестру Шкуренко Л.И.

8. Машинисту по стирке и ремонту белья Е.Д. Мельник обеспечить свободный выход детей согласно плану эвакуации, открыть все запасные выходы.

9. Воспитатели обязаны точно знать численность присутствующих детей, правильно вести учёт в таблице посещаемости детей, в случае эвакуации сверить фактическую численность с численностью по таблице и сообщить о количестве эвакуированных детей члену ДПД Бабиновой Татьяне Александровне которая сообщает пожарной команде о количестве эвакуированных детей.

10. Завхоз Бабинова Татьяна Александровна встречает пожарную команду, сообщает ей о месте возгорания, о количестве детей и сотрудников.

11. После эвакуации детей при возможности оказывают помощь в спасении материальных ценностей:

- Коробка Н.В. - повар
- Ульяненко И.С.- повар
- Мельник Е.Д. - машинист по стирке и ремонту белья

12. Оказывают помощь в тушении пожара:

- Килинчук Н.Ф.
- Таран Т.П.
- Толкачева Л.В.
- Табункова А.Б.
- Леухина Т.В.

13. Назначить *ответственным за противопожарную безопасность* объекта и помещений заведующий хозяйством Бабинову Татьяну Александровну.

13. Ответственному за противопожарную безопасность:

- Обеспечить соблюдение правила, запрещающего курить на территории ДОУ.
- Исключить хранение легковоспламеняющихся жидкостей - баллонов с газами в необорудованных помещениях.
- Регулярно проверять состояние складских, подвальных и подсобных помещений, не допускать складирование в них мебели, легковоспламеняющихся и горючих веществ,
- Производить 1 раз в месяц осмотр средств пожаротушения.
- Содержать постоянно свободными запасные выходы из здания.
- Не допускать сжигания мусора на территории.
- Осуществлять своевременно перезарядку огнетушителей.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МДБОУ
«Детский сад №3»

_____ А.А. Чигрин