

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование МОАУ СОШ № 4 им.А.И. Миргородского г. Новокубанска

Тип объекта Учреждения среднего образования (школы)

Место нахождения (адрес) Новокубанский р-н г. Новокубанск Ленинградская 13

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2343015292

Телефон: +7(86195)3-60-31

Количество этажей здания 4, этаж расположения объекта 1-4

Комментарий:

Плановая дата обследования: 10.2020

Фактическая дата обследования: 19.10.2020

Организация: МОАУ СОШ № 4 им.А.И. Миргородского г. Новокубанска

Должность лица: Директор

ФИО: Лазирская Г.В.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Вход на территорию				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,5 см.	Соответствует	п. 5.1.5 СП 59.13330.2016
Путь к входу в здание				
Указатели направления движения	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.3 СП 59.13330.2016
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Не соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Вход				
Лестница на входе наружная				
Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более	О, С	наличие	Не требуется	п. 6.1.2 СП 59.13330.2016
Поручни на высоте 90 см	О, С	90 см.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует	59.13330.2016 п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе				
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	Наличие	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	Соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Соответствует	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Входная площадка				
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016

Поверхность покрытия входной площадки твердая, не-скользящая	К, О, С	наличие	Наличие	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Дверь входная наружная				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Тамбур (глубина x ширина)				
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 2,45 x 1,6 м	Соответствует	п. 6.1.7 СП 59.13330.2016
Дверь входная внутренняя				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2016
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Не требуется	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4	Не	п. 6.2.4 СП

			см.		соответствует	59.13330.2016
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С		не более 10 см.		Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С		не более 30 см.		Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)						
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С		наличие		Наличие	п. 6.2.8 СП 59.13330.2016
Поручни с двух сторон лестницы	О, С		наличие		Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Поручни на высоте	О, С		90 см.		Соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более)	О, С		наличие		Не требуется	п. 6.1.2 СП 59.13330.2016
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С		не менее 30 см.		Не соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С		наличие		Отсутствие	п. 6.2.12 СП 59.13330.2016
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С		наличие		Отсутствие	п. 5.1.12, 6.2.8 СП 59.13330.2016
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги)						
Высота одного подъема	К, О		не более 0,45 м		Отсутствие	п. 6.2.9 СП 59.13330.2016
Уклон (отношение высота / длина)	К, О		не более 1/20 (5%)		Отсутствие	п. 6.2.9 СП 59.13330.2016

Уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	Отсутствие	п. 6.2.9 СП 59.13330.2016
Горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	Отсутствие	п. 6.2.9 СП 59.13330.2016
Поручни вдоль обеих сторон пандуса	К, О	наличие	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием)	К, О, С	не менее 30 см.	Отсутствие	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие	Отсутствие	п. 5.1.14, 6.2.13 СП 59.13330.2016
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2016
Зона оказания услуги				
Предприятия питания				
Ширина проходов	К	не менее 0,9	Соответствует	п. 8.4.7 СП

			м.			59.13330.2016
Стол высотой не менее 0,8 – 0,85 м	К		не менее 1		Наличие	п. 8.4.7 СП 59.13330.2016
Ширина рабочего фронта прилавка, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги	К		не менее 1,0 м		Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Обслуживание в кабинете						
Ширина проема двери	К		не менее 0,9 м.		Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Высота порога	К		не более 1,4 см.		Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Ширина прохода	К		не менее 1,2 м.		Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Стол с высотой рабочей поверхности	К		не более 0,85 м.		Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Ширина и высота проема стола для ног	К		не менее 0,75 x 0,5 м		Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Пространство для разворота кресла-коляски	К		диаметр не менее 1,4 м.		Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Санитарно-гигиеническое помещение						
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К		5 % (но не менее 1)		Наличие	п. 6.3.2 СП 59.13330.2016
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г		наличие		Не соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2016
Размер кабины (ширина x глубина)	К		не менее 1,65 / 2,2 м		Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016

			М.			59.13330.2016
Стол высотой не менее 0,8 – 0,85 м	К		не менее 1 м.	Наличие		п. 8.4.7 СП 59.13330.2016
Ширина рабочего фронта прилавка, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги	К		не менее 1,0 м	Соответствует		п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Обслуживание в кабинете						
Ширина проема двери	К		не менее 0,9 м.	Соответствует		п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Высота порога	К		не более 1,4 см.	Не соответствует		п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Ширина прохода	К		не менее 1,2 м.	Соответствует		п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Стол с высотой рабочей поверхности	К		не более 0,85 м.	Соответствует		п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Ширина и высота проема стола для ног	К		не менее 0,75 x 0,5 м	Соответствует		п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Пространство для разворота кресла-коляски	К		диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует		п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Санитарно-гигиеническое помещение						
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К		5 % (но не менее 1)	Наличие		п. 6.3.2 СП 59.13330.2016
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г		наличие	Не соответствует		п. 6.3.6 СП 59.13330.2016
Размер кабины (ширина x глубина)	К		не менее 1,65 / 2,2 м	Соответствует		п. 6.3.3 СП 59.13330.2016

Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Отсутствие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Отсутствие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2016
Средства информации				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	Не требуется	п. 6.5.1 СП 59.13330.2016
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублированием рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2016
Речевые информаторы	С	наличие	Не требуется	п. 6.5.6 СП 59.13330.2016

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	-	+	+	#
Вход	-	-	-	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-	-	-	#
Зона оказания услуги	-	#	#	#

Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-	-
Средства информации	-	-	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X*	X	X	X	X
Объект недоступен					

* На объекте приняты и согласованы меры по обеспечению минимальных потребностей инвалидов

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Обустроить продольным уклоном пути движения ко входу не более 5%
Вход	Лестницу на входе наружную: - обустроить поручнями на высоте 90 см.
	Снизить высоту порога входной двери наружной до 1,4 см. и менее
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Обустроить проем в стене(ах) шириной не менее 0,9 м.
	На пути движения перепады высот более 1,4 см.
	Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон и по всей длине ограждения марша лестницы на высоте 0,9 м. (отсутствует поручень с противоположной стороны)
	Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать завершающими поручнями длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. с не травмирующим завершением
	На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой

	<p>(внешней по отношению к маршу) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил</p> <p>разместить предупреждающие тактильные полосы перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша</p> <p>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать с высотой одного подъема (марша) пандуса не более 0,45 м</p> <p>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать с уклоном марша пандуса не более 1/20 (5%)</p> <p>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, при перепаде высот пола на путях движения 0,2 м. и менее оборудовать с уклоном марша пандуса не более 1/10 (10%)</p> <p>В верхнем и нижнем окончании пандуса, дублирующего внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, обустроить горизонтальные площадки не менее 1,5 х 1,5 м.</p> <p>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, обустроить поручнями вдоль обеих сторон марша пандуса</p> <p>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, обустроить поручнями на высоте 0,7 м.</p> <p>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, обустроить поручнями на высоте 0,9 м.</p> <p>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, обустроить поручнями на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать завершающими горизонтальными завершениями длиннее марша пандуса на 0,3 м.</p> <p>Оборудовать подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги</p> <p>Обустроить входную дверь в зону оказания услуги с шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м.</p>
--	--

Зона оказания услуги	Устранить порог входной двери в зону оказания услуги, превышающий 1,4 см. Обеспечить высоту порога не более 1,4 см.
Санитарно-гигиеническое помещение	Установить опорные поручни, штанги (отсутствуют поручни вокруг умывальника)
	Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом
Средства информации	Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания

«19» октября 2020 г.

Дата составления Паспорта

Ведущий специалист-эксперт УСЗН в Новокубанском районе

Должность лица, составившего Паспорт


подпись

Кузнецова М.А.

Ф.И.О.