

## ПАСПОРТ

Общественное здание

### 1. Информация об объекте

Наименование Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2

Тип объекта Учреждения среднего образования (школы)

Место нахождения (адрес) Приморско-Ахтарский р-н г. Приморско-Ахтарск ул. Братская 101

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИПН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Собственность

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2347007292

Телефон: 886143 2-18-55

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 2

Комментарий:

Плановая дата обследования: 09.2018

Фактическая дата обследования: 28.09.2018

Организация: МБОУ СОШ № 2

Должность лица: Директор

ФИО: Кузнецова Ирина Константиновна

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

| Функциональные зоны / элементы объекта       | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Значение               | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Участки и территории</b>                  |                                  |                        |                        |                                  |                                                       |
| <b>Вход на территорию</b>                    |                                  |                        |                        |                                  |                                                       |
| Высота порога или перепад у калитки          | К, О, С                          | не более 1,4 - 1,5 см. | п. 4.1.8;<br>5.1.4     | Соответствует                    |                                                       |
| Ширина прохода, калитки, проема в ограждении | К                                | не менее 0,9 м         | п. 4.1.7;<br>5.1.4     | Соответствует                    |                                                       |
| <b>Путь к входу в здание</b>                 |                                  |                        |                        |                                  |                                                       |
| Указатели направления движения               | К                                | наличие                | п. 4.1.3               | Соответствует                    | С учетом исполнения минимальных потребностей          |
| Ширина пути движения                         | К                                | не менее 1,2 м.        | п. 4.1.7               | Соответствует                    |                                                       |
| Продольный уклон пути движения               | К                                | не более 5%            | п. 4.1.7               | Соответствует                    | С учетом исполнения минимальных потребностей          |
| Высота бордюра по краям пешеходного пути     | С                                | не менее 5,0 см.       | п. 4.1.8               | Соответствует                    | С учетом исполнения минимальных потребностей          |

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

|                                                       |      |                       |                                         |               |                                              |  |
|-------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--|
| Вход                                                  |      |                       |                                         |               |                                              |  |
| <b>Лестница на входе наружная</b>                     |      |                       |                                         |               |                                              |  |
| Поручни по обеим сторонам                             | О, С | наличие               | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) | Соответствует |                                              |  |
| Поручни на высоте                                     | О, С | 90 см.                | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) | Соответствует |                                              |  |
| Высота подъема ступеней                               | О, С | 12 - 15 см.           | п. 4.1.12                               | Соответствует |                                              |  |
| Ширина ступеней                                       | О, С | 35 - 40 см.           | п. 4.1.12                               | Соответствует |                                              |  |
| Единообразная геометрия ступеней                      | О, С | наличие               | п. 4.1.12                               | Соответствует |                                              |  |
| <b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b> |      |                       |                                         |               |                                              |  |
| Длина марша пандуса                                   | К    | не более 9,0 м.       | п. 4.1.14                               | Соответствует | С учетом исполнения минимальных потребностей |  |
| Уклон пандуса (высота / длина)                        | К    | не более 1/20 (5%)    | п. 4.1.14                               | Соответствует | С учетом исполнения минимальных потребностей |  |
| Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса   | К    | не менее 1,5 X 1,5 м. | п. 4.1.15                               | Соответствует | С учетом исполнения минимальных потребностей |  |

|                                                                                     |         |                                      |                                   |               |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
| Поручни пандуса<br>(вдоль обеих сторон)                                             | К, О    | наличие                              | п. 4.1.15                         | Соответствует | С учетом исполнения минимальных потребностей |
| Поручни пандуса<br>(непрерывная поверхность по всей длине)                          | К, О    | наличие                              | п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261) | Соответствует | С учетом исполнения минимальных потребностей |
| Поручни пандуса (на высоте)                                                         | О       | 0,9 м.                               | п. 4.1.15                         | Соответствует | С учетом исполнения минимальных потребностей |
| Поручни пандуса (на высоте)                                                         | К       | 0,7 м.                               | п. 4.1.15                         | Соответствует | С учетом исполнения минимальных потребностей |
| Поручни пандуса (расстояние между поручнями)                                        | К       | 0,9 - 1,0 м.                         | п. 4.1.15                         | Соответствует | С учетом исполнения минимальных потребностей |
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.) | К       | наличие                              | п. 4.1.14; п. 5.2.13              | Не требуется  |                                              |
| <b>Входная площадка</b>                                                             |         |                                      |                                   |               |                                              |
| Размер входной площадки (при открывании двери наружу)                               | К       | не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м. | п. 5.1.3                          | Соответствует |                                              |
| Размер входной площадки (при наличии пандуса)                                       | К       | не менее 2,2 x 2,2 м.                | п. 5.1.3                          | Соответствует |                                              |
| Нескользящее покрытие                                                               | К, О, С | наличие                              | п. 5.1.3                          | Соответствует |                                              |

|                                                    |   |  |                       |                      |               |                                              |
|----------------------------------------------------|---|--|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------|
| <b>Дверь входная наружная</b>                      |   |  |                       |                      |               |                                              |
| Ширина проема одной створки двери в свету          | К |  | не менее 0,9 см.      | п. 5.1.4             | Соответствует |                                              |
| Высота порога двери                                | К |  | не более 1,4 см.      | п. 5.1.4             | Соответствует | С учетом исполнения минимальных потребностей |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей   | С |  | наличие               | п. 5.1.5             | Не требуется  |                                              |
| <b>Тамбур (глубина х ширина)</b>                   |   |  |                       |                      |               |                                              |
| Тамбур (глубина х ширина)                          | К |  | не менее 1,5 x 1,5 м. | п. 5.1.7; рис. Д. 10 | Соответствует |                                              |
| <b>Дверь входная внутренняя</b>                    |   |  |                       |                      |               |                                              |
| Ширина проема одной створки двери в свету          | К |  | не менее 0,9 см.      | п. 5.1.4             | Соответствует |                                              |
| Высота порога двери                                | К |  | не более 1,4 см.      | п. 5.1.4             | Соответствует | С учетом исполнения минимальных потребностей |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей   | С |  | наличие               | п. 5.1.5             | Не требуется  |                                              |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) |   |  |                       |                      |               |                                              |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.  | К |  | не менее 1,5 м.       | п. 5.2.1             | Соответствует |                                              |

|                                                                                                  |      |  |                  |           |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------------------|-----------|---------------|--|
| Ширина прохода в помещениях с оборудованием и мебелью                                            | К    |  | не менее 1,2 м.  | п. 5.2.1  | Соответствует |  |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К    |  | не менее 0,9 м.  | п. 5.2.4  | Соответствует |  |
| Высота порогов или перепад высот                                                                 | К    |  | не более 1,4 см. | п. 5.2.4  | Соответствует |  |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)                        | С    |  | не более 10 см.  | п. 5.2.7  | Соответствует |  |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)        | С    |  | не более 30 см.  | п. 5.2.7  | Соответствует |  |
| <b>Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)</b>                                              |      |  |                  |           |               |  |
| Ступени ровные с шероховатой поверхностью                                                        | О, С |  | наличие          | п. 5.2.9  | Соответствует |  |
| Поручни с двух сторон лестницы                                                                   | О, С |  | наличие          | п. 5.2.15 | Не требуется  |  |
| Поручни на высоте                                                                                | О, С |  | 90 см.           | п. 5.2.15 | Соответствует |  |

|                                                                             |      |                       |           |               |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------|
| Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием | О, С | не менее 30 см.       | п. 5.2.10 | Соответствует |                                              |
| Тактильные указатели на поручнях лестниц                                    | С    | наличие               | п. 5.2.16 | Соответствует |                                              |
| Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз       | С    | наличие               | п. 5.2.10 | Соответствует |                                              |
| Различный цвет ступеней и площадок перед ними                               | С    | наличие               | п. 5.2.12 | Соответствует |                                              |
| <b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги)</b>     |      |                       |           |               |                                              |
| Высота одного подъема                                                       | К, О | не более 0,8 м.       | п. 5.2.13 | Соответствует | С учетом исполнения минимальных потребностей |
| Уклон (отношение высота / длина)                                            | К, О | не более 1/20 (5%)    | п. 5.2.13 | Соответствует | С учетом исполнения минимальных потребностей |
| Уклон при перепаде высот 20 см. и менее                                     | К, О | не более 1/10 (10%)   | п. 5.2.13 | Соответствует | С учетом исполнения минимальных потребностей |
| Горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании                        | К    | не менее 1,5 x 1,5 м. | п. 5.2.13 | Соответствует | С учетом исполнения минимальных потребностей |

|                                                                                                                 |         |  |                 |           |               |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|-----------------|-----------|---------------|----------------------------------------------|
| пандуса                                                                                                         | К, О    |  | наличие         | п. 5.2.15 | Соответствует | С учетом исполнения минимальных потребностей |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса                                                                              |         |  |                 |           |               |                                              |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)                                                                  | К       |  | 0,7 м.          | п. 5.2.15 | Соответствует | С учетом исполнения минимальных потребностей |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)                                                                  | О       |  | 0,9 м.          | п. 5.2.15 | Соответствует | С учетом исполнения минимальных потребностей |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса (расстояние между поручнями)                                                 | К       |  | 0,9 - 1,0 м.    | п. 5.2.15 | Соответствует | С учетом исполнения минимальных потребностей |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием) | К, О, С |  | не менее 30 см. | п. 5.2.15 | Соответствует | С учетом исполнения минимальных потребностей |
| Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)                                    | С       |  | наличие         | п. 5.2.14 | Соответствует | С учетом исполнения минимальных потребностей |
| Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.                                     | К, О    |  | наличие         | п. 5.2.13 | Соответствует | С учетом исполнения минимальных потребностей |

|                                                                       |   |  |                  |          |               |  |  |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|---|--|------------------|----------|---------------|--|--|----------------------------------------------|
| <b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)</b>              |   |  |                  |          |               |  |  |                                              |
| Ширина проема одной створки двери в свету                             | К |  | не менее 0,9 м.  | п. 5.1.4 | Соответствует |  |  |                                              |
| Высота порога двери                                                   | К |  | не более 1,4 см. | п. 5.1.4 | Соответствует |  |  | С учетом исполнения минимальных потребностей |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей                      | С |  | наличие          | п. 5.1.5 | Не требуется  |  |  |                                              |
| <b>Зона оказания услуги</b>                                           |   |  |                  |          |               |  |  |                                              |
| <b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>                      |   |  |                  |          |               |  |  |                                              |
| Количество мест для инвалидов-колясочников                            | К |  | не менее 1%      | п. 7.1.7 | Соответствует |  |  |                                              |
| Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)             | К |  | 0,55 х 0,85 м.   | п. 7.1.7 | Соответствует |  |  |                                              |
| Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади) | К |  | 1,25 х 0,85 м.   | п. 7.1.7 | Соответствует |  |  |                                              |
| Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.              | К |  | не более 0,85 м. | п. 7.1.9 | Соответствует |  |  |                                              |
| Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у                               | К |  | не менее 1,0 м.  | п. 7.1.9 | Соответствует |  |  |                                              |

|                                                                                           |            |                         |                    |               |                     |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------------------|--|--|
| места получения услуги                                                                    |            |                         |                    |               |                     |  |  |
| <b>Предприятия питания</b>                                                                |            |                         |                    |               |                     |  |  |
| Ширина проходов                                                                           | К          | не менее 0,9 м.         | п. 7.4.7           | Соответствует |                     |  |  |
| Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.                                                         | К          | не менее 1              | п. 7.4.7           | Соответствует |                     |  |  |
| Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м. | К          | наличие                 | п. 7.4.7           | Не требуется  |                     |  |  |
| <b>Обслуживание в кабинете</b>                                                            |            |                         |                    |               |                     |  |  |
| Ширина проема двери                                                                       | К          | не менее 0,9 м.         | п. 6.3.2;<br>6.1.8 | Соответствует |                     |  |  |
| Высота порога                                                                             | К          | не более 1,4 см.        | п. 5.1.4           | Соответствует |                     |  |  |
| Ширина прохода                                                                            | К          | не менее 1,2 м.         | п. 5.2.2           | Соответствует |                     |  |  |
| Стол с высотой рабочей поверхности                                                        | К          | не более 0,85 м.        | п. 7.1.9           | Соответствует |                     |  |  |
| Ширина и высота проема стола для ног                                                      | К          | не менее 0,75 х 0,49 м. | п. 7.1.9           | Соответствует |                     |  |  |
| Пространство для разворота кресла-коляски                                                 | К          | диаметр не менее 1,4 м. | п. 5.2.2           | Соответствует |                     |  |  |
| Средства информации                                                                       |            |                         |                    |               |                     |  |  |
| Обозначение                                                                               | К, С, Г, У | наличие                 | п. 5.5.1           | Соответствует | С учетом исполнения |  |  |

|                                                                                                                                                         |            |                  |                    |               |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------|---------------|----------------------------------------------|
| специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения                                                                       |            |                  |                    |               | минимальных потребностей                     |
| Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками | К, С, Г, У | наличие          | п. 5.5.8           | Соответствует | С учетом исполнения минимальных потребностей |
| Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте                                                                                       | С, Г, У, К | от 1,5 до 4,5 м. | п. 5.5.4;<br>5.5.6 | Соответствует | С учетом исполнения минимальных потребностей |
| Речевые информаторы                                                                                                                                     | С, У       | наличие          | п. 5.5.3;<br>5.5.4 | Соответствует | С учетом исполнения минимальных потребностей |
| Световые текстовые табло для вывода оперативной информации                                                                                              | Г, У       | наличие          | п. 5.5.3;<br>5.5.4 | Соответствует | С учетом исполнения минимальных потребностей |

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта | Степень доступности<br>(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») |   |   |   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|                                         | К                                                                                    | О | С | Г |

|                                                    |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Участки и территории                               | + | + | + | + | + | # |
| Вход                                               | + | + | + | + | + | # |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | + | + | + | + | + | # |
| Зона оказания услуги                               | + | + | + | + | + | # |
| Санитарно-гигиеническое помещение                  | # | # | # | # | # | # |
| Средства информации                                | + | + | + | + | + | + |

#### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

| Степень доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |   |   |   |   |  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|
|                             | К                                                     | О | С | Г |   |  |
| Объект доступен X*          | X                                                     | X | X | X | X |  |
| Объект недоступен           |                                                       |   |   |   |   |  |

#### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Участки и территории        | Установить указатели направления движения для инвалидов                                                                                   |
|                             | Обустроить продольным уклоном пути движения ко входу не более 5%                                                                          |
|                             | Оборудовать пути движения бордюрами высотой не менее 5,0 см.                                                                              |
| Вход                        | Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с длиной одного марша пандуса не более 9,0 м.                                 |
|                             | Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с уклоном марша пандуса 1/20 (5%)                                             |
|                             | Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, со свободной зоной в верхнем и нижнем окончании пандуса не менее 1,5 x 1,5 м. |


|                                                    |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - вдоль обеих сторон марша пандуса;                                                                        |
|                                                    | Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - с непрерывной поверхностью по всей длине марша пандуса;                                                  |
|                                                    | Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,9 м.;                                                                                        |
|                                                    | Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,7 м.;                                                                                        |
|                                                    | Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.;                                                        |
|                                                    | Снизить высоту порога входной двери наружной до 1,4 см. и менее                                                                                                                  |
|                                                    | Устранить порог внутренней входной двери, превышающий 1,4 см.                                                                                                                    |
|                                                    | Пандус, дублирующий внутренний лестницу в зону оказания услуги, оборудовать с высотой одного подъема (марша) пандуса не более 0,8 м.                                             |
|                                                    | Пандус, дублирующий внутренний лестницу в зону оказания услуги, оборудовать с уклоном марша пандуса не более 1/20 (5%)                                                           |
|                                                    | Пандус, дублирующий внутренний лестницу в зону оказания услуги, при перепаде высот пола на путях движения 0,2 м. и менее оборудовать с уклоном марша пандуса не более 1/10 (10%) |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | В верхнем и нижнем окончании пандуса, дублирующего внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, обустроить горизонтальные площадки не менее 1,5 x 1,5 м.                          |
|                                                    | Пандус, дублирующий внутренний лестницу в зону оказания услуги, обустроить поручнями вдоль обеих сторон марша пандуса                                                            |
|                                                    | Пандус, дублирующий внутренний лестницу в зону оказания услуги, обустроить поручнями на высоте 0,7 м.                                                                            |
|                                                    | Пандус, дублирующий внутренний лестницу в зону оказания услуги, обустроить поручнями на высоте 0,9 м.                                                                            |
|                                                    | Пандус, дублирующий внутренний лестницу в зону оказания услуги, обустроить поручнями на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.                                            |

|                                   |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зона оказания услуги              | Поручни пандуса, дублирующего внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать завершающими горизонтальными завершениями длиннее марша пандуса на 0,3 м. |
|                                   | Обустроить поверхность марша пандуса, дублирующего внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, и площадки перед ним различным цветом                            |
|                                   | Оборудовать подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги                                                                                   |
|                                   | Устранить порог входной двери в зону оказания услуги, превышающий 1,4 см. (С учетом исполнения минимальных потребностей)                                        |
|                                   |                                                                                                                                                                 |
| Санитарно-гигиеническое помещение |                                                                                                                                                                 |
|                                   |                                                                                                                                                                 |
| Средства информации               | Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения                                                                 |
|                                   | Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания                                                                                          |
|                                   | Установить знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях высоте от 1,5 м. до 4,5 м.                                                                   |
|                                   | Установить речевой информатор                                                                                                                                   |
|                                   | Установить световые текстовые табло для вывода оперативной информации                                                                                           |

«28» Сентября 20 13 г.

Дата составления Паспорта

Специальность 3 разряд  
Должность лица, составившего Паспорт



Подпись

Никольченко Я.Н.

ФИО

Верно: 15 листов  
специалист 3 разряда отдела по  
вопросам мер социальной поддержки  
и социального обслуживания  
отдельных категорий и групп  
населения, УСЗН в Приморском  
Ахтарском районе  
А.Н. Николаенко

