

ПРЕДПИСАНИЕ № 116 п-19-2017

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

« 23 » августа 2017г.

г. Ейск

При проверке МБОУ СОШ № 3 ст. Старощербиновская по адресу: Россия, Краснодарский край, Ейский район, станица Старощербиновская, улица Шевченко, 156

заместителем начальника территориального отдела Котовой Галиной Владимировной были выявлены нарушения санитарного законодательства и выдано предписание № 225п – 19 – 2016 от 05 декабря 2016г. со сроком исполнения до 07 августа 2017г. и предписание № 7п – 19 – 2017 от 25 января 2017г. со сроком исполнения до 07 августа 2017г., ответственным за выполнение которого является МБОУ СОШ № 3 ст. Старощербиновская в лице законного представителя.

По состоянию на «22» августа 2017г. установлено, что требования, изложенные в предписании № 225п – 19 – 2016 от 05 декабря 2016г. и предписании 7п – 19 – 2017 от 25 января 2017г. со сроком исполнения до 07 августа 2017г., по пунктам 4.25, 7.1.8, 7.2.6, 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10; п.п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08; п. 3.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, п.п. 3.3, 3.7, 3.8, 4.9, 4.28, 5.8, 6.11, 8.1, 4.25, 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10; п.п. 3.4, 3.6, 4.3, 8.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 не исполнены, нарушения не устранены.

В соответствии с частью 2 статьи 50 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МБОУ СОШ № 3 ст. Старощербиновская в лице законного представителя

1. Исполнить требования, указанные в предписании № 225п – 19 – 2016 от 05 декабря 2016г. и предписании № 7п – 19 – 2017 от 25 января 2017г.:

П. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 - В туалете для мальчиков на втором этаже 1 смывной бачок разбит, не работает смывной бачок в туалете для мальчиков в здании начальной школы.

П. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 - Светопроемы в кабинете химии не оборудованы шторами, жалюзи.

П. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 - Классные доски не всех кабинетов оборудованы софитами (каб. № 107, начальные классы).

П. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 - Уровни искусственной освещенности не соответствуют нормам, протоколы измерений не представлены.

п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 - В заготовочном цехе нет раковины для мытья рук персонала, в горячем цехе раковина для мытья рук персонала не обеспечена подачей горячей воды.

п.п. 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 - в спортивной зоне площадка с искусственным покрытием имеет неровности, выбоины.

п. 3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 - В хозяйственной зоне размеры контейнерной площадки не соответствуют требованиям – менее 1м во все стороны от основания контейнера.

п. 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 - Въезды и входы на территорию начальной школы местами не имеют твердого покрытия, дорожка к мусоросборникам не имеет твердого покрытия.

п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 - Площадь учебных кабинетов для учащихся начальных классов меньше нормы: в кабинетах 1а, 1б, 2б, 3а классов площадь - 55,2-54,5 кв.м на 24-26 учащихся при норме 2,5 кв.м на 1 ученика, в 4а классе площадь 48,1 кв.м на 24 ученика. Площадь кабинетов основного и среднего общего образования от 48 кв.м до 50 кв.м при этом наполняемость классов от 22 до 30 учеников, что меньше 2,5 кв.м на 1 ученика.

п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 - Покрытие потолков и стен в спортивном зале, кабинете русского языка № 202 в подтеках из-за нарушения покрытия крыши, в лаборантской кабинета физики потолок и стены имеют щели, деформации.

п.5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 - Демонстрационный стол в кабинете физики не оборудован защитным бортиком. В лаборантской кабинета химии не оборудован вытяжной шкаф.

п.6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 - В мастерских не оборудована механическая вытяжная вентиляция.

п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 - Горячим водоснабжением не обеспечены кабинет химии, кабинеты начальных классов.

п.5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 - В мастерских умывальная раковина не оборудована горячим водоснабжением.

п. 3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 - При обеденном зале для соблюдения личной гигиены учащихся установлено 5 умывальников на 110 посадочных мест при норме 1 раковина на 20 посадочных мест.

п.3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 - Производственные помещения пищеблока не оборудованы приточно - вытяжной механической вентиляцией.

п. 4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 - Технологическое оборудование (жарочный шкаф, картофелечистка) в не рабочем состоянии.

п.8.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 - Для приготовления пюре отсутствует механическое оборудование.

и устранить нарушения в срок до 15 января 2018г.

2. Документы (информацию, сведения), подтверждающие выполнение настоящего предписания, **представить в срок до 15 января 2018г.** по адресу: г. Ейск, ул. К.Либкнехта, 285

3. Ответственным за выполнение предписания является: МБОУ СОШ № 3 ст. Старошербиновская в лице законного представителя.

4. Административная ответственность по факту не выполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований предусмотрена частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Заместитель начальника
ТО Роспотребнадзора



Котова Г.В.

Предписание получила


(подпись)

Кувалдина И.А.
(ФИО)

« 23 » августа 2017г.

Предписание направлено « _____ » _____ 20__ г. заказным письмом с уведомлением по домашнему адресу (по месту нахождения юр. лица) _____