

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах

Северная ул., 5, ст. Выселки, 353100

тел/ 8 (86157) 73-7-34, факс 73-7-57

E-mail: viselki@kubanrpn.ru

ОКПО 75893168, ОГРН 1052303653269,

ИНН/КПП 2308105360/230801001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))



Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 35 \_\_\_\_\_ ст. Динская \_\_\_\_\_ « 20 » 02. 2023 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, Петровой Ириной Александровной  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:  
автономного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида «Детский сад № 8  
муниципального образования Динской район», 353200, Краснодарский край, Динской район, станица  
Динская, улица Красноармейская, дом № 72А  
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- ст. 11, ст. 17, ч.1 ст.28 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":
- п. 3.1.1.: исходя из списочного состава детей площади игровой группы № 1 ниже нормируемой 2,5кв.м и составляет 2,0кв.м на одного ребенка, площади игровых групп № 2 № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 ниже нормируемой на одного человека – менее 2кв.м. и составляют 1,9кв.м, 1,3кв.м, 1,2кв.м, 1,7кв.м, 1,7кв.м, 1,6кв.м.
- п. 2.7.4. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.13.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" дополнительно не оснащено локальной системой вентиляции оборудование, являющееся источниками выделения тепла и влаги: пароконвектомат, моечные ванны моечной кухонной посуды, овощного и мясного цехов.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления  
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Исполнить требования ст. 11, ст. 17, ч.1 ст.28 ФЗ РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.4., п. 3.1.1., СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.13.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

Срок до «30» августа 2023 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на автономное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида «Детский сад № 8 муниципального образования Динской район», 353200, Краснодарский край, Динской район, станица Динская, улица Красноармейская, дом № 72А

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах по адресу: ст. Выселки, ул. Северная, 5, тел. 8 (86157) 73-7-34, факс 73-7-57 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «30» августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1  
разряда  
(должность лица, составившего  
предписание)

  
(подпись)

Петрова И.А.  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «20» февраля 2023г.

  
(подпись)

Заболотина Е.Л..  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: \_\_\_\_\_