

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование Автономное муниципальное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Динской район "Детский сад № 12"

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) Динской р-н ст-па. Новогитаровская ул. Королева 47

Форма собственности объекта Муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Автономное муниципальное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Динской район "Детский сад № 12"
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предприниматели, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Собственность
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предприниматели)

ИНН:

Телефон:

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

Комментарий:

Плановая дата обследования: 04.2021

Фактическая дата обследования: 06.04.2021

Организация: Автономное муниципальное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования Динской район "Детский сад № 12"

Должность лица: специалист УСЗН в Динском районе

ФИО: Мозелева Ж.В.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Вход на территорию				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,5 см.	Соответствует	п. 5.1.5 СП 59.13330.2016
Путь к входу в здание				
Указатели направления движения	К	наличие	Соответствует	п. 5.1.3 СП 59.13330.2016
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Вход				
Лестница на входе наружная				
Дополнительные раздельные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	Наличие	п. 6.1.2 СП 59.13330.2016
Поручни на высоте 90 см	О, С	90 см.	Наличие	п. 6.2.11 СП

1 Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с пораженными опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

					59.13330.2016
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	Соответствует		п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Соответствует		п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 Х 1,5 м.	Наличие		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	Соответствует		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Соответствует		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	Соответствует		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Наличие		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	Не требуется		п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Входная площадка					
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	Соответствует		п. 6.1.4 СП 59.13330.2016

Поверхность покрытия входной площадки твердая, не-скользящая	К, О, С	наличие	Соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Дверь входная наружная				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных половен дверей	С	наличие	Наличие	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2016
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016
Зона оказания услуги				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и	К	не менее 5%	Соответствует	п. 8.1.3 СП 59.13330.2016

сооружений различного назначения					
Размещение технологического и иного оборудования:(при расположении сбоку)	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	
Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.д.	К	не более 0,8 – 0,85 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	
В аудиториях, зрительных и лекционных залах на 50 чел. и более, оборудованных фиксированными сиденьями местами, оборудованные мест для инвалидов	К, О, С, Г	не менее 5 %	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	
В аудиториях, зрительных и лекционных залах на 50 чел. и более, оборудованных фиксированными сиденьями местами, оборудованные мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 0,75 % (но не менее одно-го места)	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016	
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	5 % (но не менее 1)	Соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2016	
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	Соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2016	
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 /	Соответствует	п. 6.3.3 СП	

		2,2 м		59.13330.2016
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Наличие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2016
Средства информации				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	Соответствует	п. 6.5.1 СП 59.13330.2016
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Соответствует	п. 6.5.9 СП 59.13330.2016
Речевые информаторы	С	наличие	Не требуется	п. 6.5.6 СП 59.13330.2016

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности			
	(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+	#

Зона оказания услуги	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	+	+
Средства информации	+	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
	К	О	С	Г	
Объект доступен	X	X	X	X	
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

« 06 » Июня 2021 г.
 Дата составления Паспорта
Висс ГРЗК
 Должность лица, составившего Паспорт
Игорь Александрович
 подпись
 Ф.И.О.