



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕД
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

Дорогие друзья,
МБОУ СОШ № 9 МОИОР
Ст. Новонербинковская
Добав. Светлана Николаевна

Отдел надзорной деятельности
Щербинковского района

ул. Мира, д. 3, ст. Старонербинковская, 353620
тел./факс: 8 (861) 5177700
e-mail: otd294@ministry.ru, mincrs@yandex.ru

«26» января 2015 г. № 23-~~18~~-9-51

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

26 января 2015г.

ст. Старонербинковская

Я, Лахтин Александр Владимирович – Главный государственный инспектор Щербинковского района по пожарному надзору, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении: № 1.2 по ч. 1.4 ст. 20.4 КоАП РФ от 12 января 2015г., возбужденного в отношении должностного лица, Лобас Светлану Николаевну, нарушившего в помещениях (на территории) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 муниципального образования Щербинковский район станции Новонербинковская, по адресу: Щербинковский район, ст-ция Новонербинковская, ул. Мира 29 требования пожарной безопасности, а именно:

а именно: 12 декабря 2015г. в 13 час. 10 мин. при проведении проверки по объектам по противопожарной безопасности в помещениях МБОУ СОШ № 9 МОИОР Ст. Новонербинковская по адресу: ст-ция Новонербинковская, ул. Мира 29, на посту № 1 главного государственного инспектора Щербинковского района по пожарному надзору Лахтин Александр Владимирович № 158 от 17.11.2014 г. в рамках проверки по объектам и требованиям нормативных документов по пожарной безопасности выявлено, что должностное лицо Лобас Светлана Николаевна нарушила требования пожарной безопасности, а именно:

1. Пестничные ковшки системы противопожарной защиты здания школы на 3-м этаже здания школы не оборудованы устройствами для самозакрывания с замком/замками в соответствии с требованиями п.6.18 СНиП 21-01-97*, п.2.1.1.2.1.21 НПБ 01-89, п.23 НПБ 390 от 23.06.12, и Правилами противопожарного режима в РФ»

4.	Организовать учет неисправностей ТС и их устранение (наличие и ведение журнала по учету неисправностей ТС и их устранения) (<i>Положение о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта, утвержденного приказом Минтранса РФ от 20.09.1984 г.</i>)	до 06.03.2015г.	
----	---	--------------------	--

На основании «Положения о Государственной инспекции безопасности дорожного движения» утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 15.07.98 г. № 711, ПРЕДЛАГАЮ Вам устранить отмеченные нарушения нормативно-правовых документов, действующих в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в установленные сроки.

Информацию о результатах выполнения предписания прошу представить по адресу: 353620, ст. Старощербиновская ул. Промышленная 3 до «06» марта 2015 г.

В случае невыполнения предписания Вы будете привлечены к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ как должностное лицо, в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №9 муниципального образования Щербиновский район станица НовоЩербиновская, законным представителем которого Вы являетесь, как юридическое лицо.

Начальник ОГИБДД ОМВД России
по Щербиновскому району
майор полиции
«06» февраля 2015 г.



И.В. Шабельников

Предписание для исполнения получил:

Внуков Р. С. Н. Лобас

Лобас С.Н.
(фамилия, имя, отчество)

«12» февраля 2015г.

2. Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией выполнен при отсутствии проектной документации. (В нарушение п.61 Правил противопожарного режима в РФ, п.1.1 НПБ 88-2001, п.3.7.11 НПБ 110-03)

Установил:

Вышеперечисленные нарушения стали возможными в результате:

не соблюдения

Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией выполнен при отсутствии проектной документации. (В нарушение п.61 Правил противопожарного режима в РФ, п.1.1 НПБ 88-2001, п.3.7.11 НПБ 110-03)

Тестовые клетки системы противоподымной защиты здания школы на 3-м этаже здания школы не оборудованы устройствами для самозакрывания с уплотнителями в притворах в нарушение п.6.18 СНиП 21-01-97*, п.2.1.11, 2.1.21 НПБ 91-89, п.23 ППР 399 от 25.04.12 г. «Правила противопожарного режима в РФ».

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, требую:

1. Принять меры по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
2. О мерах, принятых по результатам рассмотрения настоящего представления, требую сообщить в установленный частью 2 статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях месячный срок.

Информирую, что неисполнение настоящего представления влечет за собой административную ответственность в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

**Главный государственный
инспектор
Щербиновского района
по пожарному надзору**



Лахтин А.В.

М.П.

Один экземпляр представления получил(а):

(Подпись и Ф.И.О. лица)

« 30 » _____ 20 ____ года.



МВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОТДЕЛА МВД РОССИИ
ПО ЩЕРБИНОВСКОМУ РАЙОНУ

ПРЕДПИСАНИЕ 005747

Юридическому лицу: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №9 муниципального образования Щербиновский район станция Новощербиновская

Юридический адрес: 353632,
ст. Новощербиновская ул. Мира, 39

ИНН 2358005339

Руководителю юридического лица: Лобис Светлане Николаевне

В целях устранения нарушений Закона РФ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995г. №196, Положения о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта, утв. Приказом Минтранса РФ 20.09.1984г., Положения о повышении проф. мастерства и стажировке водителей, утв. Приказом Минтранса РФ от 20.01.1986 г.

Выявленных «06» февраля 2015г. плановой выездной проверкой,

(или проверки)

Вам предлагается организовать выполнение следующих мероприятий:

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4
1.	Организовать с привлечением работников органов здравоохранения проведение мероприятий по совершенствованию водителями навыков оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим в ДТП. (ст 23 ФЗ от 10.12.1995г. №196 «О безопасности дорожного движения»)	до 06.03.2015г.	
2.	Создать условия для повышения квалификации, проф. мастерства, организовать занятия водительского состава и других работников обеспечивающих безопасность дорожного движения в организации имеющей свидетельство (лицензию) на право проведения занятий. (ст. 20 ФЗ от 10.12.1995г. №196 «О безопасности дорожного движения»)	до 06.03.2015г.	
3.	Обеспечить наличие в штате предприятия водителя-наставника с удостоверением о прохождении соответствующего обучения. (Положение о повышении проф. мастерства и стажировке водителей, утв. Приказом Минтранса РФ от 20.01.1986 г.)	до 06.03.2015г.	