

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОДОНСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СЕМЕНКИНСКАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
(МБОУ Семенкинская ООШ)
ОГРН 1026100823099, ИНН 610700 5436

347355, Ростовская область,
Волгодонской район, х. Семенкин,
ул. Центральная 16
тел. /факс (86394) 7-38-10

13.07.2026 г. № 45

Дознавателю отделения надзорной
деятельности по Волгодонскому
району УНД ГУ МЧС России по
Ростовской области ст. лейтенант
внутренней службы

А.С. Скакунову

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам проведения обязательного профилактического визита муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Семенкинская ООШ, на основании решения № 2606/590-61/38-ВО/Р от 23.06.2026 года:

1. В соответствии с требованиями нормативного документа по пожарной безопасности, светильники аварийного освещения в здании отличаются от светильников рабочего освещения соответствующей маркировкой. Правила противопожарного режима в РФ п. 37.

2. Определены категории (представлены расчеты) помещение котельной, помещение склада в учреждении. п. 12 ППР 1479

3. На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, здание котельной не оборудовано пожарным щитом. Правила противопожарного режима в РФ п. 410. Помещение котельной будет оборудовано пожарным щитом до 30.12.26 г.

4. В месте установки приборов управления системой пожарной автоматики (помещении пожарного поста (диспетчерской) размещена инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты. ППР, п. 56

5. В учреждении программа противопожарных инструктажей переработана в соответствии с приказом МЧС России от 16.12.2024;

6. В учреждении разработано положение об обучении работников подрядных организаций, лиц, командированных, прикомандированных на работу (службу), лиц, проходящих обучение в форме практической подготовки или стажировки, лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, связанную с охраной (защитой) объектов и (или) имущества (при наличии таких работников и лиц);

7. В учреждении определена форма реализации и процедура проведения проверки соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа с приложением вопросов и тестовых заданий для проверки знаний работников;

8. В учреждении проведен расчет необходимого количества огнетушителей, для зданий, сооружений объекта.

9. В учреждении отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений. Замечание будет устранено до 30.12.2026

Директор МБОУ Семенкинская ООШ

И.В. Кравченко

