

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

350000, г. Краснодар, ул. Уральская, 121 т.268-64-40 ф.268-64-40 E-mail: www.23.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Щербиновского района
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Краснодарскому краю**

(наименование органа государственного надзора)

353620, Краснодарский край, ст. Старощербиновская, ул. Мира д.5, тел. 8 (86151) 7-81-01, E-mail:
ond34@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 46/1/39

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр разви-
тия ребенка - детский сад № 9 муниципального образования Щербиновский район
станция Старощербиновская*

Заведующая Предит Светлана Алексеевна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору *Худяков В.А.*

*Отделение надзорной деятельности и № 46
профилактической работы Щербинов-
ского района Управления надзорной
деятельности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС России
по Краснодарскому краю*
(наименование органа ГПН)

от « 30 » марта 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч 00 мин.
« 15 » апреля 2021 г. по 14 ч 00 мин. « 11 » мая 2021 г.

проведена плановая выездная проверка с целью Исполнение еже-
годного плана плановых проверок на 2021г.

Лицо проводившее проверку: *Старший инспектор ОНД и ПР Щербиновского района УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Аборин Иван Александрович*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Наименование объекта и адрес *Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние центр развития ребенка - детский сад № 9 муниципального образования Щербиновский район
станция Старощербиновская, ст. Старощербиновская, ул. Тельмана 146*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Заведующая МБДОУ ЦРР № 9 МО ЦР ст. Старошербиновская Предит Светлана
Алексеевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред писа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно-го правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения, установленный в здании детского сада (Лит. А) находится в неисправном состоянии (по факту отсутствует требуемый расход воды и давления, не проведена проверка на водоотдачу не реже 2 раза в год (весной и осенью)).	В нарушение п. 48 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	18.10.21	
2	Заведующая детским садом не организовала не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	В нарушение пп. «б» п. 17 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	18.10.21	
3	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (проект на АУПС и СОУЭ, а также результаты пусконаладочных испытаний указанных систем отсутствуют).	В нарушение п. 54 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	18.10.21	
4	Объект защиты не обеспечен средствами индивидуальной защиты людей при пожаре.	В нарушение ст.4, ст.6, ст.52, ст.55 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной без-	18.10.21	

		опасности»; п. 30 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; ГОСТ Р 58202-2018.		
5	Помещения № 109, 65, 52 (согл. техн. паспорта) здания детского сада не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с требованиями НПБ, СП.	В нарушение ст.4, ст.6, ст.54, ст.83, ст.91 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прил. А п.А.4, п.А.10 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.4, п.14 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».	18.10.21	
6	В помещении № 12 (фактически склад - согл. техн. паспорта), используемом под складирование горючих материалов (литер А) заполнение проёмов в противопожарных преградах не предусмотрено дверьми с нормируемым пределом огнестойкости (противопожарная дверь).	В нарушение ст.4, ст.6, ст.59 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.2, п.5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	18.10.21	
7	В помещении № 51 (фактически склад - согл. техн. паспорта), используемом под складирование горючих материалов (литер А) заполнение проёмов в противопожарных преградах не предусмотрено дверьми с нормируемым пределом огнестойкости (противопожарная дверь).	В нарушение ст.4, ст.6, ст.59 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.2, п.5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и	18.10.21	

		конструктивным решением».		
8	В период эксплуатации системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), установленных в здании детского сада не обеспечено правильное и своевременное ведение эксплуатационной документации по техническому обслуживанию и текущему ремонту, а именно: отсутствуют акт первичного обследования системы, форма технических параметров системы, паспорт системы.	В нарушение п. 54 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п.5.2.1, п.5.2.3, п.5.2.4, п.5.2.5 прил. Б ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».	18.10.21	
9	Двери эвакуационных выходов, ведущие из помещений № 46, 56 расположенных на 1-ом этаже здания детского сада (Лит. А), открываться не по направлению выхода из здания.	В нарушение ст.4, ст.6.ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	18.10.21	
10	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, а также с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	В нарушение п. 43 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	18.10.21	
11	Подвальный этаж здания детского сада (лит. п/А) используется для хранения мебели и других предметов, обустройства мастерской.	В нарушение пп. «б» п.16 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	18.10.21	
12	В здании детского сада (лит. А) входы в подвальный этаж (лит. п/А) совмещены с лестничной клеткой 1-го этажа, ведущей на выходы из здания, при этом не ограждены противопожарной перегородкой 1-го типа с устройством противопожарной двери.	В нарушение ст.4, ст.6, ст.88 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.18 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решени-	18.10.21	

		ям».		
13	При эксплуатации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, установленных в здании школы сверх срока службы (10 лет), установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации (с учетом акта о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию (АУПС и СОУЭ) от 15.05.2010г. № 6/н) руководитель не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	В нарушение ст.4, ст.6 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.6, п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»; п. 4.2.4.3, п. 5.2.4.3, п. 6.2.4.1 п. 7.9.4 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3)»; п. 54 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	18.10.21	
14	Ширина эвакуационных выходов из здания детского сада (лит. А) не соответствует требованиям норм, фактически менее 0,8 м., а именно из помещений №№ 106 (0,7 м.), 117 (0,7 м.), 78 (0,735 м.), 77 (0,735 м.) – 2-го этажа и №№ 6 (0,76 м.), 14 (0,73 м.), 56 (0,73 м.), 46 (0,71 м.) – 1-го этажа. (номера помещений согласно технического паспорта).	В нарушение ст.4, ст.6, ст.53, ст.89 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	18.10.21	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в октября 2021 г.

(квартал, месяц).

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор ОНД и ПР Щербиновского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю,
Аборин И.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

ру)

«11» мая 2021 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующая МБДОУ ЦРР № 9 МО ЦР
ст. Старощербиновская
Предит Светлана Алексеевна
(должность, фамилия, инициалы)

«11» мая 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.