

**ИЗМЕНЕНИЯ
К ДЕКЛАРАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ 03-259-813-10-46 от «19» марта 2010 года

Настоящая декларация составлена в отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения центр развития ребенка - детского сада №9 муниципального образования Щербиновский район станция Старощербиновская
(указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Ф1.1 – здания, детских дошкольных образовательных учреждений

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица

1022305030362

Идентификационный номер налогоплательщика 2358005748

Место нахождения объекта защиты Краснодарский край, Щербиновский район станция Старощербиновская, улица Тельмана 146
(указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты
Почтовый адрес 3536200, Краснодарский край, Щербиновский район, станция Старощербиновская, ул. Тельмана, 146

Электронный адрес _____
Телефон, факс 8(86151) 4- 42- 28

Росгидромет 1301/152
Л. Начальник

организаций».

П.5. НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».

П.6. СНиП II-64-80 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

П.7. СП 5.13130.2009 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

П.8. Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

П.9. СНиП 11-60-74 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

2. В детском саду выполняются требования СНиП II-64-80 «Эвакуационные пути и выходы»:

П. 2.1. Ширина лестничных маршей в зданиях выполнена не менее 1,05 м.

П. 2.2 Лестничные клетки спроектированы с естественным освещением через проемы в наружных стенах и имеют выход через коридор.

П. 2.3 Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных выходов из групповых комнат до выхода наружу или на лестничную клетку выполнено не более 20 м.

П. 2.4. В качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа используются наружные открытые лестницы. Ширина их не менее 0,7 м; ширина ступеней - не менее 0,2 м, проступи сплошные.

П.2.5. Ширина коридоров на путях эвакуации не менее 1,4м.

П.2.6. Ширина дверей эвакуационных выходов не менее 0,8м.

П.2.7. Высота ограждения лестниц не менее 1,2м, поручни для детей на высоте не менее 0,5м.

3. В детском саду выполняются требования СП 2.13.130-2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»:

П.3.1 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и наибольшую высоту зданий детских дошкольных учреждений общего типа (Ф1.1) следует принимать в зависимости от наибольшего числа мест в здании по таблице 6.12.

4. В детском саду выполняются требования РД 45-120-2000, СП 5.13130.2009 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»:

П. 4.1. АУПС и СОУЭ спроектирована в целях обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре и оборудовано 2-ым типом системы оповещения.

П.4.2. Пусковые элементы АУПС и СОУЭ выполнены и размещены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ручным пожарным извещателям.

П.4.3. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, установлены в коридорах, в местах поворотов

соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения.

П.6.2. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

П.6.3. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

П.6.4. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

П.6.5. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.

П.6.7. В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

П.6.8. На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек обеспечено наличие планов эвакуации людей при пожаре.

П.6.9. На объекте с ночным пребыванием людей обеспечено наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного).

П.6.10. На объекте с массовым пребыванием людей обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

П.6.11. Обеспечено выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака"

П.6.12. На путях эвакуации имеются предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и

препятствующие свободной эвакуации людей;

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

П.6.20. Обеспечено укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организуется перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).

П.6.21. Пожарный рукав присоединен к пожарному крану и пожарному стволу.

П.6.22. Пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивается полное открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

П.6.23. Обеспечивается исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

П.6.24. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

П.6.25. На защищаемом объекте используются огнетушители, прошедшие сертификацию в установленном порядке.

П. 6.26. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, имеет паспорт и порядковый номер. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа. Огнетушители вводятся в эксплуатацию в полностью заряженном и работоспособном состоянии, с опечатанным узлом управления.

П. 6.27. Учет проверки наличия и состояния огнетушителей ведется в журнале.

П.6.28. Определение необходимого количества огнетушителей произведено по приложению № 2 правила противопожарного режима в Российской Федерации.

соответствии п. 64 ППБ 01-03 заделаны огнестойким материалом.

П.16. Сети противопожарного водопровода, в соответствии п. 89 ППБ 01-03 находятся в исправном состоянии.

П.17. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода, в соответствии п.91 ППБ 01-03 укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав присоединен к крану и стволу. Не реже одного раза в год предусмотрена перекачка рукавов на новую скатку.

П.18. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (далее - ТО и ППР) системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, в соответствии п. 96 ППБ 01-03 предусмотрено выполнять специализированной организацией по договору.

П.19. Система оповещения о пожаре, в соответствии п. 102 ППБ 01-03 обеспечивают в соответствии с планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию.

П.20. Оповещатели, в соответствии п. 104 ППБ 01-03 запроектированы без регулятора громкости и подключены к сети без разъемных устройств.

П.21. Здание, в соответствии п. 108 ППБ 01-03 обеспечено первичными средствами пожаротушения.

П.22. Первичные средства пожаротушения, в соответствии п. 108 ППБ 01-03 содержатся в соответствии с паспортными данными на них и с учетом положений, изложенных в приложении № 3 ППБ 01-03.

11. В детском саду выполняются требования Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ 101-89

П.1.2. Руководители, воспитатели, обслуживающий персонал и другие работники детского сада знают и выполняют правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара примут все зависящие от них меры по эвакуации детей и тушению пожара.

П.1.4. б) Руководитель организует изучение настоящих Правил и проведение противопожарного инструктажа с работниками детского сада.

г) Разработан и утвержден план эвакуации и порядок оповещения людей, устанавливающие обязанности и действия работников на случай возникновения пожара.

Практические занятия по отработке плана эвакуации проводятся не реже одного раза в полугодие;

д) Установлен порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;

П.2.1.1. Детский сад перед началом учебного года принимается соответствующими комиссиями.

П.2.1.2. Территория детского сада постоянно содержится в чистоте. Опавшие листья и сухая трава регулярно убираются и вывозятся с территории.

материальных ценностей;

- встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;
- организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

К декларации прилагается копия страхового полиса – нет.

Настоящей декларацией удостоверяю, что пожарная безопасность объекта защиты, указанного в настоящей декларации, обеспечена выполнением обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности.

Настоящую декларацию разработал:

Заведующая МБДОУ ЦРР- детский сад №9

С.А.Предит/

« » 2014 г.