



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Краснодарского края
Прокуратура Щербиновского района

ул. Лермонтова 52, ст. Старощербиновская, Россия 353620

тел. 8-86151 7-81-26

01.02.2019

№

7-01-2019/193

Заведующей
МБДОУ д\с № 9
ст. Старощербиновская

Предит С.А.

ул. Тельмана, 146,
ст. Старощербиновская, 353632

**Представление
об устранении нарушений законодательства
о пожарной безопасности и противодействии терроризму**

Прокуратурой района с привлечением специалиста отделения надзорной деятельности и профилактической работы Щербиновского района ГУ МЧС России по Краснодарскому краю проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 9 муниципального образования Щербиновский район (далее - МБДОУ д\с № 9), расположенного по адресу: Щербиновский район, ст. Старощербиновская, ул. Тельмана, 146.

Статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» предусмотрено, что руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Указанные требования законодательства в МБДОУ д\с № 9 не соблюдаются.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 утверждены правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила), которые устанавливают требования пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их

должностными лицами, предпринимателями без образования юридического лица, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды.

В нарушение вышеуказанных требований закона МБДОУ д\с № 9 не обеспечено дублирование сигнала о срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны в соответствии с требованиями норм (ст.83 ч.7 Федерального закона от 22.07.08. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Кроме того, согласно положениям ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах: обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму; приоритет мер предупреждения терроризма.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» юридические лица обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности в отношении объектов (территорий), находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

На основании приказа Департамента образования и науки Краснодарского края от 22.02.2011 № 608 «О мерах по обеспечению безопасности муниципальных образовательных учреждений в Краснодарском крае» в целях обеспечения безопасности учащихся, воспитанников и работников образовательных учреждений руководители муниципальных образовательных учреждений должны принять исчерпывающие меры по соблюдению правил и норм безопасности в образовательных учреждениях.

Согласно п.п. 5, 15 Постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в целях установления дифференцированных требований к обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) с учетом потенциальной опасности и степени угрозы совершения террористического акта на объектах (территориях), значимости объектов (территорий) для инфраструктуры и жизнеобеспечения и возможных последствий совершения террористического акта проводится категорирование объектов (территорий).

В отношении каждого объекта (территории) в соответствии с актом его обследования и категорирования должностным лицом, осуществляющим непосредственное руководство деятельностью работников на объекте

(территории), с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения террористических актов, а также прогнозного объема расходов на выполнение соответствующих мероприятий и источников финансирования определяется перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Срок завершения указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ не должен превышать 12 месяцев со дня утверждения акта обследования и категорирования объекта (территории).

В ходе проверки установлено, что МБДОУ д\с № 9 МО Щербиновский район ст. Старощербиновская 16.11.2017 утвержден акт категорирования.

Вместе с тем, до настоящего времени, не смотря на окончание предельного срока, не исполнены следующие мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории): 1 установка дополнительного охранного освещения территории (обеспечивающего видеонаблюдение в ночное время); 2 установка системы охранного телевидения за прилегающей территорией и помещениями; 3 установка средств снижения скорости и противотаранных устройств возле въездных ворот, их оборудование системой жесткой фиксации створок в закрытом положении; 4 установка резервного источника электроснабжения; 5 обеспечение автономной системы оповещения и управления эвакуацией; 6 приобретение стационарных или ручных металлоискателей.

Указанные нарушения законодательства недопустимы, несоблюдение МБДОУ д\с № 9 вышеуказанных норм может повлечь возникновение пожара в общеобразовательной организации и привести к возникновению предпосылок к причинению вреда жизни и здоровью несовершеннолетних путем совершения террористического акта на данном объекте.

На основании изложенного, руководствуясь п. 2 ст. 22 и ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием работника прокуратуры района, принять действенные меры по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок с приложением соответствующих приказов.

Заместитель прокурора района
младший советник юстиции



А.Н. Сафонкин