

Зарегистрирована
ОГПН Щербиновского района
УПН ГУ МЧС РФ по КК

Приложение № 1
к приказу МЧС РФ
от 24 февраля 2009 г. № 91

"19" сентября 2010 г.

Регистрационный № 03-258-813-10-46

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Муниципального образовательного учреждения центр развития ребенка - детского сада №9 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская

МДОУ ЦРР- детский сад №9 МОЩР ст. Старощербиновская
(указывается организационно- правовая форма юридического лица, функциональное назначение полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Ф1.1 – здания, детских дошкольных образовательных учреждений

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1022305030362

Идентификационный номер налогоплательщика 2358005748

Место нахождения объекта защиты Краснодарский край, Щербиновский район, станица Старощербиновская, улица Тельмана 146

(Указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты

Почтовый адрес 3536200, Краснодарский край, Щербиновский район, станица Старощербиновская, ул. Тельмана, 146

Электронный адрес _____
Телефон, факс 8(86151) 4- 42- 28

№ п/п	Наименование раздела
1	2
I.	<u>Оценка пожарного риска не производилась</u>
II.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> Возможность ущерба для третьих лиц составляет 50 тысяч рублей
III.	ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ О ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТАХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ: муниципальным дошкольным образовательным учреждением центром развития ребенка- детским садом №9 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская 1. В МДОУ ЦРР- детский сад №9 МОЩР ст. Старощербиновской (далее – Д/С – 9) выполняются требования Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 22 июля 2008г. №123-ФЗ: П.1. Система обеспечения пожарной безопасности здания детского сада №9 (далее «Объект защиты»), в соответствии п.3 ст. 5 ФЗ № 123-ФЗ включает в себя: - систему предотвращения пожара, - систему противопожарной защиты, - комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. П.2. Исключение условий образования горючей среды объекта защиты обеспечивается в соответствии ст. 49 № 123-ФЗ одним или несколькими из следующих способов: 1) применение негорючих веществ и материалов; 2) ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов; 3) использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды; 4) изоляция горючей среды от источников зажигания; 5) понижение концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме; 6) установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях; 7) удаление из помещений и коммуникаций пожароопасных отложений

пыли

П.3.Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания, в соответствии п. 1. Ст. 50 ФЗ № 123-ФЗ достигаться следующими способами:

- 1) применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной зоны;
- 2) применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения электроустановок и других устройств, приводящих к появлению источников зажигания;
- 3) применение оборудования и режимов проведения технологического процесса, исключающих образование статического электричества;
- 4) ликвидация условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ и материалов;
- 5) применение устройств, исключающих возможность распространения пламени из одного объема в смежный.

П.4.В здании, в соответствии п.1 ст. 57 ФЗ № 123-ФЗ применены основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости здания и классу их конструктивной пожарной опасности.

П.5.Здание, в соответствии п.1 ст. 60 ФЗ № 123-ФЗ обеспечено первичными средствами пожаротушения.

П.6.Здание, а также территория объекта, в соответствии п.1 ст. 62 ФЗ № 123-ФЗ имеет источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

П.7.Подъезд пожарных автомобилей, в соответствии п.1 ст. 67 ФЗ № 123-ФЗ обеспечен к всем зданиям и сооружениям.

П.8.Ширина проездов для пожарной техники, в соответствии п.6 ст. 67 ФЗ № 123-ФЗ составлять не менее 6 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, включен тротуар, примыкающий к проезду (п. 7 ст. 67 ФЗ № 123-ФЗ).

П.9. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники в соответствии п.9 ст. 67 ФЗ № 123-ФЗ рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

П.10. Противопожарные расстояния между зданиями, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, приняты в соответствии с п. 1 ст.69 и таблицы 11 приложения ФЗ № 123-ФЗ.

Дислокация подразделений пожарной охраны, в соответствии п.1 ст.76 ФЗ № 123-ФЗ, обеспечивает условие времени прибытия первого подразделения к месту вызова (в сельских поселениях) - не более 20 минут.

П.11.Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения здания, в соответствии п.1 ст.80 ФЗ № 123-ФЗ обеспечивают в случае пожара:

- 1) эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и

здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

2) возможность проведения мероприятий по спасению людей;

3) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий, сооружений и строений;

4) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;

5) нераспространение пожара на соседние здания, сооружения и строения.

П.12. В детском саду создан комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

П.13. Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и класс функциональной пожарной опасности определены в соответствии со ст.30, 31, 32 ФЗ-123 от 22.07.2008г. и п.6.8.13 и табл.6.12 СП 2.13130.2009:

- степень огнестойкости – II;

- класс конструктивной пожарной опасности – С01;

- класс функциональной пожарной опасности – Ф1.1.

П.14. В здании запрещено размещение горючих веществ и материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды. Во всех помещениях регулярно производится удаление отложений пыли и пуха.

П.15. В конструкции электрооборудования применяются средства защитного отключения электроустановок.

П.16. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечивается:

- наличием нормативного количества первичных средств пожаротушения;

П.17. В детском саду организованы: оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения.

П.18. В здании применены основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требованиям для здания типа Ф1.1.

Пункт 19. Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций обеспечивается за счет их конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов.

П.20. Первичные средства пожаротушения в здании детского сада соответствуют номенклатуре и нормативному количеству. Места размещения первичных средств пожаротушения установлены в соответствии с объемно-планировочными решениями.

П.21. В качестве источников противопожарного водоснабжения используются искусственный водоем, а также внутренний водопровод.

П.22. В детском саду организовано обучение сотрудников мерам пожарной безопасности, пропаганда в области пожарной безопасности.

П.23. При проектировании и строительстве детского сада соблюдены противопожарные расстояния между зданиями и строениями.

П.24. Линии электроснабжения помещений здания имеют устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников. Распределительные щиты имеют

конструкцию, исключающую распространение горения за пределы щита. Замеры по измерению величины сопротивления изоляции и заземляющего устройства проводятся специализированной испытательной лабораторией (Технический отчет №09-91 от 19.08.2009г.).

П.25. Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в здании осуществляется следующим способом:

-подачей звуковых и речевых сигналов в помещения с постоянным пребыванием людей и на пути эвакуации.

ПА.26. Степень огнестойкости здания определена в зависимости от его этажности, класса функциональной пожарной опасности. Пределы огнестойкости строительных конструкций соответствуют принятой степени огнестойкости здания. Пределы огнестойкости заполнения в противопожарных преградах соответствуют требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. №123-ФЗ. Класс конструктивной пожарной опасности здания определен в зависимости от его этажности, класса функциональной пожарной опасности. Класс пожарной опасности строительных конструкций соответствует принятому классу конструктивной пожарной опасности здания.

П.27. К водоему, являющемуся источником противопожарного водоснабжения предусмотрен подъезд с площадкой не менее 12 x 12 метров.

Ширина ворот въезда на площадку обеспечивает беспрепятственный проезд основных и специальных пожарных автомобилей.

П.28. Переносные огнетушители, имеющиеся в здании детского сада, обеспечивают тушение пожара одним человеком на площади, указанной в технической документации организации-изготовителя. Технические характеристики переносных огнетушителей обеспечивают безопасность человека при тушении пожара. Прочностные характеристики конструктивных элементов переносных огнетушителей обеспечивают безопасность их применения при тушении пожара.

П.29. Конструктивное исполнение строительных элементов здания выбрано с учетом того, что оно не может являться причиной скрытого распространения горения. Предел огнестойкости узлов крепления и сочленения строительных конструкций между собой выполнен больше минимального требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных элементов.

2. В детском саду выполняются требования СП 1.13.130-2009 «Эвакуационные пути и выходы»:

П. 2.1. Ширина лестничных маршей в зданиях выполнена не менее ширины выхода на лестничную клетку. Ширина лестничных площадок выполнена не менее ширины марша.

П. 2.2 Лестничные клетки спроектированы с естественным освещением через проемы в наружных стенах.

П. 2.3 Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных

выходов из групповых комнат до выхода наружу или на лестничную клетку выполнено не более 15м

**3. В детском саду выполняются требования СП 2.13.130-2009
«Обеспечение огнестойкости объектов защиты»:**

П.3.1 Здания, сооружения, а также пожарные отсеки (далее — здания) в соответствии с требованиями ст. 29 № 123-ФЗ имеет II степень огнестойкости, классам конструктивной и функциональной пожарной опасности С01, класс функциональной пожарной опасности Ф1.1. (высота здания не более 50м.)

П.3.2 Противопожарные стены опираются на фундаменты или фундаментные балки и, как правило, пересекают все конструкции и этажи.

**4. В детском саду выполняются требования СП 3.13.130-2009
«Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Требования пожарной безопасности»:**

П. 4.1. СОУЭ-3 спроектирована в целях обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.

П.4.2 Пусковые элементы СОУЭ-3 выполнены и размещены в соответствии

с требованиями, предъявляемыми к ручным пожарным извещателям.

П. 4.3. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, установлены в коридорах, в местах поворотов коридоров.

**5. В детском саду выполняются требования СП 8.13.130-2009
«Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования
пожарной безопасности»:**

П.5.1. Качество воды источников городского противопожарного водоснабжения соответствует условиям эксплуатации пожарного оборудования и применяемым способам пожаротушения.

П. 5.2 Противопожарный водопровод, совмещенный с городскими сетями, является водопроводом низкого давления.

П.5.3 Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, имеет подъезд с площадкой с твердым покрытием размерами не менее 12.х12 м. для установки пожарных автомобилей в любое время года.

**6. В детском саду выполняются требования СП 9.13.130-2009
«Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»:**

П. 6.1. На защищаемом объекте используются огнетушители, прошедшие сертификацию в установленном порядке.

П. 6.2. Огнетушители вводятся в эксплуатацию в полностью заряженном и работоспособном состоянии, с опечатанным узлом управления.

П. 6.3.. Учет проверки наличия и состояния огнетушителей ведется в журнале.

П. 6.4. Определение необходимого количества огнетушителей произведено по приложению № 3 ППБ 01-03.

П. 6.5 Огнетушители расположены на объекте в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009 (раздел 2.3) таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (агрессивная среда, повышенная влажность и т. д.). Они достаточно хорошо видны и легкодоступны в случае пожара.

П. 6.6. Пусковые (запорно-пусковые) устройства огнетушителей опломбированы.

П. 6.7. Огнетушители, введенные в эксплуатацию, подвергаются техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.

П. 6.8 Техническое обслуживание огнетушителей проводится в соответствии с инструкцией по эксплуатации и с использованием необходимых инструментов и материалов в специализированной организации, по договору.

П. 6.9. Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей в соответствии с п.4.3.5 СП 9.13.130-2009.

Разд. 6.10. Перезарядка и техническое обслуживание огнетушителей производится специализированной организацией по договору в случае применения огнетушителей, а также по истечении сроков, установленных заводом-изготовителем.

**7. В детском саду выполняются требования СНиП 21-01-97*
«Пожарная безопасность здания и сооружений»:**

П.4.1 В здании предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара:

- возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического состояния наружу на прилегающую к зданию территорию; возможность спасения людей; возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей;
- нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе при обрушении горящего здания;
- ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая содержимое здания и само здание, при экономически обоснованном соотношении величины ущерба и расходов на противопожарные мероприятия, пожарную охрану и ее техническое оснащение.

П.5.18*, п.5.19, 5.21* Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и класс функциональной пожарной опасности здания предусмотрены:

- степень огнестойкости – II;
- класс конструктивной пожарной опасности – C01;
- класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.1;

П.6.4 Защита людей на путях эвакуации здания обеспечена комплексом объемно-планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий. Пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на путях эвакуации за пределами помещений ограничивается в зависимости от функциональной пожарной опасности помещения и здания с учетом других мероприятий по защите путей эвакуации.

П.6.10. На эвакуационных выходах не устанавливаются раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты.

П.6.18* Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.

П.6.26. В коридорах здания не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.

П.6.28. В полу на путях эвакуации отсутствуют перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах.

П.6.31. Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша. Промежуточные площадки в прямом марше лестницы имеют длину не менее 1 м.

П.6.32. В лестничных клетках запрещается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.

П.7.1 Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. К ним относятся:

- конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами помещений различной функциональной пожарной опасности, между секциями, между пожарными отсеками, а также между зданиями;
- наличие первичных средств пожаротушения;
- оповещение о пожаре.

П.7.8 Строительные конструкции не способствуют скрытому распространению горения.

П.7.11 Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не снижают требуемых пожарно-технических показателей конструкций.

П.7.28 В процессе эксплуатации здания обеспечена работоспособность всех инженерных средств противопожарной защиты.

8. В детском саду выполняются требования СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»:

П.1.98. На путях эвакуации отсутствуют винтовые лестницы и забежные ступени, а также разрезные лестничные площадки.

9. В детском саду выполняются требования НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»:

П.5.1. Детский сад оборудован СОУЭ 3-го типа.

П.3.9. СОУЭ функционирует в течение времени эвакуации людей из здания детского сада. Провода и кабели соединительных линий СОУЭ-3 прокладываются в строительных конструкциях, коробах или каналах из негорючих материалов.

П.3.11. Размещение световых указателей и эвакуационных знаков пожарной безопасности в здании выполнено в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.

П.3.12. Эвакуационное освещение выполнено в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.

П.3.13. Эвакуационные световые указатели включаются одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения.

П.3.15 Настенные звуковые оповещатели прикреплены на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, и расстояние от потолка до оповещателя предусмотрено не менее 150 мм.

П.3.22 Оповещатели не имеют регуляторов громкости и подключены к сети без разъемных устройств.

10. В детском саду выполняются требования Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»

П.1. МДОУ № 9 (далее «объект»), в соответствии п. 6 ППБ 01-03

разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с приложением № 1 ППБ 01-03.

П.2. Все работники на объекте, в соответствии п. 7 ППБ 01-03 допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.

П.3. В служебных кабинетах у телефонов на видном месте, в соответствии п. 13 ППБ 01-03 вывешена табличка с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

П.4. Курения, в соответствии п. 14 ППБ 01-03 установлено приказом по объекту и прописано инструкциями о мерах пожарной безопасности.

П.5. На объекте, в соответствии п. 15 ППБ 01-03 распорядительным документом (приказом) установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:

- определены действия работников при обнаружении пожара;
- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму.

П.6. Территории объекта, в пределах противопожарных расстояний между сооружениями, в соответствии п. 21 ППБ 01-03 своевременно очищаются от опавших листьев и сухой травы.

П.7. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями, в соответствии п. 22 ППБ 01-03 не используются под складирование оборудования, для стоянки транспорта.

П.8. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями, в соответствии п. 22 ППБ 01-03 не используются под складирование оборудования, для стоянки транспорта.

П.9. Использование открытого огня на территории объекта, в соответствии п. 26 ППБ 01-03 не допускается.

П.10. Территория объекта, в соответствии п. 27 ППБ 01-03 в темное время суток имеет наружное освещение для мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к зданиям и сооружениям.

П.11. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения, в соответствии п. 27 ППБ 01-03 обозначены знаками пожарной безопасности.

П.12. Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности, в соответствии п. 27 ППБ 01-03 соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

П.13. В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры, в соответствии п. 37 ППБ 01-03 заделаны строительным раствором (негорючими материалами), обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.

П.14. Световые указатели «выход», используемые на путях эвакуации, в соответствии п. 61 ППБ 01-03 находятся в исправном и включенном состоянии.

П.15. Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей с противопожарными преградами в зданиях и сооружениях, в

соответствии п. 64 ППБ 01-03 заделаны огнестойким материалом.

П.16. Сети противопожарного водопровода, в соответствии п. 89 ППБ 01-03 находятся в исправном состоянии.

П.17. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода, в соответствии п.91 ППБ 01-03 укомплектованы рукавами и стволами.

Пожарный рукав присоединен к крану и стволу. Не реже одного раза в год предусмотрена перекачка рукавов на новую скатку.

П.18. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (далее - ТО и ППР) системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, в соответствии п. 96 ППБ 01-03 предусмотрено выполнять специализированной организацией по договору.

П.19. Система оповещения о пожаре, в соответствии п. 102 ППБ 01-03 обеспечивают в соответствии с планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию.

П.20. Оповещатели, в соответствии п. 104 ППБ 01-03 запроектированы без регулятора громкости и подключены к сети без разъемных устройств.

П.21. Здание, в соответствии п. 108 ППБ 01-03 обеспечено первичными средствами пожаротушения.

П.22. Первичные средства пожаротушения, в соответствии п. 108 ППБ 01-03 содержатся в соответствии с паспортными данными на них и с учетом положений, изложенных в приложении № 3 ППБ 01-03.

11. В детском саду выполняются требования Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ 101-89

П.1.2. Руководители, воспитатели, обслуживающий персонал и другие работники детского сада знают и выполняют правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара примут все зависящие от них меры по эвакуации детей и тушению пожара.

П.1.4. б) Руководитель организует изучение настоящих Правил и проведение противопожарного инструктажа с работниками детского сада.

г) Разработан и утвержден план эвакуации и порядок оповещения людей, устанавливающие обязанности и действия работников на случай возникновения пожара.

Практические занятия по отработке плана эвакуации проводятся не реже одного раза в полугодие;

д) Установлен порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;

П.2.1.1. Детский сад перед началом учебного года принимается соответствующими комиссиями.

П.2.1.2. Территория детского сада постоянно содержится в чистоте. Опавшие листья и сухая трава регулярно убираются и вывозятся с территории.

П.2.1.3. Дороги, проезды и подъезды к зданию, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию всегда свободны.

П.2.1.4. Противопожарные разрывы не используются для складирования материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспорта.

2.1.6. В 2х-этажном здании детского сада группы детей младших возрастов размещены не выше второго этажа.

П.2.1.7. Вместимость помещений соответствует установленным нормам.

П.2.1.8. Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах, спальнях, столовых и других помещениях не препятствует эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

П.2.1.9. В коридорах, вестибюлях, холлах и дверях эвакуационных выходов имеются предписывающие и указательные знаки безопасности.

П.2.1.10. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры не загромождаются какими-либо предметами и оборудованием.

В период пребывания людей в здании двери эвакуационных выходов запираются только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (задвижек, крючков и т.д.).

П.2.1.12. В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые дорожки и т.п. жестко прикреплены к полу.

П.2.1.13. Здание оборудовано средствами оповещения людей о пожаре.

П.2.1.18. В здании проживание обслуживающего персонала и других лиц не допускается.

П.2.1.19. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, целлулоида и других легковоспламеняющихся материалов не допускается.

П.2.1.21. В здании:

а) не производилась перепланировка помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;

в) не установлены решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;

д) не забиты двери эвакуационных выходов;

е) запрещено применять для целей отопления нестандартные (самодельные) нагревательные устройства;

ж) запрещено использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т.п. для приготовления пищи, за исключением специально оборудованных помещений;

з) не установлены зеркала и не устроены ложные двери на путях эвакуации;

и) запрещено проводить огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в здании при наличии в их помещениях людей;

к) запрещено обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

л) запрещено применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;

м) запрещено производить уборку помещений, очистку деталей и

оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

н) производить отопление труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т.п. с применением открытого огня.

о) запрещено хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы;

п) запрещено оставлять без присмотра включенные в сеть счетные и пишущие машинки, радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы.

П.2.1.25. Все помещения детского учреждения обеспечены первичными средствами пожаротушения.

П.2.3.1. Электрические сети и электрооборудование, используемые в детских учреждениях, и их эксплуатация отвечают требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

П.2.3.4. Устройства и эксплуатация временных электросетей за исключением электропроводки, питающей места производства строительных и временных ремонтно-монтажных работ, не допускается.

П.2.3.7. Устройство воздушных линий электропередачи и наружных электропроводов над сгораемыми кровлями, навесами не допускается.

П.2.3.10. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, немедленно устраняются.

П.2.3.11. При эксплуатации электроустановок запрещено:

а) использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

б) оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;

в) пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, осветительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;

г) завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах;

д) использовать выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов;

е) применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода;

ж) применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители;

з) снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения.

П.2.3.13. Во всех помещениях (независимо от их назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) отключаются.

П.2.3.15. Детский сад обеспечен электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии.

П.2.4.3. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы. Пожарные

рукава содержатся сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам.

На дверце шкафа пожарного крана указаны:

- буквенный индекс ПК;
- порядковый номер пожарного крана.

П.2.4.6. Крышки люков пожарных резервуаров постоянно закрыты.

П.3.1. Детский сад оснащен первичными средствами пожаротушения согласно норм.

П.3.2. Места расположения первичных средств пожаротушения указаны в планах эвакуации. Внешнее оформление и указательные знаки для определения мест расположения первичных средств пожаротушения соответствуют требованиям нормативных документов.

П.3.5. Огнетушители находятся в легкодоступных местах, где исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

При размещении огнетушителей не ухудшаются условия эвакуации людей.

П.3.11. Запрещается использование средств пожаротушения для хозяйственных нужд, не связанных с тушением пожаров.

П.5.18. При проведении новогодних утренников елка устанавливается на устойчивом основании с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки находятся на расстоянии не менее одного метра от стен.

П.5.23. При оформлении елки запрещено:

- б) использовать для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки
- в) обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом.

12. В детском саду выполняются требования ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения»:

П.6.2. Знаки пожарной безопасности размещены в поле зрения людей, для которых они предназначены и хорошо видны.

К декларации прилагается копия страхового полиса – **нет**.

Настоящей декларацией удостоверяю, что пожарная безопасность объекта защиты, указанного в настоящей декларации, обеспечена выполнением обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности.

Настоящую декларацию разработал:

Заведующая МДОУ ЦРР- детский сад №9

«18» сентября 2019г.



/Е.А. Борисенко/