

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68 т.(391)2114528, sekretar@mchskrsk.ru  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по муниципальному образованию г. Норильск  
663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28 т.(3919)431953, ogpn.norilsk@mail.ru  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписания № 83/1/1-8  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприя-  
тий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению  
угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

«Детский сад № 99 «Топ-топ»  
(владелец собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора МО г. Норильск Крас-  
ноярского края по пожарному надзору С.В. Печуринина от 20 июля 2020года № 83, ст. 6 Федерального  
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. по 09 ч. 30  
мин. «29» июля 2020г., с 10 ч. 30 мин. по 12 ч. 00 мин. «20» августа 2020г. и с 16 ч. 30 мин. по 17 ч. 00  
мин. «25» августа 2020г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором МО  
г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Егоровым Н.Н., государственным инспекто-  
ром МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Хмелевским Д.А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), государственного инспектора (государственных ин-  
спекторов) по

здания: 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Хантайская, 25

пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного  
самоуправления)

совместно с заведующим Покидюк А.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц участвующих в проверке)


В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-  
сти» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в  
ходе проверки:

№ предписа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безо- пасности, с указанием кон- кретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устране- ния нарушения требований пожарной безо- пасности
1	2	3	4
83/1/1	Отсутствуют про- граммы проведения вводного и первич- ного противопо- жарных инструк- тажей.	п. 3 ППП в РФ Лица допускаются к работе на объекте только после про- хождения с обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществ- ляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инст- руктажа и прохождения пожарно-технического миниму- ма определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответ- ствии с нормативными документами по пожарной безо- пасности. п. 14 Приказа МЧС России № 645	01.09.2021

		<p>Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом (распоряжением) руководителя организации. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой.</p> <p>п. 18 Приказа МЧС России № 645</p> <p>Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения инструктажа утверждается руководителем структурного подразделения организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность структурного подразделения.</p>	
83/1/2	<p>Отсутствуют специальные программы обучения пожарнотехническому минимуму для воспитателей, ответственных лиц и работников, осуществляющих круглосуточную охрану.</p>	<p>п. 3 ППР в РФ</p> <p>Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарнотехнического минимума.</p> <p>Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарнотехнического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>п. 39 Приказа МЧС России № 645</p> <p>По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарнотехнического минимума непосредственно в организации обучаются:</p> <p>руководители подразделений организации, руководители и главные специалисты подразделений взрывопожароопасных производств;</p> <p><u>работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях;</u></p> <p><u>педагогические работники дошкольных образовательных учреждений;</u></p> <p><u>работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации;</u></p> <p>граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе;</p> <p>работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ.</p> <p>п. 40 Приказа МЧС России № 645</p> <p>Обучение по специальным программам пожарнотехнического минимума непосредственно в организации проводится руководителем организации или лицом, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации, ответственным за пожарную безопасность, имеющим соответствующую подготовку.</p> <p>п. 53 Приказа МЧС России № 645</p> <p>Согласование специальных программ иных организаций осуществляется структурными подразделениями соответствующих территориальных органов МЧС России, в сферу ведения которых входят вопросы организации и</p>	01.09.2021

		осуществления государственного пожарного надзора, или структурными подразделениями соответствующих специальных или воинских подразделений федеральной противопожарной службы, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, созданных в целях организации профилактики и тушения пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, особо важных и режимных организациях.	
83/1/3	Запоры на дверях эвакуационных выходов из лестничных клеток (помещения №№ 10, 12, 13 по техпаспорту, технический этаж) в тамбуры и непосредственно наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 ППР в РФ Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.	01.09.2021
83/1/4	Для отделки стен театральной студии и музея (помещения №№ 2, 3 по техпаспорту, 3-ий этаж) применяются панели МДФ. Документация, подтверждающая класс пожарной опасности материала, отсутствует.	ч. 7 ст. 134 № 123-ФЗ В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. ч. 3 ст. 145 №123-ФЗ Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.	01.09.2021
83/1/5	Для отделки стен лестничной клетки (помещение № 13 по техпаспорту, технический этаж) применяются материалы лакокрасочные Эмаль ПФ-115, класс пожарной опасности КМ2.	ч. 6 ст. 134 № 123-ФЗ Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.	01.09.2021
83/1/6	Для отделки стен коридоров – световых холлов (помещения №№ 9, 40 по техпаспорту, 3-ий этаж) применяются обои на бумажной основе. Документация, подтверждающая класс	ч. 6 ст. 134 № 123-ФЗ Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. ч. 7 ст. 134 № 123-ФЗ	01.09.2021

	пожарной опасности материала, отсутствует.	В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. ч. 3 ст. 145 №123-ФЗ Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.	
83/1/7	Для отделки стен коридора – светового холла (помещения № 39 по техпаспорту, 2-ой этаж) применяются обои на бумажной основе. Документация, подтверждающая класс пожарной опасности материала, отсутствует.	ч. 6 ст. 134 № 123-ФЗ Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. ч. 7 ст. 134 № 123-ФЗ В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. ч. 3 ст. 145 №123-ФЗ Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.	01.09.2021
83/1/8	Помещения детского сада расположены на четырех этажах здания, нижний этаж здания является техническим, в техническом этаже размещены: кабинет заместителя заведующего по АХР, прогулочная веранда, и другие помещения.	п. 23 ППР На объектах запрещается: б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов. ч. 4 ст. 4 №123-ФЗ В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. п.1.17 СНИП 2.08.02-89* Наибольшее число мест и наибольшую этажность в зависимости от степени огнестойкости зданий детских дошкольных учреждений общего типа	01.09.2021

		<p>следует принимать по табл. 5 (данной таблицей не предусмотрено проектирование и строительство зданий детских дошкольных учреждений более 3-х этажей.)</p> <p>п.1.18 СНИП 2.08.02-89* Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений должны быть не ниже II степени огнестойкости независимо от числа мест в здании. Их допускается проектировать в городах и других поселениях (кроме сейсмических районов), обслуживаемых военизированной пожарной охраной МЧС России при соблюдении следующих требований:</p> <p>на третьем этаже можно располагать только помещения старших групп (в IA, IB и IG подрайонах и IV климатическом районе по согласованию с местными органами Государственного санитарного надзора), залы для музыкальных и физкультурных занятий, а также служебно-бытовые помещения и прогулочные веранды: из каждой групповой ячейки на втором и третьем этажах должны быть запроектированы рассредоточенные выходы на две лестничные клетки.</p>	
--	--	--	--

<p>Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены</p>	
1.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».
3.	Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"»
4.	Строительные нормы и правила СНИП 2.03.2-89* «Общественные здания и сооружения».

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор МО г. Норильск  
Красноярского края по пожарному надзору Н.Н. Егоров

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» августа 2020 г.

М.Л.П.\*



(подпись)



Государственный инспектор МО г. Норильск  
Красноярского края по пожарному надзору Д.А. Хмелевский  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«25» августа 2020 г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующий МБДОУ «ДС № 99 «Топ-топ» Покидюк А.А.  
(должность, фамилия, инициалы)

«25» августа 2020 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

