



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Краснодарского края
Прокуратура Щербиновского района

ул.Лермонтова 52,ст.Старощербиновская, Россия 353620

тел. 8-86151 7-81-26

19.04.1999 № 7-01-2219/1989

На № _____ от _____

Директору МБОУ СОШ № 8

Кудрявец Л.Л.

ул. Первомайская, 31,
с. Николаевка,
Щербиновский район, 353641

**Представление
об устранении нарушений
законодательства
о пожарной безопасности**

Прокуратурой района с привлечением специалиста отделения надзорной деятельности и профилактической работы Щербиновского района ГУ МЧС России по Краснодарскому краю проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного средняя общеобразовательная школа № 8 муниципального образования Щербиновский район (далее - МБОУ СОШ № 8), расположенного по адресу: Щербиновский район, с. Николаевка, ул. Первомайская, д. 31.

Статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» предусмотрено, что руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 утверждены правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые устанавливают требования пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их должностными лицами, предпринимателями без образования юридического лица, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц,

государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды. (далее - Правила противопожарного режима).

В соответствии с ч.1 ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее - Закон № 123-ФЗ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Согласно п. 25 Правил противопожарного режима, руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.

В нарушение вышеуказанных положений закона, в МБОУ СОШ № 8 не проведены эксплуатационные испытания ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний.

Кроме того, в нарушение ч. 2 ст. 37, ст. 59, 88 Закона № 123-ФЗ и п. 5.1, 5.14, 7.4, табл. 24 СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещение № 6 – склад и помещение коридора) не разделены между собой противопожарной преградой. Необходима установка противопожарной двери.

Указанные нарушения законодательства недопустимы, несоблюдение МБОУ СОШ № 8 вышеуказанных норм может повлечь возникновение пожара в общеобразовательном учреждении и привести к возникновению предпосылок к причинению вреда жизни и здоровью несовершеннолетних.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 7, 22, 24 Федерального закона Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием работника прокуратуры района, принять действенные меры по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок с приложением соответствующих приказов.

Заместитель прокурора района
советник юстиции

Е.В. Кисилев



Заместителю прокурора района
советнику юстиции
Е. В. Киселеву

О рассмотрении
представления прокурора

Уважаемый Евгений Владимирович!

По результатам рассмотрения представления. об устранении
нарушений законодательства о пожарной безопасности от 19.07.2019 года
№7-01-2019/1989 с участием помощника прокурора Накиб Д.В. 13.08.2019
года.

сообщаем следующее:

1. В МБОУ СОШ №8 им. П. И. Кочерга с. Николаевка были проведены в соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 25 эксплуатационные испытания ограждения на крыше (спортивного зала) с составлением соответствующего акта испытаний от 8 августа 2019 года № 100 Л/4 (копия прилагается).
2. В соответствии с ч 2 ст. 37, ст. 59, 88 Закона № 123-ФЗ и п. 5.1, 5.14, 7.4, табл. 24 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» помещения различных классов функциональной пожароопасности помещение склад не было разделено противопожарной преградой, таким образом для устранения данного нарушения был заключен контракт с (Ейское РО ККО ВДПО) и заказана противопожарная дверь установка двери будет произведена до 26 августа 2019 года.
3. За допущенные нарушения заведующему хозяйством Крот Елене Викторовне объявлено замечание.

Директор МБОУ СОШ №8
им. П.И. Кочерга с. Николаевка

Исполнитель И.Г.Щеглова
Телефон 3-28-72

