



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4, Телефон: (861) 299-04-51, Факс: (861) 299-04-54
E-mail: upr@sko.nadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>
ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения**

"18" июня 2019 г.
(дата составления)

г.Ростов-на-Дону
(место составления)

Мной, заместителем начальника межрегионального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Монастырской А.В., служебное удостоверение ТО-08 № 0172.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определение, № и дата выдачи служебного удостоверения)

в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Конзаводская средняя общеобразовательная школа зерноградского района имени Героя Российской Федерации Зозуля А.С., юридический и фактический адрес: 347773, Ростовская область, зерноградский район, х.Чернышовка, ул. Школьная, д.34.

(1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес;

2) фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;

3) фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

согласно ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения ответственность за которое предусмотрена ст.9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – Кодекс): Нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо - и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки, а именно: Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (далее ПТЭ ТЭ) (зарегистрированных Минюстом России №4358 от 02.04.2003.):

Основное здание школы:

1. На рабочем месте персонала отсутствуют необходимые инструкции, составленные в соответствии с требованиями настоящих Правил.. п.2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрированных Минюстом России №4358 от 02.04.2003)

2. Отсутствует схема вывешенная на рабочем месте персонала. п. 2.8.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрированных Минюстом России №4358 от 02.04.2003.)

3. На подающем трубопроводе при вводе в тепловой пункт после входной задвижки и на обратном трубопроводе перед выходной задвижкой по ходу теплоносителя отсутствуют устройства для механической очистки от взвешенных частиц. п.9.1.22 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрированных Минюстом России №4358 от 02.04.2003.)

4. В ИТП системы теплоснабжения отсутствуют:

а) манометры показывающие:- после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей;- на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты;

б) штуцеры для манометров:- до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей; - до и после грязевиков;

в) термометры показывающие:- после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей;- на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками.. п.9.1.45 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрированных Минюстом России №4358 от 02.04.2003.)

5. В ИТП на трубопроводах, арматуре и фланцевых соединениях отсутствует тепловая изоляция. п.9.1.39 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрированных Минюстом России №4358 от 02.04.2003.)

6. В ИТП на арматуре не нанесены названия и номера согласно оперативным схемам трубопроводов, указатели направления вращения штурвалов. п.9.15. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрированных Минюстом России №4358 от 02.04.2003.)

Здание начальной школы:

7. На рабочем месте персонала отсутствуют необходимые инструкции, составленные в соответствии с требованиями настоящих Правил.. п.2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрированных Минюстом России №4358 от 02.04.2003)

8. Отсутствует схема вывешенная на рабочем месте персонала. п. 2.8.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрированных Минюстом России №4358 от 02.04.2003.)

9. На подающем трубопроводе при вводе в тепловой пункт после входной задвижки и на обратном трубопроводе перед выходной задвижкой по ходу теплоносителя отсутствуют устройства для механической очистки от взвешенных частиц. п.9.1.22 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрированных Минюстом России №4358 от 02.04.2003.)

10. В ИТП системы теплоснабжения отсутствуют:

а) манометры показывающие:- после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей;- на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты;

б) штуцеры для манометров:- до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей; - до и после грязевиков;

в) термометры показывающие:- после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей;- на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками.. п.9.1.45 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрированных Минюстом России №4358 от 02.04.2003.)

11. В ИТП на трубопроводах, арматуре и фланцевых соединениях отсутствует тепловая изоляция. п.9.1.39 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрированных Минюстом России №4358 от 02.04.2003.)

12. В ИТП на арматуре не нанесены названия и номера согласно оперативным схемам трубопроводов, указатели направления вращения штурвалов. п.9.15. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрированных Минюстом России №4358 от 02.04.2003.)

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

На основании: ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(пункты и статьи законов Российской Федерации)
обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

Информацию о принятых мерах представить в: Северо-Кавказское управление Ростехнадзора на имя и.о. руководителя Сергеева Вадима Ивановича, по адресу 344029 г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, д. 66 тел. (863) 290-88-78 в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Зместитель начальника межрегионального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями Северо-Кавказского управления Ростехнадзора
(Должность лица, вынесшего представление)

Монастырская А.В.
(фамилия, инициалы)

М.П.


(подпись)

(дата)

18.06.2019

Представление вручено (направлено) по почте:

(дата, номер заказного письма, уведомления)

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата вручения)