



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕР-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г.Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4, Телефон: (861) 214-24-60, Факс: (861) 299-04-54,

E-mail: sevkav@gosnadzor.ru

ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения**

"24" июня 2019 г.
(дата составления)

г.Азов
(место составления)

Мною, начальником Азовского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Никифоровым С.И., служебное удостоверение ТО-08 №0188 действительно до 31.12.2020 г.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определение № и дата выдачи служебного удостоверения)

в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Конзаводской средней общеобразовательной школы зерноградского района имени Героя Российской Федерации Зозули А.С., юридический адрес: 347733, Ростовская обл., зерноградский район, х. Чернышевка, ул. Школьная, 34

фактический адрес: 347733, Ростовская обл., зерноградский район, х. Чернышевка ул. Школьная, 34

(1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес;

(2) фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;

(3) фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

согласно ст.29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений: выявленных в ходе проведения мероприятий по контролю в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Конзаводской средней общеобразовательной школы зерноградского района имени Героя Российской Федерации Зозули А.С., а именно:

- 1 На щитах сети освещения отсутствуют надписи с указанием наименования электричества, чем нарушен п. 2.12.5. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП, зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003г. Регистрационный № 4145)
- 2 На щите сети освещения отсутствует однолинейная схема, чем нарушен п. 2.12.5. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП, зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003г. Регистрационный № 4145)

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

На основании ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике», пп. 5.3.1, 5.3.8 Положения «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 г. №401.

(пункты и статьи законов Российской Федерации)

обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

Информацию о принятых мерах представить в Северо-Кавказского управления Ростехнадзора, по адресу

344029 г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, д. 66 тел. (863) 290-88-78

в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Начальник Азовского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора
(Должность лица, вынесшего представление)

Никифоров С.И.
(фамилия, инициалы)

М.П.



(подпись)

24.06.2019г.
(дата)

Представление вручено (направлено) по почте:

(дата, номер заказного письма, уведомления)

2019г.

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата вручения)