

В.И.В.25
от 27.05.26.
Л.И.И.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о возбуждении дела об административном правонарушении

г. Зерноград, ул. К. Маркса, 20

26.05.2026

Заместитель прокурора Зерноградского района Ростовской области младший советник юстиции Сквирко Р.В., рассмотрев материал проверки о нарушении требований пожарной безопасности в деятельности МБОУ Конзаводская СОШ Зерноградского района,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой района на основании обращения Благодатских О.В. (ВО-319-26) проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в деятельности МБОУ Конзаводская СОШ Зерноградского района.

В соответствии с ч. 6 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных правил и нормативов.

Согласно ст. 1 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) пожарная безопасность определяется как состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности, как специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности

В соответствии со ст. 37, 38 Закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на

подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила).

В силу п. 14 Правил руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

Согласно п. 26 Правил запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В соответствии с п. 54 Правил Правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств, функционирующих в составе систем противодымной вентиляции, и автоматических установок пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.

Информация о работах, проводимых с указанными системами, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

В силу п. 60 Правил руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ) определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает минимально необходимые требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Согласно п. 1 ст. 6 Закона № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований

пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона; пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194 «Об утверждении свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утвержден свод правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130).

В соответствии с п. 4.2.10 СП 1.13130 ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м. Из технических помещений и кладовых площадью не более 20 м² без постоянных рабочих мест, туалетных и душевых кабин, санузлов, а также из помещений с одиночными рабочими местами, допускается предусматривать эвакуационные выходы шириной не менее 0,6 м.

Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений при числе эвакуирующихся через указанные выходы 50 человек и более должна быть не менее 1,2 м.

Проверкой установлено, что в МБОУ Конзаводская СОШ зерноградского района в здании столовой на эвакуационных дверях отсутствуют приспособления для самозакрывания дверей. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Кроме того, руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, прибор приемно-контрольный (АПС) отключен.

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем не проведены ежегодные испытания систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей.

Аналогичные нарушения выявлены в здании начальной и основной школы.

Кроме того, в здании начальной школы ширина эвакуационных выходов со второго этажа менее 0,8 м. Ширина эвакуационного выхода из здания, при числе эвакуирующихся через указанный выход менее 1,2 м. В здании основной школы на объекте защиты не обеспечено соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены первичных средств пожаротушения (огнетушителей).

Таким образом, выявленные нарушения п. п. 14, 26, 54, 60 Правил, п. 1 ст. 6 Закона № 123-ФЗ, а также п. 4.2.10 СП 1.13130 в МБОУ Конзаводская СОШ зерноградского района свидетельствуют о несоблюдении требований пожарной безопасности в образовательной организации.

В соответствии с приказом о приеме на работу от 17.08.2020 № 221 л/с Демьяненко О.П. назначена на должность директора в МБОУ Конзаводская СОШ Зерноградского района.

Согласно должностной инструкции, в должностные обязанности директора входит обеспечение правил санитарно-гигиенического режима в образовательной организации, охраны труда и пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Таким образом, в действиях должностного лица – директора МБОУ Конзаводская СОШ Зерноградского района Демьяненко О.П. содержится состав административного правонарушения, предусмотренный ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ – нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи.

Местом совершения административного правонарушения является: ул. Школьная, 34, х. Чернышевка, Зерноградский район, Ростовская область.

Дата совершения административного правонарушения – 12.05.2026.

В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ начинается исчисляться со дня совершения правонарушения законодательства Российской Федерации и составляет 1 год.

Обстоятельств, смягчающих либо отягчающих административную ответственность, не установлено.


На основании изложенного, руководствуясь ст. 28.4, 28.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, в отношении должностного лица – директора МБОУ Конзаводская СОШ Зерноградского района Демьяненко Оксаны Петровны, 13.06.1980 г.р., имеющей паспорт серии 60 25 № 078208, выданный ГУ МВД России по Ростовской области 26.06.2025.

2. Направить настоящее постановление для рассмотрения по существу и принятия решения в порядке ст. 28.8 КоАП РФ в соответствии со ст. 23.34 КоАП в ОНД и ПР по Зерноградскому району ГУ МЧС России по РО.

Заместитель прокурора района


Р.В. Сквирко

О принятом решении Демьяненко О.П. уведомлена, ей разъяснены права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ (никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом), ст. 25.1 КоАП РФ: «Лицо, в отношении

которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а так же право на обжалование настоящего постановления в судебном порядке либо вышестоящему прокурору.

Права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, ст. 24.4, 25.1, 25.4, 25.5, 28.2 КоАП РФ мне разъяснены и понятны:

«26» мая 2026 г.


(подпись)

Демьяненко О.П.

Объяснения, замечания по содержанию постановления о возбуждении производства об административном правонарушении лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении:

*с постановлением согласен, принимаю меры по
устранению нарушений*

«26» мая 2026 г.


(подпись)

Демьяненко О.П.

С постановлением ознакомлен, копию постановления о возбуждении производства об административном правонарушении получил:

«26» мая 2026 г.


(подпись)

Демьяненко О.П.