



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура
Ростовской области**

**Прокуратура
Зерноградского района**

ул. К. Маркса, 20, г. Зерноград,
Ростовская область, 347740

22.06.2026 № 07-44-2026

Директору МБОУ Конзаводской
СОШ Зерноградского района
имени Героя Российской
Федерации Зозули А.С.

Федорущенко З.Н.

ул. Школьная, д. 34, х.
Чернышевка, Зерноградский
район, 347735

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
требований федерального
законодательства в сфере защиты
прав инвалидов

Прокуратурой Зерноградского района во исполнение п. 7.1 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» проведена проверка в сфере защиты прав инвалидов.

Согласно Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» доступность зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения передвижения должны обеспечивать: досягаемость ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений; безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Закон № 181-ФЗ) под социальной защитой инвалидов понимается система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

Согласно ст. 15 Закона № 181-ФЗ организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой

Л1 № 305094

расположены объекты социальной инфраструктуры, входа в такие объекты и выхода из них, в том числе с использованием кресла-коляски.

На основании ч. 1 ст. 15 Закона № 181-ФЗ к объектам социальной инфраструктуры относятся жилые, общественные и производственные здания, строения и сооружения, спортивные сооружения, места отдыха, культурно-зрелищные и другие учреждения.

Соответствующие требования, предъявляемые к созданию безбарьерной среды, закреплены в «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», утвержденных приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр (далее – СП 59.13330.2020).

В соответствии с требованиями п. 5.1.1, 6.1.5 СП 59.13330.2020 вход на земельный участок проектируемого или приспособляемого объекта следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте. Входные и противопожарные двери должны быть оборудованы доводчиками по ГОСТ Р 56177. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм.

Согласно п. 5.1.13 СП 59.13330.2020 с двух сторон одно- и многомаршевых внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261. При расчетной ширине прохожей части внешней лестницы 4 м и более следует предусматривать центральные двусторонние поручни.

Согласно п. 5.1.13, 5.1.10, 6.1.2, 6.2.8, 6.2.12 СП 59.13330.2020 с двух сторон одно- и многомаршевых внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261, в том числе разделительные двусторонние поручни при ширине лестниц 4 м. и более, информацию для инвалидов с нарушениями зрения о приближении их к зонам повышенной опасности, в том числе лестницам, следует обеспечивать устройством тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками, на проступях краевых ступеней лестничных маршей внутренних лестниц должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, на боковой, внешней по отношению к маршруту, поверхности поручней общественных зданий должны предусматриваться рельефные обозначения этажей.

По результатам проверки установлено, что в нарушение требований СП 59.13330.2020 вход на земельный участок здания МБОУ Конзаводской СОШ зерноградского района, расположенной по адресу: зерноградский район, х. Чернышевка, ул. Школьная, д. 34, не оборудован доступными для маломобильных групп населения элементами информации об объекте, отсутствует кнопка вызова помощи у входа в здание, двери входов и эвакуационных выходов не оборудованы доводчиками по ГОСТ Р 56177 (всего

9), внешние лестницы не оборудованы поручнями, на поверхностях поручней внутренних лестниц не в полном объеме нанесены рельефные обозначения этажей, проступи краевых ступеней лестничных маршей внутренних лестниц не оборудованы противоскользящими полосами, уборная не оборудована стационарным или откидным опорным поручнем, что не обеспечивает беспрепятственный доступ для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Таким образом, в зданиях основной и начальной школы МБОУ Конзаводской СОШ Зерноградского района, расположенных по адресу: Зерноградский район, х. Чернышевка, ул. Школьная, д. 34, не реализованы в необходимом и достаточном объеме мероприятия для обеспечения условий беспрепятственного достижения мест посещения, возможности беспрепятственного движения по коммуникационным путям и пространству.

Указанные обстоятельства стали возможны ввиду ненадлежащего исполнения должностными лицами своих должностных обязанностей, отсутствия необходимой организации работы в указанной сфере и контроля со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,


ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, заблаговременно уведомив о дате и времени рассмотрения.

2. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, в том числе решить вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.

3. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в течение месяца со дня внесения представления.

Заместитель прокурора района



Р.В. Сквирко