



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура
Ростовской области
Прокуратура
Зерноградского района**

347740, Ростовская область,
г. Зерноград, ул. К. Маркса, 20

02.05.2026 № 07-44-2026

№21 6х0725. 08.2022
Сир

Директору МБОУ Конзаводская СОШ
Зерноградского района имени Героя
Российской Федерации Зозули А.С.

Демьяненко О.П.

ул. Школьная, 34, х. Чернышевка,
Зерноградский район, Ростовская обл.,
347733

kon806@yandex.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
санитарно-эпидемиологического
законодательства при организации
питания несовершеннолетних,
требований пожарной безопасности

Прокуратурой района на основании обращения Благодатских О.В. (ВО-319-26) проведена проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, а также требований о пожарной безопасности в деятельности МБОУ Конзаводская СОШ Зерноградского района.

В соответствии с ч. 6 ст. 28, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных правил и нормативов.

Согласно п. 1 ст. 37 Закона № 273-ФЗ организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность.

Согласно ст. 11 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (далее – Закон № 52) индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

В силу п. 2 ст. 17 Закона № 52-ФЗ при организации питания в дошкольных и других образовательных организациях должны выполняться санитарно-эпидемиологические требования.

X1 № 300972

В соответствии с п. 1 ст. 28 Закона № 52-ФЗ в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» утверждены санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20), от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утверждены санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20).

Проверкой установлено, что на пищеблоке МБОУ Конзаводская СОШ установлены нарушения требований Закона № 52-ФЗ, а также СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, а именно:

- в обеденном зале стены имеют дефекты (трещины и отслоение штукатурного слоя), в горячем цехе потолки имеют дефекты (трещины и отслоение штукатурного слоя, отсутствуют участки штукатурного слоя), что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 и ст. ст. 11, 28 Закона № 52-ФЗ;
- умывальные перед обеденным залом не обеспечены горячей водой, что является нарушением п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 и ст. ст. 11, 28 Закона № 52-ФЗ;
- ежедневное меню основного (организованного) питания на 12.05.2026 без указания возрастных групп детей, с некорректным указанием наименования приема пищи (в меню указано «Дополнительно»), в меню указана каша молочная манная фактически приготовлен плов фруктовый с изюмом и свежим яблоком, что является нарушением п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и ст. ст. 11, 17, 28 Закона № 52-ФЗ;
- выдача готовой пищевой продукции, приготовленной на обед, осуществляется без снятия пробы ответственным лицом, что является нарушением п. 7.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 и ст. ст. 11, 17, 28 Закона № 52-ФЗ.

Согласно ст. 1 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) пожарная безопасность определяется как состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности, как специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности

В соответствии со ст. 37, 38 Закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила).

В силу п. 14 Правил руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

Согласно п. 26 Правил запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В соответствии с п. 54 Правил Правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств, функционирующих в составе систем противодымной вентиляции, и автоматических установок пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.

Информация о работах, проводимых с указанными системами, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

В силу п. 60 Правил руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ) определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает минимально необходимые требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Согласно п. 1 ст. 6 Закона № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона; пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194 «Об утверждении свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утвержден свод правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130).

В соответствии с п. 4.2.10 СП 1.13130 ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м. Из технических помещений и кладовых площадью не более 20 м² без постоянных рабочих мест, туалетных и душевых кабин, санузлов, а также из помещений с одиночными рабочими местами, допускается предусматривать эвакуационные выходы шириной не менее 0,6 м.

Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений при числе эвакуирующихся через указанные выходы 50 человек и более должна быть не менее 1,2 м.

Проверкой установлено, что в МБОУ Конзаводская СОШ Зерноградского района в здании столовой на эвакуационных дверях отсутствуют приспособления для самозакрывания дверей. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Кроме того, руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, прибор приемно-контрольный (АПС) отключен.

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем не проведены ежегодные испытания систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей.

Аналогичные нарушения выявлены в здании начальной и основной школы.

Кроме того, в здании начальной школы ширина эвакуационных выходов со второго этажа менее 0,8 м. Ширина эвакуационного выхода из здания, при числе

эвакуирующихся через указанный выходы менее 1,2 м. В здании основной школы на объекте защиты не обеспечено соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены первичных средств пожаротушения (огнетушителей).


Указанные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, а также требований о пожарной безопасности в деятельности МБОУ Конзаводская СОШ зерноградского района создают угрозу здоровью несовершеннолетних и допущены по вине лиц, ответственных за соответствующие направления деятельности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 7 ч. 3, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, заблаговременно уведомив о дате и времени рассмотрения.
2. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности должностных лиц, допустивших нарушения действующего законодательства.
3. О результатах принятых мер сообщить в прокуратуру района в письменном виде в течение месяца со дня внесения представления.

Заместитель прокурора района



Р.В. Сквирко