



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управления МЧС России по Ростовской области  
Управление государственного пожарного надзора  
пер. Доломановский.132, г. Ростов-на-Дону, 344018  
телефон доверия (863) 234-41-00, e-mail: gpnrostov\_rnd@mail.ru  
Отделение надзорной деятельности по Зерноградскому району  
ул. Чкалова 10, г. Зерноград, 347740, телефон (факс): (86359) 40-1-88.  
Единый номер «телефона горячей линии» и «телефон доверия» (863) 239-99-99

**Предписание № 12**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

С «27 » 02. 2014г. по « 04 » 03. 2014 г. проведено мероприятие по надзору государственным инспектором Зерноградского района по пожарному надзору-дознавателем отделения надзорной деятельности капитаном внутренней службы С.В.Баталовым

Наименование объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Конзаводская средняя общеобразовательная школа Зерноградского района, общеобразовательное учреждение

Расположенного по адресу: Зерноградский р-н, х. Чернышевка, ул. Школьная, 34.

Совместно с отв по ПБ Кушнарева Наталья Викторовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1		3	4	5
1.	Указателем не обозначены места расположения огнетушителей в соответствии с таблицей Ж.1 обязательного приложения Ж «Знаки пожарной безопасности» к ГОСТ Р 12.4.026-2001 на высоте 2,0 - 2,5 м от уровня пола, с учетом условий их видимости.	НПБ 166-97 п. 6.3, ППБ – 101 – 89 п. 2.19; ППР №390 от 25.04.12г п.43)	04.05.2014	
2	Отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности в подготовленная соответст-	(нарушены требования п.2. п.460	04.05.2014	

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1		3	4	5
	вии с разделом 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 (нарушены требования п.2, п.460 Правил	Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390)		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору 04.05.2014г

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Зерноградского района

по пожарному надзору- дознаватель  
капитан внутренней службы

отделения надзорной деятельности

С.В.Баталов



*С.В.Баталов*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

(подпись)

« 04 » 03 20 14 г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил(а)

Кушнareвой Н. В.

*Кушнareва*

« 04 » 03 20 14 г.