



Северо-Кавказское управление
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Северо-Кавказское управление Ростехнадзора)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

х.Чернышевка,
Зерноградского
района

«26 » февраля 2014 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

17 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
юридического лица

№ 32-24/14

По адресу/адресам: 347733, Ростовская область, Зерноградский район
х.Чернышевка, ул.Школьная, 34

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 20.01.2014 г. № 374/Р, изданного заместителем
руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора
Теслевым Валерием Николаевичем

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Конзаводской
средней общеобразовательной школы Зерноградского района имени Героя
Российской Федерации Зозули А.С.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии) индивидуального предпринимателя)

1. Дата и время проведения проверки:

" 24 " 02 2014 г. с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 день
" 25 " 02 2014 г. с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 день
" 26 " 02 2014 г. с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 день

" _ " _ 20 _ г. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность _ день

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структур подразделений юридического лица или при

2. Общая продолжительность проверки: 3 дня
(рабочих дней/часов)

3. Наименование и место нахождения опасного производственного объекта/гидротехнического сооружения:

4. Акт составлен: Северо-Кавказским управлением Ростехнадзора.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

5. С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

Риттер Н.Н. 24.02.2014г. 8 час. 30 мин.
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

6. Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

7. Лицо (а), проводившее проверку:

Прищенко Андрей Евгеньевич – государственный инспектор Азовского территориального отдела по государственному энергетическому надзору;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

8. При проведении проверки присутствовали: Риттер Наталья Николаевна
Директор

(фамилия/ имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

9. В ходе проведения проверки установлено:

347733 Востовская область, х. Чернышевка, ул. Школьная, 34

ОГРН- 1026100957827, ИНН -6111011320, общеобразовательная школа

(общие сведения о поднадзорной организации, ИНН, ОГРН, местонахождение, наименование, краткая техническая и производственная характеристика поднадзорной организации, производственные характеристики проверяемого объекта).

10. В ходе проведения проверки :

• **нарушений не выявлено:**

• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

нет

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение № 374/Р от 20.01.2014 г.
2. Копия программы энергосбережения
3. Экспертное заключение № 000514-ЭЗ-ЭП-10-12 от 20.11.2012г.
4. Отчёт по результатам энергетического обследования
5. Энергетический паспорт № 694-107-2012
6. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговый орган юридического лица
7. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ
8. Копии свидетельств о регистрации права
9. Копия договора электроснабжения
10. Копия устава МБОУ Конзаводская СОШ зерноградского района
11. Копия приказа №225 от 29.08.2013г. о назначении на должность директора
12. Копия договора теплоснабжения
13. Копия актов ввода в эксплуатацию приборов учёта (водоснабжение)
14. Копия акта проверки узла учёта тепловой энергии.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор АТО

(Должность)


(Подпись)

Прищенко А.Е.

(Фамилия И.О.)

С актом проверки ознакомлен, копию акта проверки со всеми приложениями получил:

Риттер Наталья Николаевна — директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Конзаводская средняя общеобразовательная школа зерноградского района имени Героя Российской Федерации Зозули А.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» февраля 2014 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)