



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Отделение надзорной деятельности
по зерноградскому району**

ул. Чкалова, 10, г. Зерноград,
Ростовская область, 347740
тел: (86359) 40-1-88, факс: (86359) 40-1-88
«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

« 04 » 03 2014 г. №5-5-18/

на № _____ от _____

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения.**

« 04 » 03 2014 г.

г. Зерноград

Государственный инспектор Зерноградского района по пожарному надзору, Баталов Сергей Викторович, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении и постановление о назначении административного наказания № 160- 43,45 /2014/ 3 от 04.03. 2014 г., -

УСТАНОВИЛ:

Что на территории Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Конзаводская средняя общеобразовательная школа Зерноградского района, общеобразовательное учреждение нарушены требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.94г. №69-ФЗ, «О пожарной безопасности», Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также ППР №390 от 25.04.2012 г, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3

1	Указателем не обозначены места расположения огнетушителей в соответствии с таблицей Ж.1 обязательного приложения Ж «Знаки пожарной безопасности» к ГОСТ Р 12.4.026-2001 на высоте 2,0 - 2,5 м от уровня пола, с учетом условий их видимости. , НПБ 166-97 п. 6.3, ППБ – 101 – 89 п. 2.19; ППР №390 от 25.04.12г п.43)	отв по ПБ Кушнарева Наталья Викторовна
2	Отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности в подготовленная соответствии с разделом 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 (нарушены требования п.2, п.460 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390)	отв по ПБ Кушнарева Наталья Викторовна

Учитывая изложенное, руководствуясь частью 1 статьи 29.13 КоАП РФ, требую:

Принять меры по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Не выполнение вышеуказанных требований пожарной безопасности, значительно повышают риск возникновения пожара на объекте и могут привести к тяжким последствиям для работников предприятия, учреждения.

Таким образом причинами и условиями, способствующими совершению административного правонарушения, является недостаточный контроль за выполнением требований пожарной безопасности на объекте со стороны руководства и должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вам необходимо рассмотреть данное представление в течение 1 (одного) месяца дня его получения и сообщить в отделение ГПН по Зерноградскому району УГПН ГУ МЧС России по Ростовской области о принятых мерах, направленных на устранение выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Одновременно информирую, что в случае не представления или не своевременного представления сведений о принятых мерах в отношении должностных и юридических лиц может быть возбуждено административное производство по ст. 19.6 КоАП Российской Федерации.

Государственный инспектор
Зерноградского района
по пожарному надзору
капитан внутренней службы

С.В.Баталов