ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
о назначении административного наказания

Я, заместитель главного государственного инспектора Приморского и Холмогорского районов Архангельской области по пожарному надзору Опанасенко Виктор Александрович, рассмотрев « 26 » марта 2021 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: Архангельская область, Холмогоры, ул. Парухина, д. 25, протоколы об административных правонарушениях № 20, 22, 24, 07.03.2021 г. и материалы на должностное лицо:

1. Фамилия, имя, отчество Чернышева Светлана Николаевна
2. Гражданство Российская Федерация
3. Дата и место рождения 07.08.1969 года рождения, город Архангельск.
4. Адрес места жительства Архангельская область, Холмогорский район, д. Рембуево, д.5/74, кв.21.
5. Место работы, учебы муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рембуевская средняя школа» (далее - МБОУ «Рембуевская СШ»).
6. Занимаемая должность директор
7. Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ 11 15 № 024363, выдан территориальным пунктом УФМС России по Архангельской области в Холмогорском районе 06.11.2014 года.
8. Привлекался ли ранее к административной ответственности: когда: не привлекалась.

УСТАНОВИЛ:

На основании распоряжения заместителя начальника ОНДиПР Приморского и Холмогорского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области Опанасенко Виктора Александровича № 15 от 11 февраля 2021 г в период с 12 час. 00 мин до 13 час. 00 мин. 04.03.2021 г., с 09 час. 00 мин до 10 час. 00 мин. 17.03.2021 г. проведена плановая выездная проверка за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности на объекте защиты – Здания школы расположенном по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, д. Рембуево.
(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения, законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

В ходе проверки 17 марта 2021 г. в 10 час. 00 мин. установлено, что директор МБОУ «Рембуевская СШ» Чернышева Светлана Николаевна, действующий(ая) на основании Устава, распоряжения Администрации МО «Холмогорский муниципальный район» № [illegible] к п.2 от 11.06.2004 г., и являясь лицом ответственным за обеспечение пожарной безопасности (ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"),

допустила нарушения требований пожарной безопасности за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) и частями 6, 6.1 и 7 статьи 20.4 КоАП РФ, изложенные в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, а именно:

1. Световой оповещатель с надписью «Выход» в помещении коридора первого этажа. Оповещатель не горит в постоянном режиме и не запускается при командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации. (Основание: п.23, п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).

2. Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях эвакуационных выходов из здания детского сада приспособлений для самозакрывания. (Основание: п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).

Указанные нарушения требований пожарной безопасности образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании распоряжения заместителя начальника ОНДиПР Приморского и Холмогорского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области Опанасенко Виктора Александровича № 16 от 11 февраля 2021 г в период с 13 час. 00 мин до 14 час. 00 мин. 04.03.2021 г., с 10 час. 00 мин до 11 час. 00 мин. 17.03.2021 г. проведена плановая выездная проверка за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности на объекте защиты – Здания детского сада «Якорек» расположенном по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, д. Рембуево.
(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения, законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

В ходе проверки 17 марта 2021 г. в 11 час. 00 мин. установлено, что директор МБОУ «Рембуевская СШ» Чернышева Светлана Николаевна, действующий(ая) на основании Устава, распоряжения Администрации МО «Холмогорский муниципальный район» № [illegible] к п.2 от 11.06.2004 г., и являясь лицом ответственным за обеспечение пожарной безопасности (ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"),

допустила нарушения требований пожарной безопасности за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(далее – КоАП РФ) и частями 6, 6.1 и 7 статьи 20.4 КоАП РФ, изложенные в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, а именно:

1. Огнетушитель, размещенный в коридоре перед старшей группой здания детского сада расположен на полу и в специальной подставке из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. (Основание: п.409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479),

2. Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях эвакуационных выходов из здания детского сада приспособлений для самозакрывания. (Основание: п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479)

Указанные нарушения требований пожарной безопасности образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании распоряжения заместителя начальника УНДиПР Приморского и Холмогорского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области Опанасенко Виктора Александровича № 17 от 11 февраля 2021 г в период с 10 час. 00 мин до 11 час. 30 мин. 04.03.2021 г., с 11 час. 00 мин до 12 час. 00 мин. 17.03.2021 г. проведена плановая выездная проверка за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности на объекте защиты – Здания детского сада «Ручеек» расположенном по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, д. Горка Кузнечевская, д.32.

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения, законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

В ходе проверки 17 марта 2021 г. в 12 час. 00 мин. установлено, что директор МБОУ «Рембуевская СШ» Чернышева Светлана Николаевна, действующий(ая) на основании Устава, распоряжения Администрации МО «Холмогорский муниципальный район» № [illegible] п.2 от 11.06.2004 г., и являясь лицом ответственным за обеспечение пожарной безопасности (ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"),

допустила нарушения требований пожарной безопасности за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) и частями 6, 6.1 и 7 статьи 20.4 КоАП РФ, изложенные в Федеральном законе от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; в Своде правил СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности; в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, а именно:

1. Помещение актового зала, помещение выставочного зала здания не защищено автоматической пожарной сигнализацией. (Основание: ч.3 ст.4, п.1 ч.5, ч.1 ст.6, ч.7 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1, п.4.8, п.9.1 таблицы 1 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности),

2. Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях эвакуационных выходов из здания приспособлений для самозакрывания. (Основание: п. [illegible] Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479),

3. В отношении здания руководителем организации утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях. (Основание: п.2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479),

4. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещения электрощитовой здания в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (Основание: п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479),

Указанные нарушения требований пожарной безопасности образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Изложенные в описательной части постановления обстоятельства подтверждаются следующими доказательствами:

1. Копия распоряжения органа государственного пожарн[illegible] надзора о проведении плановой выездной проверки от 11.02.2021 г. № 15.
2. Копия Акта проверки органом государственного по[illegible]ного надзора юридического лица от 17.03.2021 г. № 15
3. Копия предписания по устранению нарушений требо[illegible] пожарной безопасности от 17.03.2021 г. № 15/1/1.
4. Копия распоряжения органа государственного пожарн[illegible] надзора о проведении плановой выездной проверки от 11.02.2021 г. № 16.
5. Копия Акта проверки органом государственного по[illegible]ного надзора юридического лица от 17.03.2021 г. № 16.
6. Копия предписания по устранению нарушений требова[illegible] пожарной безопасности от 17.03.2021 г. № 16/1/1.
7. Копия распоряжения органа государственного пожарн[illegible] надзора о проведении плановой выездной проверки от 11.02.2021 г. № 17.
8. Копия Акта проверки органом государственного по[illegible]ного надзора юридического лица от 17.03.2021 г. № 17.
9. Копия предписания по устранению нарушений требова[illegible] пожарной безопасности от 17.03.2021 г. № 17/1/1.

Протоколы об административном правонарушении № [illegible] 20, 22, 24 от 17.03.2021 г. составлен в соответствии с требованиями статьи 28.2 КоАП РФ.

Дело об административном правонарушении рассматри[illegible]ся в присутствии должностного лица - директора МБОУ «Рембуевская СШ» Чернышевой Светланы Ни[illegible]олаевны.

(в присутствии, отсутствии законного представит[illegible]л.)

При совершении лицом одного действия (бездействия), [illegible]держащего составы административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена [illegible]мя и более статьями (частями статей) КоАП РФ, и рассмотрение дел о которых подведомственно о[illegible]му и тому же должностному лицу, административное наказание назначается в пределах санкции, [illegible]усматривающей назначение лицу, совершившему указанное действие (бездействие), более строгого [illegible]министративного наказания.

Пунктом 2 части 3 статьи 4.4 КоАП РФ установлено, что [illegible]дминистративное наказание в данном случае назначается в пределах санкции, при применении кото[illegible] может быть назначен наибольший административный штраф в денежном выражении, если указанн[illegible] санкциями предусматривается назначение административного наказания в виде административно[illegible]трафа.

Должностное лицо – директор МБОУ «Рембуевская С[illegible] Чернышева Светлана Николаевна совершила одно действие на разных объектах, содержащее сост[illegible] административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена одной частью одно[illegible]атьи КоАП РФ, и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому же должностному ли[illegible]

В ходе рассмотрения дела об административном прав[illegible]шении установлено, что должностное лицо - директор МБОУ «Рембуевская СШ» Чернышева Свет[illegible] Николаевна ранее за однородное правонарушение к административной ответственности не привле[illegible]ся, что в соответствии с ч.2 ст. 4.2 КоАП РФ является обстоятельством смягчающим администра[illegible]ную ответственность. Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, в соответст[illegible] со ст. 4.3 КоАП РФ в ходе рассмотрения административного дела не установлено.

В соответствии с ч. 2 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении а[illegible]нистративного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им администрати[illegible] правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающ[illegible] административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственно[illegible]

Руководствуясь ст.ст. 4.4, 29.9, 29.10, 29.11, 23.34 Коде[illegible] Российской Федерации об административных правонарушениях, учитывая характер совершенного [illegible]нистративного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, принимая в[illegible]мание ч. 2 ст. 4.1 КоАП РФ.

(указываются обстоятельства, смягчающие [illegible]е ответственность)

ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо - *директора МБОУ «Рем[illegible]кая СШ» Чернышеву Светлану Николаевну* виновным(ой) в совершении административного прав[illegible]ушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правон[illegible]шениях и назначить наказание в виде: предупреждения.

Решение об изъятых вещах и документах: в соответствии с материалами дела об административных правонарушениях от 26.03.2021 года № 17, изъятие вещей и документов, принадлежащих физическому лицу, на праве собственности не производилось.

Объявить должностному лицу - директору МБОУ «Рембуевская СШ» Чернышевой Светлане Николаевне, что настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня его вручения или получения копии в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения данного дела, в соответствии с главой 30 КоАП РФ.

Настоящее постановление вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня его вручения или получения копии.

Порядок исполнения постановления разъяснен, копию постановления получил:

26.03.2021г.

(дата, подпись законного представителя юридического лица или отметка о направлении в адрес юридического лица постановления с указанием даты)

Подпись лица, вынесшего постановление_____ (Опанасенко В.А.)

Настоящее постановление вступает в законную силу с «____» _____2021 г.

Срок предъявления постановления к исполнению в течение двух лет со дня вступления его в законную силу.