

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ « ДЕТСКИЙ САД № 308 «ЗВЁЗДОЧКА» Г. ЧЕЛЯБИНСКА»

454084, г. Челябинск, ул. Калинина, 24 – а, тел. – (351)791 – 26 - 81
*454021, г. Челябинск, ул. Худ. Русакова, 5 – а, тел. – (351)740 – 34 – 44
E – mail: mdou308kalin@mail.ru

Справка

1. По результат плановой выездной проверки на основании распоряжения начальника ОНД и ПР № 3 УНД и ПР Главного управления МЧС России по Челябинской области № 517 от 04.06.2019 г. в отношении объекта защиты – здания детского, сада, расположенного по адресу Х. Русакова,5,а.

В ходе проведения плановой проверки замечания максимально были устранены.

Акт проверки № 517 от 26 июля 2019г. **фиксирует замечания, которые необходимо исправить до 01.09.2020 г.**

Учреждением были максимально устранены замечания уже к 30 июля 2019 года.

- был заключен договор с ООО «Уралпожкомплект» на установление извещателей в помещениях пищеблока; извещатели установлены;
- обслуживающая организация провела апробацию по перезаписи текста, но данный аппарат 2007 года не содержит функции перезаписи.

№ предп.	Вид нарушения	Срок	Отметка об исполнении
1	В помещении пищеблока (тех. Паспорт помещение № 18, согласно проекта шифр 0402-СС1 помещение № 10), защищаемом системой АПС, установлено менее двух пожарных извещателей.	01.09.2020	Выполнено 30 июля 2020 г.
2	В помещении пищеблока (тех. Паспорт помещение № 19, согласно проекта шифр 0402-СС1 помещение № 10), защищаемом системой АПС, установлено менее двух пожарных извещателей.	01.09.2020	Выполнено 30 июля 2020 г.
3	В помещении пищеблока (тех. Паспорт помещение № 20, согласно проекта шифр 0402-СС1 помещение № 10), защищаемом системой АПС, установлено менее двух пожарных извещателей.	01.09.2020	Выполнено 30 июля 2020 г.
4	В дошкольном учреждении при применении 3- го типа СОУЭ не предусмотрено оповещение только работников учреждения при помощи специального текста оповещения, не содержащих слов , способных вызвать панику	01.09.2020	Система АПС в здании установлена в 2007 году. Текст не может быть перезаписан. Со всеми сотрудниками и воспитанниками ДОУ

			проведены беседы по спокойному восприятию сигнала АПС. Проведена тренировочная эвакуация 06 августа 2019 года. Воспитанники покинули помещение без паники.
--	--	--	---

Заведующий



О.А. Семеняк