

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управления МЧС России по Челябинской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску
управления надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование контрольного (надзорного) органа)

454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Тагильская, д. 24А, тел. 8 (351) 791-75-11
(место принятия решения)

Предписание № 1149
об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 308 «Звездочка» г. Челябинска»

Во исполнение решения начальника ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области - главного государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору Огорокова А.В. № 1149 от 05 октября 2021 года проведена плановая выездная проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску - государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору Бычковым Александром Валерьевичем в отношении объекта защиты (помещений), используемых (эксплуатируемых) Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 308 «Звездочка» г. Челябинска» по адресу: г. Челябинск, ул. Калинина, 24а.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) наименование нормативно правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	2.	3.	4.	5.
1.	В здании МБДОУ «ДС №308 «Звездочка» г. Челябинска» не обеспечено формирование сигналов о пожаре на управление в автоматическом режиме системой оповещения и оборудованием, дублирующем сигнал о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И» (фактически сигнал формируется немедленно от одного пожарного извещателя).	Осн.: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479; ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 83, 84, 103 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 14.1 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.	01.05.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе - руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

По результатам исполнения указанного предписания предоставить документы и сведения, доказывающие его исполнение в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. Тагильская, д. 24А, кабинет 23, в срок до 01.02.2022 в порядке требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 248-ФЗ от 31 июля 2020 года «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении выявленных нарушений может быть оспорено в судебном порядке в рамках требований главы 24 Арбитражно-процессуального кодекса РФ только после их досудебного обжалования.

Жалоба в досудебном порядке подается в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом настоящего предписания. Жалоба подается контролируемым лицом в адрес заместителя главного государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг и должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен.

Подпись лица, проводившего проверку:



Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску - государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору
(должность государственного инспектора)

Бычков А.В.
(фамилия, инициалы)

«21» октября 2021 года

С предписанием ознакомлен, один экземпляр получил:

(подпись)
«21» 10 2021 года

заведующий
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Сведения о направлении предписания в адрес юридического лица:

Квитанция № _____ от «____» _____ 2021 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управления МЧС России по Челябинской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску
управления надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование контрольного (надзорного) органа)

454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Тагильская, д. 24А, тел. 8 (351) 791-75-11
(место принятия решения)

Предписание № 1150
об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 308 «Звездочка» г. Челябинска»

Во исполнение решения начальника ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области - главного государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору Огорокова А.В. № 1150 от 05 октября 2021 года проведена плановая выездная проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску - государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору Бычковым Александром Валерьевичем в отношении объекта защиты (помещений), используемых (эксплуатируемых) Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 308 «Звездочка» г. Челябинска» по адресу: г. Челябинск, ул. Художника Русакова, 5а.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) наименование нормативно правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты на 2-м этаже помещение «для музыкальных занятий» не защищено системой автоматической пожарной сигнализации.	Осн.: табл., 1, НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений, и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».	01.05.2022	
2.	На объекте защиты на 2-м этаже помещение «для спортивных занятий» не защищено системой автоматической пожарной сигнализации	Осн.: табл., 1, НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений, и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».	01.05.2022	

3.	На объекте защиты на 2-м этаже, кабинет «специалистов» не защищен системой автоматической пожарной сигнализации	Осн.: табл., 1, НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений, и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».	01.05.2022	
4.	В здании МБДОУ «ДС №308 «Звёздочка» г. Челябинска» не обеспечено формирование сигналов о пожаре на управление в автоматическом режиме системой оповещения и оборудованием, дублирующем сигнал о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И» (фактически сигнал формируется немедленно от одного пожарного извещателя).	Осн.: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479; ст. 83, 84, 103 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.1 НПБ 88-2001. Нормы Пожарной безопасности. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.	01.05.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе - руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

По результатам исполнения указанного предписания предоставить документы и сведения, доказывающие его исполнение в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. Тагильская, д. 24А, кабинет 23, в срок до 01.02.2022 в порядке требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 248-ФЗ от 31 июля 2020 года «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении выявленных нарушений может быть оспорено в судебном порядке в рамках требований главы 24 Арбитражно-процессуального кодекса РФ только после их досудебного обжалования.

Жалоба в досудебном порядке подается в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом настоящего предписания. Жалоба подается контролируемым лицом в адрес заместителя главного государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг и должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен.

Подпись лица, проводившего проверку:



Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску - государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору

Бычков А.В.

(фамилия, инициалы)

«21» октября 2021 года

С предписанием ознакомлен, один экземпляр получил:

Заведующий

(подпись)

Семенов О.А.

(должность)

(фамилия, инициалы)

« 21 » 10 2021 года

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Сведения о направлении предписания в адрес юридического лица:

Квитанция № _____ от « _____ » _____ 2021 г.

