



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4, Телефон: (861) 214-24-77, Факс: (861) 262-61-00
E-mail: sevkav@gosnadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>
ОКПО 26584470, ОГРН 1022301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

ПРЕДПИСАНИЕ № 069-987-27П

«15» сентября 2021г.

**МБОУ СОШ №7 ИМ. ИСТОРИКА, Н.И.
ПАВЛЕНКО Г.ЕЙСКА МО ЕЙСКИЙ РАЙОН
Директору Лысенко Оксане Вениаминовне**

Мной, главным государственным инспектором межрегионального отдела по государственному энергетическому надзору Шубным А.Н., в присутствии директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 7 им. историка, профессора Н.И. Павленко города Ейска муниципального образования Ейский район – Лысенко Оксаны Вениаминовны на основании решения Северо-Кавказского управления № 270-477-рш от 09.09.2021 и постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г. № 401 «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», в период с 13.09.2021 по 15.09.2021 проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 7 им. историка, профессора Н.И. Павленко города Ейска муниципального образования Ейский район (проверка исполнения ранее выданного предписания № 22.03.2021 № 018-281-27П)

Установлено:

Форма собственности:	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 им. историка, профессора Н.И. Павленко города Ейска муниципального образования Ейский район
Юридический адрес:	353691, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Красная, 47, корп.6

Фактический адрес:	353691, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Красная, 47, корп.6
Руководитель организации:	Лысенко Оксана Вениаминовна


В целях предупреждения пожаров, аварий и несчастных случаев в энергоустановках, а также эффективного использования электрической энергии, муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 7 им. историка, профессора Н.И. Павленко города Ейска муниципального образования Ейский район повторно предписывается устранить следующие нарушения обязательных требований:

№ п\п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушений
1.	В однофазной системе (PEN) школы применен совмещенный проводник.	п.1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003г., зарегистрированных Минюстом РФ №4145 от 22.01.2003г. (далее ПТЭЭП) п. 1.7.132. Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 г. № 204 (далее – ПУЭ)	15.04.2022
2.	Высота установки розеток в помещениях для пребывания детей школы (классы, кабинеты) не соответствует требованиям НТД, а именно на высоте от 1 м. до 1.5 м., т.е. менее 1,8 м.	п.1.7.2. ПТЭЭП п.6.6.30. ПУЭ	15.04.2022
3.	Линии групповой сети, прокладываемые от щитков школы до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников коридоров, классов, помещений школы выполнены двухпроводными.	п.1.7.2. ПТЭЭП п.7.1.36. ПУЭ	15.04.2022

4.	Не установлено УЗО для групповых линий, питающих розеточные сети школы	п.1.7.2. ПТЭЭП п.7.1.82. ПУЭ	15.04.2022
----	--	---------------------------------	------------

На основании ст. 29.1. Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», ч. 2 ст. 90, ч. 1 ст. 92, ч. 1, 2 ст. 95 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле», а также в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее **15 апреля 2022 г.** направить начальнику межрегионального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора уведомление об исполнении предписания.

Предписание выдали (выдал)



(подпись)

А.Н. Шубный
(расшифровка подписи)

Первый экземпляр предписания для исполнения получен и с его содержанием ознакомлен:

Директор МБОУ СОШ №7
(должность руководителя организации)



О.В. Лысенко
(расшифровка подписи)

15 сентября 2021 г.
(дата)