



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю 350080

г. Краснодар, ул. Уральская, 121, тел. (8861) 991-07-48

E-mail: gu@23.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, г. Краснодар ул. Уральская,
121 тел./факс: (861) 268 42-87

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ейского

района УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 353680

Краснодарский край, г. Ейск, ул. Красная, 68/1, тел. (8861) 32 4-33-01

E-mail: ogrn36@yandex.ru

Единый телефон доверия государственной противопожарной службы

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю:

тел. (8861) 268-64-40

**Предписание № 227 / 1 / 5
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 7 имени историка, профессора Н.И. Павленко
города Ейска муниципального образования Ейский район

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения главного государственного инспектора

Ейского района по пожарному надзору № 227

от « 30 » июля 20 21 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин.
« 18 » октября 20 21 г. по 11 ч. 00 мин. « 29 » октября 20 21 г.,

Проведена внеплановая выездная проверка

(должность, звание, фамилия, инициалы)

Инспектором ОНД и ПР Ейского района лейтенантом внутренней службы
Жарик Д.К. помещений МБОУ СОШ № 7, расположенных по адресу:

государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Красная, 47/6

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с И.о директора Винклер С.Г.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №
69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нару-
шения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в
ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспе-	(п. 26 Правил противопожарно-	25.07.2022	

	чивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	го режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).		
2	Часть аварийного освещения, входящего в состав системы противопожарной защиты, находится в нерабочем состоянии	(п. 54 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	25.07.2022	
3	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и классов зон с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте (книжные склады)	(п. 12 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").	25.07.2022	
4	Не все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (помещения Кванториума)	(ст.54, 83, 91, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; прил.А таб.А1 п.14 СП 5.13130.2020).	25.07.2022	
5	На объекте с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	(В нарушение п. 30 Правил противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопо-	25.07.2022	

		пожарного режима в Российской Федерации»).		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Инспектор ОНД и ПР
Ейского района
(должность государственного инспектора)

Жарик Д.К.
(фамилия, инициалы)

« 20 » октября 20 21 г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
(подпись)

и.о. директора
(должность)

Виннигер С.Р.
(фамилия, инициалы)

« 29 » октября 20 21 г.