



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области
Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Приемная (863) 240-63-418. Канцелярия/Факс (863) 244-27-85. <http://www.dpr.gov.ru> E-mail: dpr.gov.ru
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ВОЛГОДОНСКОМУ РАЙОНУ
ул. Строительная, 4, ст. Романовская, Волгодонский район, Ростовская область, 347350. тел., факс (86394) 7-02-52 E-mail: 49gpr_rnd@nsl.ru
Единый номер «Телефона доверия» (863) 239-99-99
(указывается адрес, место нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 6 / 1 / 1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Ст. Романовская
(место составления акта)

«22» апреля 2021 года.
(дата составления акта)

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению - детскому саду № 12 «Ягодка», заведующей Постреловой Нине Андреевне
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Волгодонского района по пожарному надзору – начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Волгодонскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы Цыганкова М.Л. № 6 от «26» марта 2021,

(наименование органа ГПН)

в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период :

01.04.2021 с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

08.04.2021 с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

22.04.2021 с 15 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

проведена внеплановая выездная проверка территории, помещений, зданий, сооружений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 12 «Ягодка» (адрес местонахождения объекта надзора: Волгодонский район, п. Виноградный, ул. Ленина 1).

Должностные лица, проводившие проверку:

главный государственный инспектор Волгодонского района по пожарному надзору – начальник отделения НД и ПР по Волгодонскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы Цыганков Михаил Леонидович, государственный инспектор Волгодонского района по пожарному надзору – дознаватель отделения НД и ПР по Волгодонскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Скакунов Анатолий Сергеевич, эксперты не привлекались

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: заведующей МБДОУ д.с. № 19 «Ягодка» Постреловой Н.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Перечень выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1. На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, планы – эвакуации не приведены в соответствие с требованиями пожарной безопасности: на плане эвакуации не указаны места размещения средств защиты и т.д.	ППР, п. 5; Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июля 2009 г. N 260-ст) п. 6.2.3	31.07.2021	
2. В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, объект защиты с массовым пребыванием людей, не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	ППР, п.30	31.07.2021	
3. При проведении проверки сотрудниками ОНД и ПР было произведена проверка знаний по пожарно-техническому минимуму у 45% работников, из них 82% показали не удовлетворительные знания, а именно: прачка Тимошенко Н.В., Федорова Е.А., воспитатель Кормешкова И.П., воспитатель Морозова И.Н., мл. воспитатель Савкина М.И., гл. бухгалтер Крапивина Т.А., 90% опрошенных не знают порядка действий в случае пожара	Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций". п.46	31.07.2021	

установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать

настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

дознаватель отделения надзорной деятельности
и профилактической работы по Волгодонскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
Скакунов Анатолий Сергеевич

« 22 » 04 2021 г.



С предписанием ознакомлен:

Пострелова Нина Андреевна
заведующий МБДОУ д.с. № 19
«Ягодка»

(должность, фамилия, инициалы, уполномоченного должностного лица, либо отметка в отказе ознакомления)

« 22 » 04 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

Пострелова Нина Андреевна
заведующий МБДОУ д.с. № 19
«Ягодка»

(должность, фамилия, инициалы, уполномоченного должностного лица, либо отметка в отказе ознакомления)





МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области
Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Приемная (863) 240-6348. Канцелярия/Факс (863) 244-27-85. <http://www.dngroslov.donrsc.ru> E-mail: dngroslov_mnd@ncl.ru
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ВОЛГОДОНСКОМУ РАЙОНУ
ул. Строительная, 4, ст. Романовская, Волгодонской район, Ростовская область, 347350, тел./факс (86394) 7-02-52 E-mail: 19gpn_mnd@ncl.ru
Единый номер «Телефона доверия» (863) 239-99-99
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 6 / 1 / 2

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Ст. Романовская
(место составления акта)

«22» апреля 2021 года.
(дата составления акта)

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению - детскому саду № 19 «Ягодка», заведующей Постреловой Нине Андреевне
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, индивидуального владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Волгодонского района по пожарному надзору – начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Волгодонскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы Цыганкова М.Л. № 6 от «26» марта 2021,

(наименование органа ГПН)

в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период :

01.04.2021 с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

08.04.2021 с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

22.04.2021 с 15 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

проведена внеплановая выездная проверка территории, помещений, зданий, сооружений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 12 «Ягодка» (адрес местонахождения объекта надзора: Волгодонской район, п. Виноградный, ул. Ленина 1).

Должностные лица, проводившие проверку:

главный государственный инспектор Волгодонского района по пожарному надзору – начальник отделения НД и ПР по Волгодонскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы Цыганков Михаил Леонидович, государственный инспектор Волгодонского района по пожарному надзору – дознаватель отделения НД и ПР по Волгодонскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области лейтенант внутренней службы Скакунов Анатолий Сергеевич, эксперты не привлекались

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (ших) проверку; наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: заведующей МБДОУ д.с. № 19 «Ягодка» Постреловой Н.А.

(указываются должности, фамилий, имен, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Перечень выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения		наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, учреждение не оборудовано аварийным освещением	ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) Освещение аварийное. Классификация и нормы, Раздел 4.2	31.03.2022	
2.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, двери эвакуационных выходов, а также двери, отделяющие поэтажный коридор от помещений основной школы	ППР п. 24; ФЗ-123, ст. 88; п. 4.4.11 Приказ МЧС России от 19.03.2020, N 194 "Об утверждении свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (вместе с "СП 1.13130.2020 Свод правил...")	31.03.2022	
3.	В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, помещения прачечной не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей при возникновении пожара	Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 582 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования", прил. А, таб. А1	31.03.2022	

установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

дознаватель отделения надзорной деятельности
и профилактической работы по Волгодонскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
Скакунов Анатолий Сергеевич

«22» 04 2021 г.



(подпись)

С предписанием ознакомлен:

Пострелова Нина Андреевна
заведующий МБДОУ д.с. № 19
«Ягодка»

(должность, фамилия, инициалы, уполномоченного
должностного лица, либо отметка в отказе ознакомления)

«22» 04 2021 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Пострелова Нина Андреевна
заведующий МБДОУ д.с. № 19
«Ягодка»

(должность, фамилия, инициалы, уполномоченного
должностного лица, либо отметка в отказе ознакомления)



(подпись)