

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение - детский сад
№ 19 «Ягодка»
(МБДОУ- д/с № 19 «Ягодка»)

ОГРН 1026100822990, ИНН 6107006648
347356, Ростовская область,
Волгодонской район, п. Виноградный,
ул. Ленина 1
тел. 8(863-94) 72-4-06

от 22.04.2021г. № 28

Начальнику отделения надзорной

МЧС России по Ростовской области
майору внутреннему

Цыганкову М.Л.

Уважаемый Михаил Леонидович!

В ходе плановой проверки МБДОУ д/с №19 «Ягодка», на основании распоряжения № 6 от 26.03.2021 года, во исполнении письма от 15.04.2021г. № Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Волгодонскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области информирую Вас, что выявленные нарушения требований пожарной безопасности в учреждении и сроки их исполнения согласованы с главным распорядителем средств.

1. На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, планы – эвакуации не приведены в соответствие с требованиям пожарной безопасности: на плане эвакуации не указаны места размещения средств защиты и т.д. ППР, п. 5; Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июля 2009 г. N 260-ст) п. 6.2.3

**Лицо ответственное за нарушение требований пожарной безопасности –
Заведующий ДОУ Пострелова Н.А. Срок до 31.07.2021г.**

2. В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, учреждение не оборудовано аварийным освещением. ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) Освещение аварийное. Классификация и нормы, Раздел 4.2

**Лицо ответственное за нарушение требований пожарной безопасности –
Заведующий Пострелова Н.А. Срок до 31.03.2022г.**

3. Место размещения огнетушителя (в кабинете бухгалтерии), в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, не обозначено знаком пожарной безопасности. ППР, п. 23

**Лицо ответственное за нарушение требований пожарной безопасности –
Заведующий ДОУ Пострелова Н.А. Устранено в ходе проверки
(фотоотчет прилагается)**

4. На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, двери эвакуационных выходов, а также двери, отделяющие поэтажный коридор от помещений основной школы. ППР п. 24; ФЗ-123, ст. 88; п. 4.4.11 Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 194 "Об утверждении свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (вместе с "СП 1.13130.2020 Свод правил...")

**Лицо ответственное за нарушение требований пожарной безопасности –
заведующий ДОУ Пострелова Н.А. Срок до 31.03.2022г.**

5. На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности огнетушители в помещении прачечной, кабинете бухгалтерии, санузле установлены на полу, мебели, без подставок из негорючих материалов, исключающих их падение или опрокидывание. ППР п. 409

**Лицо ответственное за нарушение требований пожарной безопасности –
Заведующий ДОУ Пострелова Н.А. Устранено в ходе проверки
(фотоотчет прилагается)**

6. В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, помещения прачечной не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей при возникновении пожара. Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 582 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования", прил. А, таб. А1

**Лицо ответственное за нарушение требований пожарной безопасности –
Заведующий ДОУ Пострелова Н.А. Срок до 31.03.2022г.**

7. На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, ковровые дорожки на путях эвакуации поверх покрытий полов не закреплены к полу. Правила противопожарного режима в РФ п. 31.

Лицо ответственное за нарушение требований пожарной безопасности – заведующий ДОУ Пострелова Н.А. Устранено в ходе проверки (фототчет прилагается)

8. На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности осуществляется эксплуатация напольных покрытий (ковровая дорожка) на путях эвакуации без соответствующих документов, подтверждающих пожарную опасность данных материалов (сертификатов пожарной безопасности) ст. 133, ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Лицо ответственное за нарушение требований пожарной безопасности – заведующий ДОУ Пострелова Н.А. Устранено в ходе проверки (фототчет прилагается)

9. В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, объект защиты с массовым пребыванием людей, не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. ППР, п.30

Лицо ответственное за нарушение требований пожарной безопасности – Заведующий ДОУ Пострелова Н.А. Срок до 31.07.2021г.

10. При проведении проверки сотрудниками ОНД и ПР было произведена проверка знаний по пожарно-техническому минимуму у 45% работников, из них 82% показали не удовлетворительные знания, а именно: прачка Тимошенко Н.В., Федорова Е.А., воспитатель Кормешкова И.П., воспитатель Морозова И.Н., мл. воспитатель Савкина М.И., гл. бухгалтер Крапивина Т.А., 90% опрошенных не знают порядка действий в случае пожара

Лицо ответственное за нарушение требований пожарной безопасности – Заведующий ДОУ Пострелова Н.А. Срок до 31.07.2021г.

11. При проведении планового мероприятия по надзору, к проверки не предъявлена следующая документация:

- Перечень зданий, сооружений, помещений находящихся на территории МБОУ;
- Инструкция о мерах пожарной безопасности, для каждого здания, сооружения, расположенного на территории учреждения;
- Распорядительные документы по пожарной безопасности (документ, определяющий порядок и сроки обучения работников в рамках программ пожарно-

технического минимума, документ, определяющий порядок и сроки очистки систем вентиляции (при наличии таковой), приказ о назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в учреждении (при наличии), а также их должностные инструкции);

- Выкопировки из технического плана, на каждое здание, сооружение;
- Акты ввода в эксплуатацию систем: – автоматической пожарной сигнализации, - системы оповещения и эвакуации людей в случае пожара, - системы пожарного мониторинга;
- При наличии на территории учреждения источников наружного противопожарного водоснабжения – схема их размещения с подъездными путями;
- Договора на техническое обслуживание систем пожарной автоматики, с приложением лицензий (МЧС) организаций, с которыми данные договора заключены;
- Проектная документация на системы противопожарной защиты (при наличии);
- Акт выполненных работ по ремонту (замене элементов системы АПС и СО) системы АПС и СО (если проводился);
- Список работников учреждения с указанием должности и даты приема на работу;
- Журнал инструктажей;
- Акты по практическим отработкам планов эвакуации за 2020-2021 года;
- Акты выполненных работ по изготовлению планов эвакуации;
- Документы по проведению обучения воспитанников мерам пожарной безопасности в текущем учебном году;
- Документы, подтверждающие проведение обучения по пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства и без отрыва от производства;
- Журнал учета первичных средств пожаротушения 2020 год;
- Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты
- Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты;

Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2012 г. N 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре", п. 9, абз. д, п. 10.1

Лицо ответственное за нарушение требований пожарной безопасности – заведующий ДОУ Пострелова Н.А. Устранено в ходе проверки

12. В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, в учреждении отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности, для каждого здания, сооружения, расположенного на территории учреждения. ППР, п. 2

Лицо ответственное за нарушение требований пожарной безопасности – заведующий ДОУ Пострелова Н.А. Устранено в ходе проверки

13. В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, в учреждении не проводятся инструктажи по мерам пожарной безопасности с работниками. ППР, п. 3

Лицо ответственное за нарушение требований пожарной безопасности – заведующий ДОУ Пострелова Н.А. Устранено в ходе проверки

14. В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, в учреждении не организовано обучение по пожарно-техническому минимуму с работниками. ППР, п. 3

Лицо ответственное за нарушение требований пожарной безопасности – заведующий ДОУ Пострелова Н.А. Устранено в ходе проверки

15. В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, в учреждении не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей. ППР, п. 60

Лицо ответственное за нарушение требований пожарной безопасности – заведующий ДОУ Пострелова Н.А. Устранено в ходе проверки

16. В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, в учреждении не разработан «Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты». ППР, п. 54

Лицо ответственное за нарушение требований пожарной безопасности – заведующий ДОУ Пострелова Н.А. Устранено в ходе проверки

17. В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, в учреждении отсутствует инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты

Лицо ответственное за нарушение требований пожарной безопасности – заведующий ДОУ Пострелова Н.А. Устранено в ходе проверки

18. В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, в учреждении, не заведен «Журнал эксплуатации

систем противопожарной защиты», ППР, п. 17, п. 30, п. 42, п. 43, п. 48, п. 50, п. 52, п. 54, п. 60, п. 95, п. 124, п. 412

Лицо ответственное за нарушение требований пожарной безопасности – заведующий ДОУ Пострелова Н.А. Устранено в ходе проверки

19. В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, объект защиты с массовым пребыванием людей, не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. ППР, п.30

Лицо ответственное за нарушение требований пожарной безопасности – Лицо ответственное за нарушение требований пожарной безопасности – Заведующий ДОУ Пострелова Н.А. Срок до 31.07.2021г.

20. В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, руководитель образовательной организации не организовал проведение с обучающимися занятий по изучению требований пожарной безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения. ППР, п. 92

Лицо ответственное за нарушение требований пожарной безопасности – заведующий ДОУ Пострелова Н.А. Устранено в ходе проверки