

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю
в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 1п-22-2023 п. Мостовской « 17 » января 2023г.
(место выдачи предписания)

Мною, старшим специалистом 1 разряда ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах Шевкуновой С.В., при проведении
профилактического визита в отношении: МБДОУ детский сад № 1 «Березка» п. Мостовского МО
Мостовский район, по адресу: Мостовский район, п. Мостовской, ул. Боженко, 1 Б

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Детские шкафчики для одежды в приемных групповых в группах № 7, №2, № 9 имеют повреждения поверхностей
- п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» В старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек. В санитарных узлах старшей и подготовительной групп № 9, № 11 отсутствуют отдельные кабинки для мальчиков и девочек.
- п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Кафельная плитка пола ванны бассейна требует замены, глазурованная поверхность плитки стерта, имеет шероховатости. Кафельная плитка на полу в варочном цехе, моечной, овощном и мучном цехах имеет дефекты и повреждения

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) Постановления
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью
устранения выявленных нарушений предписываю:

устранить нарушения санитарного законодательства:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.п. 2.4.9, 3.1.7, 2.5.2

Срок до 01.02.2024 г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований,
срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ детский сад № 1
«Березка» п. Мостовского МО Мостовский район, по адресу: Мостовский район, п. Мостовской,
ул. Боженко, 1 Б

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском,
Курганинском и Мостовском районах по адресу: г. Лабинск, ул. Пирогова, 5, тел./факс 8-86169-7-
44-96, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным

способом в срок до «05» февраля 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть

обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1 разряда территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах
Шевкунова Светлана Викторовна


(подпись)

С предписанием ознакомлен(а):

«17» января 2023 г. 
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
