



098982 213319

Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Краснодарского края

**Прокуратура  
Мостовского района**

ул. Горького, 122, п. Мостовской, Россия, 352570,  
тел. 8 (86192) 5-11-45

от 23. 12. 2021 № 24-01/544-41

Заведующей  
МБДОУ «Детский сад №1 Березка»  
пос. Мостовского

Списивцевой В.С.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
об устранении нарушений законодательства  
о безопасности жизни несовершеннолетних

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства, регламентирующего охрану жизни и здоровья детей в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях района, в ходе которой выявлены нарушения пожарной безопасности.

Обязанность соблюдения требований пожарной безопасности, содержания в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты установлена ст.37 Федерального Закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ.

Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в соответствии со ст.38 ФЗ «О пожарной безопасности» возлагается на собственников зданий и лиц, уполномоченных владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом.

В результате проведенной проверки выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Так, в МБДОУ детском саду № 1 пгт. Мостовского «Березка» выявлены следующие нарушения законодательства: на путях эвакуации в коридорах здания допускается отделка пола горючими материалами с несоответствующими пожарной опасности, а именно из линолеума; на путях эвакуации применена ковровая дорожка с неустановленными показателями пожарной опасности; отделка стен музыкального зала детского сада выполнена материалами с несоответствующими показателями пожарной опасности; в помещениях детского сада (групповые ячейки, кабинеты, помещения для персонала) допускается отделка пола горючими материалами с несоответствующими пожарной опасности, в помещении коридора Лит. Г поз.38 ведущего из помещения бассейна допущена отделка стен материалами с несоответствующими показателями пожарной опасности, а именно деревянными панелями; система оповещения людей о пожаре смонтированная в здании детского сада не обеспечивает должный уровень громкости, разборчивости, передаваемой речевой информации оповещения в любой точке защищаемого помещения, в коридорах детского сада звуковые

ПП 014742

Краснодарского края  
№ 27-01/Прдп547-21-20030037

оповещатели отсутствуют; не проведены эксплуатационные испытания наружных эвакуационных лестниц 3 – го типа; дежурный персонал детского сада не обеспечен приспособлениями для защиты органов дыхания и зрения; вестибюль, в котором расположена лестница 2 – го типа, соединяющая 1-1 и 2 –ой этаж, используемая для эвакуации, не отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа; двери эвакуационных выходов, ведущих из помещений первого этажа непосредственно наружу не оборудованы устройствами для их свободного открывания изнутри без ключа; двери эвакуационных выходов, ведущих из помещений детского сада непосредственно наружу, не оборудованы устройствами, для их самозакрывания, допускается эксплуатация неисправных устройств для самозакрывания дверей лестничных клеток, автоматическая пожарная сигнализация, смонтированная в здании детского сада находится в неисправном состоянии, требуется замена АКБ.

Данное положение дел недопустимо, влечет нарушение прав несовершеннолетних, гарантированных государством, невозможность реализации цели обеспечения безопасности жизни детей.

Изложенные обстоятельства свидетельствуют о неудовлетворительной организации работы в указанной сфере, что требует принятия мер организационного и правового характера.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 7, 22, 24, Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### **ПРЕДЛАГАЮ:**

1. Рассмотреть настоящее представление с обязательным участием представителя прокуратуры района, предварительно сообщив о дне, времени и месте рассмотрения.
2. Безотлагательно принять меры организационного и правового характера к устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, недопущению подобного впредь.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
4. О принятых мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом срок.

Заместитель прокурора района  
советник юстиции

В.В. Шишков