

КНМ 23210061000201239544



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

350080, г. Краснодар, ул. Уральская, 121, тел. (861) 991-07-48

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНДиПР Мостовского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

352571, Краснодарский край, Мостовский район, пгт. Мостовской, ул. Заводская, 1Б,
тел. (86192)5-15-41

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 101/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

пгт. Мостовской

« 10 » ноября 20 21 г.

вручается: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад № 11 "Березка" поселка Мостовского муниципального образования Мостов-
ский район, ИНН: 2342013359

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: главного государственного инспектора Мостовского райо-
на по пожарному надзору Демина Владимира Сергеевича № 101 от «15» октября 2021
года в период с «16» октября 2021 г. по «10» ноября 2021 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий
МБДОУ ДС №1 «Березка» поселка Мостовского Списивцева В.С.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/ п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1. ✓	На путях эвакуации в коридорах здания детского сада допускается отделка пола горючими материалами с несоответствующими показателями пожарной опасности (Линолеум)	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п.6, п. 7 табл. 28, табл.3;	28.06.2022	
2.	На путях эвакуации коридоре детского сада в коридоре для отделки пола применена ковровая дорожка неустановленными показателями пожарной опасности (сертификат соответствия отсутствует)	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п.6, п. 7 табл. 28, табл.3;	28.06.2022	Вн
3. ✓	Отделка стен музыкального зала детского сада выполнена материалами с несоответствующими показателями пожарной опасности (Панели МДФ)	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п.8 табл.3	28.06.2022	
4. ✓	В помещениях детского сада (групповые ячейки, кабинеты, помещения для персонала) допускается отделка пола горючими материалами с несоответствующими показателями пожарной опасности (Линолеум)	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п.6, п. 7 табл.3;	28.06.2022	
5. ✓	В помещении коридора Лит. Г поз. 38 ведущего из помещения бассейна допущена отделка стен материалами с несоответствующими показателями пожарной опасности (деревянные панели)	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 п.6, п. 7 табл.3;	28.06.2022	
6.	Система оповещения людей о пожаре смонтированная в здании детского сада не обеспечивает должный уровень громкости разборчивости передаваемой речевой информации оповещения в любой точке защищаемого помещения (в коридорах дет-	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 84 п. 4	28.06.2022	Вн

	ского сада звуковые оповещатели отсутствуют)			
7.	Не проведены эксплуатационные испытания наружных эвакуационных лестниц 3-го типа	Правила противопожарного режима в РФ п. 17	28.06.2022	Вс
8.	Дежурный персонал детского сада не обеспечен приспособлениями для защиты органов дыхания и зрения	Правила противопожарного режима в РФ п. 6	28.06.2022	Вс
9.	Вестибюль (поз. 106 лит. Г тех. паспорта), в котором расположена лестница 2-го типа соединяющая 1-й и второй этаж используемая для эвакуации, не отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа (заполнение проемов в противопожарных перегородках 1-го типа не соответствует требованиям пожарной безопасности, отсутствует либо выполнено дверьми с пределом огнестойкости ниже EI 60)	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ст. 6 ст. 88 п. 19, ст. 89 п. 14, таблица 24 СП 1.13130.2020 п. 4.4.20	28.06.2022	Вс
10.	Вестибюль (поз. 77 лит. Г тех. паспорта), в котором расположена лестница 2-го типа соединяющая 1-й и второй этаж используемая для эвакуации, не отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа (заполнение проемов в противопожарных перегородках 1-го типа не соответствует требованиям пожарной безопасности, отсутствует либо выполнено дверьми с пределом огнестойкости ниже EI 60)	ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 ст. 6 ст. 88 п. 19, ст. 89 п. 14, таблица 24 СП 1.13130.2020 п. 4.4.20	28.06.2022	Вс
11.	Двери эвакуационных выходов ведущих из помещений первого этажа непосредственно наружу не оборудованы устройствами для их свободного открывания изнутри без ключа	Правила противопожарного режима в РФ п. 26	28.06.2022	Вс
12.	Двери эвакуационных выходов, ведущих из помещений детского сада непосредственно наружу, не оборудованы устройствами, для их самозакрывания	Правила противопожарного режима в РФ п. 24	28.06.2022	Вс
13.	Допускается эксплуатация неисправных устройств для самозакрывания дверей лестничных клеток (устройства не прикреплены к дверному полотну)	Правила противопожарного режима в РФ п. 14	28.06.2022	Вс
14.	Автоматическая пожарная сигнализация смонтированная в здании детского сада находится в неисправном состоянии (согласно акта проверки	Правила противопожарного режима в РФ п. 54	28.06.2022	Вс

работоспособности требуется замена АKB (источник резервного питания)	*		
--	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ детский сад №1 «Березка» поселка

Мостовского Списивцева В.С.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Начальника ОНДиПР Мостовского района УНДиПР

Главного управления МЧС России по Краснодарскому

краю майор внутренней службы Демин В.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.