

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«25» ноября 2021 года
учётный № проверки 52210061000201320900



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Нижегородской области
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831),
e-mail: info@nnov.52.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831),
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области
e-mail: info@nnov.52.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Нижний Новгород
603079, г. Нижний Новгород, Бурнаковский проезд, 14, тел. 279-16-25, факс 279-16-25 (код - 831)
«Телефон доверия»: (831) 279-13-90 ОНД и ПР по г. Нижний Новгород (по Московскому району)
e-mail: ond.nnov.moskovskiy@yandex.ru

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 240/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Школа№21»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора г. Нижнего
Новгорода по пожарному надзору Мангушева Романа Александровича от 08 ноября 2021 года
№ 240 (учетный номер КНМ 52210061000201320900),

в период с «17» ноября 2021 года по «25» ноября 2021 года.

Королевой Натальей Игоревной – инспектором отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Нижний Новгород лейтенантом внутренней службы –
государственным инспектором г. Нижнего Новгорода по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица – директор Муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа№21» Куликова В.В.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не все помещения подвала оборудованы системой АПС.	ч.3, 4 ст.4 ч.1 и 3 ст.6, ч.4, ст.51, ст. 83 ФЗ-123 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.39.1 табл.3 СП 486.1311500.2020 (ранее действовало требование п.36.1 таблицы 3 НПБ 110-03).	01.10.2022 года	
2.	На путях эвакуации, для окраски лестницы, применён горючий материал (масляная краска). Сертификат ПБ не представлен.	3, 4 ст.4 ч.1 и 3 ст.6, ч.3,6 ст.134 таблица № 3 и таблица № 28 ФЗ-123 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; (ранее действовало требование – п.6.25* СНИП 21-01-97*)	01.10.2022 года	
3.	Предусмотренное в составе объекта Ф4.1 помещения пищеблока не выделены противопожарными преградами не ниже 2-го типа.	3, 4 ст.4 ч.1 и 3 ст.6, ч.1 ст.88 ФЗ-123 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ; п.5.6.4 СП 4.13130.2013 (ранее действовало требова-	01.10.2022 года	

		ние -п.7.1* СНиП 21-01-97*, СНиП 2.08.02-89, п.1.82)		
4.	Помещение библиотеки не выгорожено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа.	3, 4 ст.4 ч.1 и 3 ст.6, ч.1 ст.88 ФЗ-123 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.4.9 СП 4.13130.2013 (ранее действовало требование -п.7.1* СНиП 21-01-97*, СНиП 2.08.02-89, п.1.82)	01.10.2022 года	
5.	Помещение кладовой в отсеке пищеблока, где допускается хранение бытовой химии, хозяйственного инвентаря, не выгорожены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа.	3, 4 ст.4 ч.1 и 3 ст.6, ч.1 ст.88 ФЗ-123 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.4.9 СП 4.13130.2013 (ранее действовало требование -п.7.1* СНиП 21-01-97*, СНиП 2.08.02-89, п.1.82)	01.10.2022 года	
6.	На объекте защиты коридоры длиной более 60 м. (1,2,3 этажи) не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки.	ч.3, 4 ст.4 ч.1 и 3 ст.6, ч.7 ст.59 ФЗ-123 от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.3 СП 3.13130.2009; (ранее действовало требование -п.6.25* СНиП 21-01-97*)	01.10.2022 года	
7.	Технические помещения (лабораторные каб. физики и химии, и комнаты для трудового	3, 4 ст.4 ч.1 и 3 ст.6, ч.1 ст.88 ФЗ-123 от	01.10.2022 года	

	обучения, мастерские), не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа.	22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.6.4 СП 4.13130.2013 (ранее действовало требование –п.7.1* СНиП 21-01-97*)		
8.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 п.54	01.10.2022 года	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Ознакомлен, предписание получил:

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №21»
Куликова В.В.

«25» ноября 2021 г.


_____ (подпись)

Королева Наталья Игоревна – инспектор
отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по г. Нижний Новгород
лейтенант внутренней службы –
государственный инспектор г. Нижнего Новгорода
по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

