

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование МБУ ДО «Дом творчества ст. Васюринской» и МБУДО ДШИ ст. Васюринской МО Динской район "

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) Динской р-н, ст-ца. Васюринская, ул.Луначарского 83

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте МБУ ДО «Дом творчества ст. Васюринской» директор – собственность (2 этаж) и МБУ ДО ДШИ ст. Васюринской МО Динской район – собственность оперативное управление (1 этаж)

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Собственность

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон:

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1,2

Комментарий: согласованы мероприятия с общественными организациями

Плановая дата обследования: **09.2018**

Фактическая дата обследования: **04.09.2018**

Организация: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств станицы Васюринской» муниципального образования Динской район

Должность лица: старший специалист 2 разряда

ФИО: Мозелева Ж.В.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов ² | Значение | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|---|----------------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|---|
| Вход | | | | | |
| Лестница на входе наружная | | | | | |
| Поручни по обеим сторонам | О, С | наличие | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) | Наличие | |
| Поручни на высоте | О, С | 90 см. | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) | Соответствует | |
| Высота подъема ступеней | О, С | 12 - 15 см. | п. 4.1.12 | Соответствует | |
| Ширина ступеней | О, С | 35 - 40 см. | п. 4.1.12 | Соответствует | |
| Единообразная геометрия ступеней | О, С | наличие | п. 4.1.12 | Наличие | |
| Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе | | | | | |
| Длина марша пандуса | К | не более 9,0 м. | п. 4.1.14 | Соответствует | |
| Уклон пандуса (высота / длина) | К | не более 1/20 (5%) | п. 4.1.14 | Соответствует | |
| Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 X 1,5 м. | п. 4.1.15 | Соответствует | |
| Поручни пандуса (вдоль обеих | К, О | наличие | п. 4.1.15 | Наличие | |

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

| | | | | | |
|---|---------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--|
| сторон) | | | | | |
| Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине) | К, О | наличие | п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261) | Наличие | |
| Поручни пандуса (на высоте) | О | 0,9 м. | п. 4.1.15 | Соответствует | |
| Поручни пандуса (на высоте) | К | 0,7 м. | п. 4.1.15 | Соответствует | |
| Поручни пандуса (расстояние между поручнями) | К | 0,9 - 1,0 м. | п. 4.1.15 | Соответствует | |
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.) | К | наличие | п. 4.1.14; п. 5.2.13 | Не требуется | |
| Входная площадка | | | | | |
| Размер входной площадки (при открывании двери наружу) | К | не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м. | п. 5.1.3 | Соответствует | |
| Размер входной площадки (при наличии пандуса) | К | не менее 2,2 x 2,2 м. | п. 5.1.3 | Соответствует | |
| Нескользкое покрытие | К, О, С | наличие | п. 5.1.3 | Наличие | |
| Дверь входная наружная | | | | | |
| Ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 см. | п. 5.1.4 | Соответствует | |
| Высота порога двери | К | не более 1,4 см. | п. 5.1.4 | Соответствует | |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей | С | наличие | п. 5.1.5 | Не требуется | |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | | | | | |
| Ширина пути движения в коридорах, | К | не менее | п. 5.2.1 | Соответствует | |

| | | | | | |
|--|------|------------------|-----------|---------------|--|
| галереях и т.п. | | 1,5 м. | | | |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | К | не менее 1,2 м. | п. 5.2.1 | Соответствует | |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К | не менее 0,9 м. | п. 5.2.4 | Соответствует | |
| Высота порогов или перепад высот | К | не более 1,4 см. | п. 5.2.4 | Соответствует | |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах) | С | не более 10 см. | п. 5.2.7 | Соответствует | |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре) | С | не более 30 см. | п. 5.2.7 | Соответствует | |
| Лестница внутренняя (в зону оказания услуги) | | | | | |
| Ступени ровные с шероховатой поверхностью | С, О | наличие | п. 5.2.9 | Соответствует | |
| Поручни с двух сторон лестницы | О, С | наличие | п. 5.2.15 | Соответствует | |
| Поручни на высоте | О, С | 90 см. | п. 5.2.15 | Соответствует | |
| Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием | О, С | не менее 30 см. | п. 5.2.10 | Соответствует | |
| Тактильные указатели на поручнях лестниц | С | наличие | п. 5.2.16 | Не требуется | |
| Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу | С | наличие | п. 5.2.10 | Не требуется | |
| Различный цвет ступеней и | С | наличие | п. 5.2.12 | Наличие | |

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------|-----------|------------|--|
| площадок перед ними | | | | | |
| Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги) | | | | | |
| Высота одного подъема | К, О | не более 0,8 м. | п. 5.2.13 | Отсутствие | |
| Уклон (отношение высота / длина) | К, О | не более 1/20 (5%) | п. 5.2.13 | Отсутствие | |
| Уклон при перепаде высот 20 см. и менее | К, О | не более 1/10 (10%) | п. 5.2.13 | Отсутствие | |
| Горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | не менее 1,5 x 1,5 м. | п. 5.2.13 | Отсутствие | |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса | К, О | наличие | п. 5.2.15 | Отсутствие | |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте) | К | 0,7 м. | п. 5.2.15 | Отсутствие | |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте) | О | 0,9 м. | п. 5.2.15 | Отсутствие | |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса (расстояние между поручнями) | К | 0,9 - 1,0 м. | п. 5.2.15 | Отсутствие | |
| Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с нетравмирующим окончанием) | К, О, С | не менее 30 см. | п. 5.2.15 | Отсутствие | |
| Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты) | С | наличие | п. 5.2.14 | Отсутствие | |
| Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м. | К, О | наличие | п. 5.2.13 | Отсутствие | |

| | | | | | |
|---|---|-------------------------|----------------------|------------------|--|
| Зона оказания услуги | | | | | |
| Зал зрительный, читальный, ожидания и пр. | | | | | |
| Количество мест для инвалидов-колясочников | К | не менее 1% | п. 7.1.7 | Соответствует | |
| Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку) | К | 0,55 x 0,85 м. | п. 7.1.7 | Соответствует | |
| Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади) | К | 1,25 x 0,85 м. | п. 7.1.7 | Соответствует | |
| Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п. | К | не более 0,85 м. | п. 7.1.9 | Соответствует | |
| Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги | К | не менее 1,0 м. | п. 7.1.9 | Соответствует | |
| Санитарно-гигиеническое помещение | | | | | |
| Доля доступных кабин уборных от общего количества | К | 7% (но не менее 1) | п. 5.3.2 | Не соответствует | |
| Знак доступности кабины для инвалидов | К | наличие | п. 5.3.6 | Не соответствует | |
| Размер кабины (ширина x глубина) | К | не менее 1,65 x 1,8 м. | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | Не соответствует | |
| Ширина двери кабины | К | не менее 0,9 м. | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | Соответствует | |
| Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом | К | не менее 0,75 м. | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | Не соответствует | |
| Пространство для разворота кресла-коляски | К | диаметр не менее 1,4 м. | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | Не соответствует | |

| | | | | | |
|--|------------|------------------|----------------------|---------------|--|
| Откидные опорные поручни, штанги | К, О | наличие | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | Отсутствие | |
| Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом | К | наличие | п. 5.3.6 | Отсутствие | |
| Средства информации | | | | | |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения | К, С, Г, У | наличие | п. 5.5.1 | Наличие | |
| Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками | К, С, Г, У | наличие | п. 5.5.8 | Наличие | |
| Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте | К, С, Г, У | от 1,5 до 4,5 м. | п. 5.5.4; 5.5.6 | Соответствует | |
| Речевые информаторы | С, У | наличие | п. 5.5.3; 5.5.4 | Не требуется | |
| Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | Г, У | наличие | п. 5.5.3; 5.5.4 | Не требуется | |

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта | Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») | | | |
|--|--|---|---|---|
| | К | О | С | Г |
| Участки и территории | # | # | # | # |
| Вход | + | + | + | # |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | - | - | - | # |
| Зона оказания услуги | + | # | # | # |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|
| Санитарно-гигиеническое помещение | - | - | # | # |
| Средства информации | + | # | + | + |

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

| | Степень доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов | | | |
|-------------------|-----------------------------|---|---|---|---|
| | | К | О | С | Г |
| Объект доступен | | | | | X |
| Объект недоступен | X | X | X | X | |


5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации |
|--|--|
| Участки и территории | |
| Вход | |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать с высотой одного подъема (марша) пандуса не более 0,8 м. |
| | Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать с уклоном марша пандуса не более 1/20 (5%) |
| | Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, при перепаде высот пола на путях движения 0,2 м. и менее оборудовать с уклоном марша пандуса не более 1/10 (10%) |
| | В верхнем и нижнем окончании пандуса, дублирующего внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, обустроить горизонтальные площадки не менее 1,5 x 1,5 м. |

| | |
|-----------------------------------|---|
| | Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, обустроить поручнями вдоль обеих сторон марша пандуса |
| | Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, обустроить поручнями на высоте 0,7 м. |
| | Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, обустроить поручнями на высоте 0,9 м. |
| | Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, обустроить поручнями на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м. |
| | Поручни пандуса, дублирующего внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, оборудовать завершающими горизонтальными завершениями длиннее марша пандуса на 0,3 м. |
| | Обустроить поверхность марша пандуса, дублирующего внутреннюю лестницу в зону оказания услуги, и площадки перед ним различным цветом |
| | Оборудовать подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу в зону оказания услуги |
| Зона оказания услуги | |
| Санитарно-гигиеническое помещение | Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных |
| | Установить знаки доступности кабин для инвалидов |
| | Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 x 1,8 м. |
| | В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м.; |
| | В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м. |
| | Установить опорные поручни, штанги |
| | Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом |
| Средства информации | |

«04»_сентября_2018_г.
Дата составления Паспорта

Должность лица, составившего Паспорт


подпись

Мозелева Ж.В.
Ф.И.О.