



Утверждено
Заведующий

МДОУ « Детский сад № 11 «Земляничка»

Г.Н. Гомзякова

Приказ № 50/ахр от 17.06.2019г.

ПАСПОРТ

Доступности для инвалидов объекта и предоставляемых
на нём услуг в сфере образования (далее – услуги)
(в новой редакции)

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес, объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):
Архангельская область, город Котлас, улица Спартака, дом 1

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг): реализация
основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Сведения об объекте:

- ® Отдельно стоящее здание 2 этажей , 940,5 кв. метров;
- Часть здания этажей (или помещение на ___), кв.м.;
- Наличие прилегающего земельного участка (да» нет) 5590 кв.м.;

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное
наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование):
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№11 «Земляничка»; МДОУ «Детский сад №11 «Земляничка»

Адрес места нахождения организации: Архангельская область, город
Котлас, улица Спартака, дом 1

Основание для пользования объектом – оперативное управление

Форма собственности – муниципальная

Административно – территориальная подведомственность – муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление по
социальным вопросам администрации МО «Котлас», Архангельская
область, город Котлас, площадь Советов, кабинет 312

Н.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: **образование**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **140 обучающихся**

Форма оказания услуг – **на объекте**

Категория обслуживаемого населения по возрасту – **дети**

Категория обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха)_____

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	сменные кресла-каляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	нет
5	пандусы	нет
6	подъемные платформы	нет
7	доступные входные двери	нет
8	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
9	достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей , площадок	нет
10	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
11	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации, а так же	нет

	надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
12	раздвижные двери	нет
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	иное	нет

1 У.ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	нет
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	да
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи при предоставлении им услуг	нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации –	нет
6	предоставление инвалидам по слуху при	нет

	необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение доступа на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки – проводника при наличии документов, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	да
11	обеспечение предоставления услуг тьютера	нет
12	иные	нет

V. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ. НЕОХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Увеличить ширину полосы калиток до 140 см.	2020–2025г.г.
2	Установить нескользящее покрытие	2020–2025г.г.
3	Установить световые полосы на ступеньках центрального крыльца	2020–2025г.г.