



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ЦИМЛЯНСКОМУ РАЙОНУ
347320, г. Цимлянск, ул. Карла Маркса, 18, тел: (86391) 5-05-87, факс: (86391) 5-05-87
E-mail: 78 gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 2/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному

учреждению детского сада «Ивушка» г. Цимлянска.

Заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детского сада «Ивушка» г. Цимлянска

Зеленской Людмиле Васильевне.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 2 от «15» января 2019 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД и ПР по Цимлянскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 08 ч. 00 мин. «01» февраля 2019 г. по 11 ч. 00 мин. «19» февраля 2019 г., проведена плановая/ выездная проверка в отношении: Муниципально-го бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Ивушка» г. Цимлянска, расположенного по адресу: г. Цимлянск, ул. Ленина, 53.

проверку проводил:

Дубченко Андрей Владимирович - дознаватель ОНД и ПР по Цимлянскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы.

совместно с: Зеленской Людмилой Васильевной – заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Ивушка» г. Цимлянска.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Предписа- ния	Вид нарушений тре- бований пожарной безопасности с указа- нием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного наруше- ния	Пункт (абзац пункта) и наименование норма- тивного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требова- ния которого (-ых) на- рушены	Срок уstra- нения нару- шения тре- бования по- жарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы- полнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не представлена декла- рация пожарной безо- пасности в органы го- сударственного пожар- ного надзора.	<i>(Требования ч. 5 ста- тьи 6, части 1,3-5 статьи 64 Федераль- ного закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ</i>	03.09.2019	

		«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123 ФЗ), Приказ МЧС России от 24.02.2009 года № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности часть 7 статьи 83 Технического регламента).		
2	В помещении котельной потолочное перекрытие выполнено из горючих материалов	(Требования статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123 ФЗ) п. 3.9 СНиП II-35-76*).	03.09.2019	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



 «19» февраля 2019 г.

Дубченко Андрей Владимирович -
 дознаватель ОНД и ПР по Цимлянскому району
 УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
 капитан внутренней службы

Предписание для исполнения получил (а):

Зеленская Людмила Васильевна – заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детского сада «Ивушка» г. Цимлянска.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» февраля 2019 г.



(подпись)

Оригинал данного документа расположен в ЭКНД № 5-5-52-11/6



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Цимлянскому району
347320, г. Цимлянск, ул. Карла Маркса, 18, тел: (86391) 5-05-87, факс: (86391) 5-05-87
E-mail: 78gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

г. Цимлянск
(место составления акта)

«16» декабря 2019 г.
(дата составления акта)
«15» час. «00» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 88

По адресу / адресам: г. Цимлянск, ул. Ленина, 53.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 88 от «02» декабря 2019 г. была проведена

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

внеплановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Ивушка» г. Цимлянска (здание дошкольного образовательного учреждения, помещения для проведения новогодних мероприятий), относящегося к категории **высокого риска**.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«13» декабря 2019 г.

с «13» час. «00» мин. до «15» час. «00» мин. Продолжительность «02» час. «00» мин.

«16» декабря 2019 г.

с «13» час. «00» мин. до «15» час. «00» мин. Продолжительность «02» час. «00» мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

/ 04 часа

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Цимлянскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы):

Зеленская Людмила Васильевна

04.12.2019 г. 11 часов 00 минут

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Дубченко Андрей Владимирович – дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Цимлянскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Зеленская Людмила Васильевна – заведующая Муниципального бюджетного дошкольного

общеобразовательного учреждения детского сада «Ивушка» г. Цимлянска.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):


■ нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)



_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц проводивших проверку:

_____ (подпись)




А.В. Дубченко

«16» декабря 2019 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Зеленская Людмила Васильевна – заведующая Муниципального бюджетного дошкольного
общеобразовательного учреждения детского сада «Ивушка» г. Цимлянска.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)


(подпись)

«16» декабря 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Оригинал данного документа расположен в ЭКНД №