



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы

Степанов

подпись « 26 » Ф. И. О. 2026 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Муниципальное учреждение культуры Межпоселенческая библиотека муниципального района
Волжский Самарской области»

(полное юридическое наименование объекта)

443530, Самарская область, Волжский район, село Дубовый Умет, переулок Школьный, 8 а,
тел.: 8(846) 998 76 40, E-mail: libdu163@yandex.ru, Осадная Н.Н., директор

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта село Дубовый Умет
2. Ведомственная принадлежность Министерство Культуры Самарской области
3. Вид деятельности библиотечно-информационное обслуживание, культурно-просветительская деятельность
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. Форма собственности объекта: муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная, частная)
5. Объем предоставляемых услуг 30/20
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. Размещение объекта: отдельно стоящее здание; одноэтажное; материал стен- сэндвич панели; внутренние перегородки – гипсокартон.
(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов два входа: центральный для посетителей и служебный для персонала.

8. Год постройки 2015

9. Год последней реконструкции: ---

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	600
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	отсутствует
Наличие переходов на пути следования от остановки	нет
Регулируемые переходы	со звуковой сигнализацией
Нерегулируемые переходы	нет
Внеуличные переходы	с пандусом
	с подъемником
Тактильные указатели	нет
Перепады высоты на пути движения	Съезды с уклоном более 10%
	более 1,5 см
	более 4 см
Открытые лестницы	Пандусы с уклоном более 8%
Поручни на лестницах	Поручни на пандусах
	нет
	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию (при наличии ограждения):					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	наличие	К, О		≥ 0,9
	*Информация об объекте					
	Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):					

	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие		К, О		
--	--	---------	--	------	--	--

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	справочно	0,40			
	Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	2,75 x 4,65	О, С	Соответствует	
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	7,45 x 4,65	К	Соответствует	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	В наличии	К, О, С	Соответствует	
	*Навес	наличие	В наличии	К, О	Соответствует	
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	В наличии	К, О, С	Соответствует	
	Информация об объекте	наличие	В наличии	Г	Соответствует	
	Лестница наружная	наличие	В наличии		Соответствует	
	Нескользящее покрытие	наличие	В наличии	О, С	Соответствует	
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и вниз тактильной полосы	0,6 м	отсутствует	С	установить	

Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	отсутствует	С	установить	
*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	В наличии	С	Соответствует	
*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	В наличии	О, С	Соответствует	
Поручни с двух сторон	наличие	В наличии	О, С	Соответствует	
- на высоте	0,9 м	0,9 м	О, С	Соответствует	
- *горизонтальные завершения поручня	$\geq 0,3$ м	0,3	О, С	Соответствует	
- не травмирующие окончания поручней	наличие	В наличии	О, С	Соответствует	
*Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	наличие	Не требуется	О, С		
Пандус наружный	наличие	В наличии		Соответствует	
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	1,06	К		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$	5°	К	Соответствует	
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	0,28 м	К	Соответствует	
*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	В наличии	К, О	Соответствует	
Разворотные площадки:					
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5 x 1,5	К	Соответствует	
- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$	Не требуется	К		
- промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5 x 1,5	К	Соответствует	
Поручни с двух сторон:	наличие	В наличии	К, О	Соответствует	
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	1,0 м	К, О	Соответствует	
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	0,7 м	К	Соответствует	
- * на высоте (верхний поручень)	0,9 м	0,9 м	О	Соответствует	
- * горизонтальные завершения поручней	$\geq 0,3$ м	0,45 м	К, О	Соответствует	
- не травмирующие окончания	наличие	В наличии	К, О	Соответствует	
Нескользкое покрытие	наличие	В наличии	К, О	Соответствует	

	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	Не требуется	К		
	*Звуковой маяк у входа	наличие	В наличии	С	Соответствует	
	Тамбур	отсутствует	В наличии			
	Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 - 1,8) x 2 м	2,8 x 4,8 м	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	В наличии (Р)	К, О	Соответствует	
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м, при реконструкции $\geq 0,9$ м	1,2 м	К, О	Соответствует	
	- высота порога наружного, внутреннего	Каждого элемента $\leq 0,014$ м, общая высота $\leq 0,028$ м	0,04 м	К	Не соответствует	Имеется аппаратель

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		отсутствует			
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Не требуется	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Не требуется	О, С		

Поручни с двух сторон		наличие	Не требуется	О, С	
- на высоте		0,9 м	Не требуется	О, С	
- *горизонтальные завершения поручня		≥ 0,3 м	Не требуется	О, С	
- не травмирующее окончание		наличие	Не требуется	О, С	
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа					
Ширина марша		≥ 1,0 м	Не требуется	К	
Угол уклона		≤ 5°	Не требуется	К	
*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м		наличие	Не требуется	К	
Разворотные площадки внизу, вверху		≥ 1,5 x 1,5 м	Не требуется	К	
Поручни с двух сторон:		наличие	Не требуется	К, О	
- на высоте (нижний поручень)		0,7 м	Не требуется	К	
- *на высоте (верхний поручень)		0,9 м	Не требуется	О	
- *горизонтальные завершения поручня		≥ 0,3 м	Не требуется	К	
- не травмирующие окончания		наличие	Не требуется	К, О	
Пандус переносной (при отсутствии стационарного)		наличие	Не требуется	К	
Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
- стационарный		наличие	Не требуется	К	
- мобильный		наличие	Не требуется	К	
Коридоры/холлы					
Ширина полосы движения		≥ 1,2 м	1,3 м	К	Соответствует
Разворотные площадки		≥ 1,5 x 1,5 м	2,0 x 2,0	К	Соответствует
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету		≥ 1,0 м	отсутствуют	К, О	
Указатели направления движения, входа, выхода		наличие	В наличии	К, Г	Соответствует
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)		наличие	В наличии	К, Г	Соответствует
*Речевые информаторы и маяки		наличие	В наличии	С	Соответствует
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации		наличие	отсутствуют	Г	

	*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	Не требуется	Г	
	*Тактильная схема	наличие	В наличии	С	
	*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	В наличии	К, О, С, Г	
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	1	О	
	- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	≥ 1 на этаж	1	К	
	Навесное оборудование , выступ в зону движения	≤ 0,1 м	Не требуется	С	
	*Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	0,15 м	С	
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)	отсутствует			
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Не требуется	О, С	
	Контрастная маркировка	наличие	Не требуется	С	
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	Не требуется	О	
	- на высоте	0,9 м	Не требуется	О	
	- *горизонтальные завершения поручней	наличие	Не требуется	О	
	Пандус внутренний на этаже				
	Ширина марша	≥ 1,0 м	Не требуется	К	
	Угол уклона	≤ 5°	Не требуется	К	
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	Не требуется	К	
	Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 x 1,5 м	Не требуется	К	
	Поручни с двух сторон:	наличие	Не требуется	К, О	
	- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	Не требуется	К	
	- * на высоте (верхний поручень)	0,9 м	Не требуется	О	
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)					
	*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	Не требуется	С	

	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	Не требуется	С	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Не требуется	С	
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	Не требуется	О, С	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	Не требуется	О, С	
	- на высоте	0,9 м	Не требуется	О, С	
	- * горизонтальные завершения поручня сверху, внизу	$\geq 0,3$ м	Не требуется	О, С	
	- не травмирующие окончания	наличие	Не требуется	О, С	
	- * указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	Не требуется	С	
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)				
	Лифт пассажирский	наличие	Не требуется		
	Кабина:				
	- габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве $\geq 1,5$ x $1,7$ м для действующих объектов $\geq 1,1$ x $1,4$	Не требуется	К	
	- ширина дверного проема	при новом строительстве $\geq 0,95$ м для действующих объектов $\geq 0,8$ м	Не требуется	К	
	-* Поручни	наличие	Не требуется	О	
	*Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	Не требуется	Г, С	
	*Знак доступности	наличие	Не требуется	К	
	*Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	Не требуется	К, Г	

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

(в зависимости от сферы деятельности)

№	Наименование элементов объекта	Норматив	Фактическая	Категория	Рекомендуемые	Примечание
---	--------------------------------	----------	-------------	-----------	---------------	------------

помеще ний по плану БТИ		доступности, установленный для инвалидов	величина, наличие	для которых установлен норматив	мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок					
	*Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	0,8	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м	1,8	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабнете №					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	1,05 м	К	Соответствует	
	*Высота порога	отсутствие	отсутствует	К, О		
	*Информация тактильная	наличие	В наличии	С	Соответствует	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	соответствует	
	-* размещение на высоте	≤ 1,8 м	1,4	К	соответствует	
	-* высота прописных букв	≥ 0,025 м	0,025	С	соответствует	
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	1,2	О	соответствует	
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	1,5 x 1,5	К	Соответствует	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	0,76 м	К, О	соответствует	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением №					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	1,3 м	К	Соответствует	
	*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	0,8 м	К	Соответствует	
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, cabina телефона и др.)		Не требуется			
	Ширина x глубина	1,5x1,5 м	Не требуется	К		

	*Место для сидения	наличие	Не требуется	О	
	*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	Не требуется	О	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)				
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$ 1%	1%	К	
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	1,2 м	К	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	≥ 2	отсутствуют	Г	установить
Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	Не требуется	К	

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для посетителей	наличие	В наличии	Г	Соответствует	
	Санузел для инвалидов					
	Знак доступности помещения	наличие	В наличии	К	Соответствует	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	В наличии	С	Соответствует	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,9 м	К, О	Соответствует	
	Направление открывания дверей	наружное	наружное	К	Соответствует	
	Кабины для инвалидов:					
	- количество кабин	> 1 шт.	1	К, О		
	- ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,9 м	К, О	соответствует	

	- габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м	2,45	К, О, С	соответствует	
	- габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	1,9	К, О, С	соответствует	
	Опорные поручни	наличие	В наличии	К, О	Соответствует	
	в т.ч. откидные	наличие	В наличии	К	Соответствует	
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	1,30 x 1,40	К	Соответствует	
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	В наличии	О	Соответствует	
	Раковина:					
	- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	1,30 x 0,85 м	К	Соответствует	
	- *высота раковины	0,75 – 0,85 м	0,85 м	К, О	Соответствует	
	- опорный поручень	наличие	В наличии	О	Соответствует	
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	0,4 м	К	Соответствует	
	Душевые					
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м	Не требуется	К, О		
	*Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\geq 0,48 \times 0,85$ м	Не требуется	К, О		
	Система тревожной сигнализации	наличие	Не требуется	К, О, С		
	Выкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении	наличие	В наличии	К, О, Г, С		

услуги								
Надписи:			наличие	В наличии		К, О, Г, С		
размещение на высоте		$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м		1,35 м		К, О, Г, С		
высота прописных букв		$\geq 0,075$ м		0,075 м		К, О, Г, С		
освещенность		наличие		В наличии		К, О, Г, С		
Указатели, пиктограммы		наличие		В наличии		К, О, Г, С	Соответствуют	
размещение на высоте		1,3 – 1,4 м		1,35 м		К, О, Г, С		
высота прописных букв		$\geq 0,075$ м		0,075 м		К, О, Г, С		
освещенность		наличие		В наличии		К, О, Г, С	Соответствует	
Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю		наличие		В наличии		С	Соответствуют	
высота размещения		1,3 – 1,4 м		1,35 м		С	Соответствуют	
маркировка кабинетов приема со стороны ручки		наличие		В наличии		С	Соответствуют	
на кнопках управления лифта		наличие		отсутствует		С	Не требуется	
на кабинах санитарно-бытовых помещений		наличие		В наличии		С	Соответствуют	
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты		Наличие (не менее 1шт)		отсутствуют		Г		
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами		Наличие (не менее 1шт)		отсутствуют		С, Г		
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)		наличие		отсутствует		К		
Речевые информаторы и маяки		наличие		отсутствуют		С		
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м		наличие		В наличии		С		
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции		наличие		отсутствуют		Г, С		
Малогобаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы		наличие		отсутствуют		К, С, О, Г		
*Индукционная система		наличие		отсутствует		Г		

7. ВЫВОДЫ

1. Данные доступны полностью всем.

«Представитель рабочей группы»

Методист
(должность)

Е.К. Коф
(подпись) Картушинов Е.В.
(фамилия, и.о)

Дата заполнения
« 26 » 06 2026 г.

«Представитель рабочей группы»

зам. зам. по с.п. в/дворам Умет
(должность)

Антонова Т.А.
(подпись) Антонова Т.А.
(фамилия, и.о)

Дата заполнения
« 26 » 06 2026 г.

«Представитель рабочей группы»

Председатель первичной организации инвалидов (должность) с.п. в/дворам Умет

Садикова Т.В.
(подпись) Садикова Т.В.
(фамилия, и.о)

Дата заполнения
« 26 » 06 2026 г.

Приложения

1.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К-инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)