



**УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ
(УСЗН В КРАСНОАРМЕЙСКОМ
РАЙОНЕ)**

Ленина ул., д. 154, ст-ца Полтавская,
Красноармейский район,
Краснодарский край, 353800
Тел./факс: (86165) 3-27-68
uszn_krasarm@mrsrp.krasnodar.ru
ИНН 2336016810, ОКПО 03164914

28.06.2018 № *0449/18-04.6-14*

На № _____ от _____

О направлении
паспортов доступности объекта

Уважаемый Иван Борисович!

Согласно плана проведения мониторинга доступности объектов для инвалидов и маломобильных групп населения в Красноармейском районе должностным лицом УСЗН в Красноармейском районе в мае 2018 года проведен мониторинг доступности для инвалидов и маломобильных групп населения здания и территории МДБОУ «Детский сад № 35», расположенного по адресу: ст. Ивановская, ул. Ленина, 29 и МДБОУ «Детский сад комбинированного типа № 53», расположенного по адресу: ст. Ивановская, ул. Донцова, 66.

В основу сводной оценки доступности объекта положены параметры доступности его основных функциональных зон и элементов в соответствии с требованиями нормативных документов в строительстве, в первую очередь, требования указанные в СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» (с учетом основных критериев для различных категорий инвалидов: инвалиды – колясочники, инвалиды с поражением опорно – двигательного аппарата, инвалиды по зрения и слуху).

Результаты мониторинга фиксируются в паспорте доступности объекта с указанием соответствия элементов объекта нормативным требованиям для инвалидов, с формированием рекомендаций по обеспечению доступности объекта (основных мероприятий по адаптации).

УСЗН в Красноармейском районе направляет Вам паспорта доступности вышеуказанных объектов для планирования мероприятий по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к предоставляемым в нем услугам.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Руководитель управления

И.С. Кайра



Начальнику
управления образования
администрации муниципального
образования Красноармейский район

И.Б. Ватлину

ПАСПОРТ
Общественное здание
1. Информация об объекте

Наименование МДБОУ "Детский сад комбинированного вида " 53"
Тип объекта И другие объекты образования и науки
Место нахождения (адрес) Красноармейский р-н ст-ца. Ивановская Донцова, 66

Форма собственности объекта Муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте МДБОУ "Детский сад комбинированного вида № 53"

(собственник, арендатор, наименование кор. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления
(собственник, арендатор, наименование кор. лица, предпринимателя)

ИНН: 2336013086

Телефон: +7 86165 9-43-23

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

Комментарий: В учреждении приняты следующие меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей доступности объекта для инвалидов: установлена «кнопка вызова» сотрудника, приказом назначено ответственное лицо по обеспечению условий доступности. Данные меры согласованы с КРО ВОИ.

Плановая дата обследования: 05.2018

Фактическая дата обследования: 30.05.2018

Организация: УСЗН в Красноармейском районе

Должность лица: специалист 1 разряда

ФИО: Шепель А.А.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ³ / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Вход на территорию					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
Путь к входу в здание					
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Не требуется	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
Вход					
Входная площадка					
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Не требуется	
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие	

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Дверь входная наружная					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	п. 5.1.4	Соответствует	
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения. выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения. выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Зона оказания услуги					
Обслуживание в кабинете					
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует	
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует	

3

Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Не требуется	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Отсутствие	
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Соответствует	
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	

4

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#
Средства информации	-	#	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен*	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

* Доступен по минимальным потребностям доступности объекта для инвалидов, с учетом принятых мер

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Средства информации	Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания, дублированные шрифтом Брайля

30 мая 2018 года

Специалист 1 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания



А.А. Шепель