



МЧС РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО РЕМОНТНЕНСКОМУ РАЙОНУ

ул. Советская, 78, с. Ремонтное, 347480, Телефон: (863-79) 31-5-71. E-mail: 72gpn_rnd@mail.ru
«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

«22» мая 2023 года 15 часов 56 минут № 2305/380-61/2-П/АВП

(дата и время составления акта)

Ростовская область, Ремонтненский район, с. Ремонтное, ул. Советская, 78

(место составления акта)

АКТ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «02» мая 2023 г., № 2305/380-61/2-П/РВП, учетный номер проверки 61230061000203502422.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления Федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер в ФРГУ 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ремонтненскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области – Главным государственным инспектором Ремонтненского района по пожарному надзору майором внутренней службы Омельченко Дмитрием Николаевичем.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Ремонтненская школа искусств

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 347480, Ростовская область, Ремонтненский район, с. Ремонтное, ул. Ленинская, д.71

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное бюджетное учреждения дополнительного образования Ремонтненская школа искусств; место нахождения: 347480, Ростовская область, Ремонтненский район, с. Ремонтное, ул. Ленинская, д.71, ИНН 6129004595

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "22" мая 2023 г., 13 час. 45 мин.

по "22" мая 2023 г., 15 час. 45 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки. при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 2 часа

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр объекта

2) Истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "22" мая 2023 г., 13 час. 45 мин.

по "22" мая 2023 г., 15 час. 45 мин.

по месту: 347480, Ростовская область, Ремонтненский район, с. Ремонтное, ул. Ленинская, д.71

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: -

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) ...

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа:

- документы распорядительного характера (копии приказов, распоряжений о назначении должностных лиц, лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты,

должностных инструкций);

- документы, удостоверяющие принадлежность территории, зданий, помещений, объектов, агрегатов данной организации (копии свидетельств о государственной регистрации права собственности, договоров аренды и т.п.);

- документы, отражающие технические и объемно-планировочные особенности помещений, зданий;

- декларация пожарной безопасности (при наличии);

- техническая документация, связанная с источниками наружного и (или) внутреннего противопожарного водоснабжения, систем противопожарной защиты;

- копии договоров на обслуживание систем противопожарной защиты, актов выполненных работ по обслуживанию систем за последние три месяца, актов выполненных работ по соблюдению проектных решений в отношении пределов огнестойкости конструкций (огнезащитная обработка металлических и (или) деревянных конструкций);

- копии документов, свидетельствующих прохождение обучения мерам пожарной безопасности (по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования);

- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами в части, касающейся проверки.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

- нарушений не выявлено

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: не прилагаются: 1. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах научных и образовательных организаций (Приложение № 3 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Ростовская, р-н Ремонтненский, с Ремонтное, ул Ленинская, Дом 71)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник ОНД и ПР по Ремонтненскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области –
Главный государственный инспектор Ремонтненского района по пожарному надзору
майор внутренней службы Омельченко Д.Н.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6D7C4B967757AF65E158545EF15EDD8A
Владелец: Омельченко Дмитрий Николаевич
Действителен с 16.09.2022 по 10.12.2023


(подпись)

Омельченко Дмитрий Николаевич – Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ремонтненскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области (главный государственный инспектор Ремонтненского района по пожарному надзору).
Тел:(86379) 31-5-71, e-mail:72gpn_rnd@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки:

Директор Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
Ремонтненская школа искусств
Сулейманова Зоя Викторовна


(подпись)

22.05.2022г. «15» час. «36» мин.

(дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале _____

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

